Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208187-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208187 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0,94

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 102,96 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dМ, т	Т1, С	Т2, С	dТ, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dМ, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	110,97	104,20	6,91	97,09	49,39	47,70	7,00	5,00	5,11	6,91	-	-	10,10	-	10,10	-	50,39	-	0,54	-	-	5,66
25.12.15	24,00	-	110,97	104,20	6,91	97,09	49,39	47,70	7,00	5,00	5,11	6,91	-	-	10,10	-	10,10	-	50,39	-	0,54	-	-	5,66
26.12.15	24,00	-	110,97	104,20	6,91	97,09	49,39	47,70	7,00	5,00	5,11	6,91	-	-	10,10	-	10,10	-	50,39	-	0,54	-	-	5,66
27.12.15	24,00	-	110,97	104,20	6,91	97,09	49,39	47,70	7,00	5,00	5,11	6,91	-	-	10,10	-	10,10	-	50,39	-	0,54	-	-	5,66
28.12.15	24,00	-	110,97	104,20	6,91	97,09	49,39	47,70	7,00	5,00	5,11	6,91	-	-	10,10	-	10,10	-	50,39	-	0,54	-	-	5,66
29.12.15	24,00	-	110,97	104,20	6,91	97,09	49,39	47,70	7,00	5,00	5,11	6,91	-	-	10,10	-	10,10	-	50,39	-	0,54	-	-	5,66
30.12.15	24,00	-	110,97	104,20	6,91	97,09	49,39	47,70	7,00	5,00	5,11	6,91	-	-	10,10	-	10,10	-	50,39	-	0,54	-	-	5,66
31.12.15	24,00	-	110,97	104,20	6,91	97,09	49,39	47,70	7,00	5,00	5,11	6,91	-	-	10,10	-	10,10	-	50,39	-	0,54	-	-	5,66
01.01.16	24,00	-	110,97	104,20	6,91	97,09	49,39	47,70	7,00	5,00	5,11	6,91	-	-	10,10	-	10,10	-	50,39	-	0,54	-	-	5,66
02.01.16	24,00	-	110,97	104,20	6,91	97,09	49,39	47,70	7,00	5,00	5,11	6,91	-	-	10,10	-	10,10	-	50,39	-	0,54	-	-	5,66
03.01.16	24,00	-	110,97	104,20	6,91	97,09	49,39	47,70	7,00	5,00	5,11	6,91	-	-	10,10	-	10,10	-	50,39	-	0,54	-	-	5,66
04.01.16	24,00	-	110,97	104,20	6,91	97,09	49,39	47,70	7,00	5,00	5,11	6,91	-	-	10,10	-	10,10	-	50,39	-	0,54	-	-	5,66
05.01.16	24,00	-	110,97	104,20	6,91	97,09	49,39	47,70	7,00	5,00	5,11	6,91	-	-	10,10	-	10,10	-	50,39	-	0,54	-	-	5,66
06.01.16	20,00	-	110,97	104,20	6,91	97,09	49,39	47,70	7,00	5,00	5,11	6,91	-	-	10,10	-	10,10	-	50,39	-	0,54	-	-	5,66
07.01.16	20,00	-	50,20	51,25	1,05	89,89	44,68	45,21	7,00	5,00	2,22	1,05	-	-	0,12		0,12	-	8,70	-	0,01			2,23
08.01.16	24,00	-	113,06	110,72	2,34	94,22	46,11	48,11	7,00	5,00	5,49	2,34	-	-	5,59		5,59	-	27,11	-	0,06			5,56
09.01.16	24,00	-	112,77	111,00	1,77	94,98	46,72	48,26	7,00	5,00	5,42	1,77	-	-	4,96		4,96	-	67,75	-	0,12			5,54
10.01.16	24,00	-	113,06	111,77	1,29	94,14	47,01	47,13	7,00	5,00	5,28	1,29	-	-	4,46		4,46	-	94,62	-	0,12			5,40
11.01.16	24,00	-	110,97	104,20	6,91	97,09	49,39	47,70	7,00	5,00	5,11	6,91	-	-	10,10	-	10,10	-	50,39	-	0,54	-	-	5,66
12.01.16	24,00	-	110,97	104,20	6,91	97,09	49,39	47,70	7,00	5,00	5,11	6,91	-	-	10,10	-	10,10	-	50,39	-	0,54	-	-	5,66
13.01.16	24,00	-	113,64	113,14	0,50	98,00	50,92	47,08	7,00	5,00	5,36	0,50	-	-	3,76		3,76	-	62,87	-	0,03			5,39
14.01.16	24,00	-	112,18	111,34	0,84	98,45	50,90	47,55	7,00	5,00	5,37	0,84	-	-	4,21		4,21	-	24,63	-	0,02			5,39
15.01.16	24,00	-	110,82	109,80	1,02	98,45	50,11	48,34	7,00	5,00	5,40	1,02	-	-	4,39		4,39	-	22,86	-	0,02			5,42
16.01.16	24,00	-	111,38	110,33	1,05	99,02	50,41	48,61	7,00	5,00	5,46	1,05	-	-	4,44		4,44	-	22,63	-	0,02			5,48
17.01.16	24,00	-	111,23	110,22	1,01	98,80	50,51	48,29	7,00	5,00	5,41	1,01	-	-	4,32		4,32	-	22,89	-	0,02			5,44
18.01.16	24,00	-	111,10	110,14	0,96	98,77	50,15	48,62	7,00	5,00	5,44	0,96	-	-	4,36		4,36	-	22,26	-	0,02			5,46
19.01.16	24,00	-	112,69	105,66	7,03	99,17	50,99	48,18	7,00	5,00	5,63	7,03	-	-	10,48		10,48	-	23,58	-	0,17			5,80
20.01.16	24,00	-	111,43	88,08	23,35	97,88	50,73	47,15	7,00	5,00	4,63	23,35	-	-	26,84		26,84	-	78,11	-	1,82			6,45
21.01.16	24,00	-	121,66	103,24	18,42	97,92	50,83	47,09	7,00	5,00	5,14	18,42	-	-	22,17		22,17	-	83,63	-	1,54			6,68
22.01.16	24,00	-	128,92	107,72	21,20	98,27	50,63	47,64	7,00	5,00	5,19	21,20	-	-	25,30		25,30	-	96,25	-	2,04			7,23
23.01.16	24,00	-	130,47	108,61	21,86	98,36	50,14	48,22	7,00	5,00	5,26	21,86	-	-	26,05		26,05	-	97,99	-	2,14			7,40
Среднее	23,74	-	110,97	104,20	6,91	97,09	49,39	47,70	7,00	5,00	5,11	6,91	-	-	10,10	-	10,10	-	50,39	-	0,54	-	-	5,66
Итого	736,00		3440,19	3230,24	214,29						158,48	224,29	0,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00			16,89	0,00	0,00	175,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 05:00	20306,50	16639,23	389,79	-	5123,15	-	604,29	-	
	24.01.16 03:00	23260,47	19277,63	606,81	-	5460,10	-	755,01	-	

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °С = 0,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 175,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 313,00 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
« 04 01 16 г.

Отрегулировать температуру