Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 77-28а / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9251.038.1
Строит.Адрес: Седова 77-28а
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206176
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206176-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,94

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	151,86	147,73	4,13	70,00	46,43	23,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
25.12.15	24,00	-	149,53	145,61	3,92	68,98	45,75	23,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
26.12.15	24,00	-	150,15	146,16	3,99	69,42	45,42	24,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,79
27.12.15	24,00	-	150,25	146,26	3,99	73,32	46,38	26,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
28.12.15	24,00	-	148,02	144,10	3,92	75,66	46,60	29,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
29.12.15	24,00	-	92,13	89,66	2,47	75,43	48,39	27,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
30.12.15	24,00	-	134,93	130,24	4,69	80,83	45,89	34,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,94
31.12.15	24,00	-	149,95	144,44	5,51	85,68	49,88	35,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,65
01.01.16	24,00	-	150,93	145,39	5,54	84,97	49,39	35,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,65
02.01.16	24,00	-	151,53	146,08	5,45	85,76	48,74	37,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,88
03.01.16	24,00	-	151,48	146,07	5,41	88,61	50,01	38,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,12
04.01.16	24,00	-	151,78	146,23	5,55	90,16	50,58	39,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,30
05.01.16	24,00	-	151,23	145,74	5,49	91,36	50,61	40,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,45
06.01.16	24,00	-	102,56	98,25	4,31	86,93	48,79	38,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
07.01.16	24,00	-	110,67	111,69	-1,02	84,95	47,88	37,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
08.01.16	24,00	-	158,56	153,69	4,87	93,03	50,53	42,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,00
09.01.16	24,00	-	158,42	152,23	6,19	94,03	51,17	42,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,12
10.01.16	24,00	-	159,19	152,98	6,21	93,10	51,37	41,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,98
11.01.16	24,00	-	160,04	154,11	5,93	94,78	51,80	42,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,20
12.01.16	24,00	-	157,91	152,37	5,54	95,89	52,78	43,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,12
13.01.16	24,00	-	159,85	154,94	4,91	96,96	54,55	42,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,06
14.01.16	24,00	-	146,82	142,14	4,67	86,36	49,85	36,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,64
15.01.16	24,00	-	156,94	152,21	4,73	97,21	53,84	43,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,08
16.01.16	24,00	-	157,95	152,67	5,28	97,86	54,65	43,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,13
17.01.16	24,00	-	157,72	152,57	5,15	97,63	55,06	42,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,02
18.01.16	24,00		146,82	142,14	4,67	86,36	49,85	36,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,64
19.01.16	24,00		146,82	142,14	4,67	86,36	49,85	36,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,64
20.01.16	24,00		146,82	142,14	4,67	86,36	49,85	36,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,64
21.01.16	24,00		146,82	142,14	4,67	86,36	49,85	36,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,64
22.01.16	24,00		146,82	142,14	4,67	86,36	49,85	36,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,64
23.01.16	24,00		146,82	142,14	4,67	86,36	49,85	36,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,64
Среднее	24,00	-	146,82	142,14	4,67	86,36	49,85	36,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,64
Итого	744,00		4551,29	4406,42	144,87						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	174,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 03:00	77822,14	75740,38	-	-	-	-	2122,20	-	-
	18.01.16 01:00	80719,42	78587,33	-	-	-	-	2241,03	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **174,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Печать потребителя

АО "ДОМТЕЛЕКОМ" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 01 16 г.