Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 80 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9148.038.1
Строит.Адрес: Седова 80
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206921
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206921-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	ТСП-Н
Термопреобр.:	
Термопреобр.:	

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,94

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,395 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33804
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,102
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,04 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
25.12.15	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
26.12.15	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
27.12.15	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
28.12.15	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
29.12.15	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
30.12.15	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
31.12.15	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
01.01.16	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
02.01.16	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
03.01.16	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
04.01.16	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
05.01.16	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
06.01.16	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
07.01.16	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
08.01.16	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
09.01.16	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
10.01.16	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
11.01.16	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
12.01.16	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
13.01.16	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
14.01.16	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
15.01.16	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
16.01.16	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
17.01.16	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
18.01.16	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
19.01.16	24,00	-	127,99	80,50	47,49	99,73	50,18	49,55	7,00	5,00	6,63	41,98	-	-	42,50	-	42,50	-	50,27	-	2,11			8,74
20.01.16	24,00	-	126,47	72,38	54,09	98,42	50,03	48,39	7,00	5,00	6,41	48,73	-	-	49,31	-	49,31	-	49,92	-	2,43			8,84
21.01.16	24,00	-	125,08	77,48	47,60	98,42	49,80	48,62	7,00	5,00	6,38	42,07	-	-	42,56	-	42,56	-	49,63	-	2,09			8,47
22.01.16	24,00	-	125,24	77,79	47,45	98,73	49,47	49,26	7,00	5,00	6,47	41,77	-	-	42,24	-	42,24	-	49,40	-	2,06			8,53
23.01.16	24,00	-	125,43	77,59	47,84	98,83	49,23	49,60	7,00	5,00	6,52	42,21	-	-	42,67	-	42,67	-	49,16	-	2,08			8,59
Среднее	24,00	-	126,04	77,15	48,89	98,83	49,74	49,08	7,00	5,00	6,48	43,35	-	-	43,86	-	43,86	-	49,68	-	2,15	-	-	8,63
Итого	744,00		3907,30	2391,59	1515,71						200,86	1343,91	0,00	0,00	1359,54	0,00	1359,54	0,00			66,79	0,00	0,00	267,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	18.01.16 15:00	5150,94	2662,08	2538,60	-	3198,96	-	229,57	-	-
	23.01.16 22:00	5812,90	3063,42	2771,22	-	3434,30	-	275,14	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °C = -1,26 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **266,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1359,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.
печать энергосбыта

посл. отч. окт 15