Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 82
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14862
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 0,94
Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00		121,51	103,66	17,85	72,62	38,99	33,63	7,50	3,90	4,27	17,47	-	-	17,85	-	17,85	-	68,76	-	1,19	-	-	5,46
25.01.16	24,00		121,51	103,66	17,85	72,62	38,99	33,63	7,50	3,90	4,27	17,47	-	-	17,85	-	17,85	-	68,76	-	1,19	-	-	5,46
26.01.16	24,00		121,51	103,66	17,85	72,62	38,99	33,63	7,50	3,90	4,27	17,47	-	-	17,85	-	17,85	-	68,76	-	1,19	-	-	5,46
27.01.16	24,00		121,51	103,66	17,85	72,62	38,99	33,63	7,50	3,90	4,27	17,47	-	-	17,85	-	17,85	-	68,76	-	1,19	-	-	5,46
28.01.16	24,00		121,51	103,66	17,85	72,62	38,99	33,63	7,50	3,90	4,27	17,47	-	-	17,85	-	17,85	-	68,76	-	1,19	-	-	5,46
29.01.16	24,00	*	121,51	103,66	17,85	72,62	38,99	33,63	7,50	3,90	4,27	17,47	-	-	17,85	-	17,85	-	68,76	-	1,19	-	-	5,46
30.01.16	24,00	*	121,51	103,66	17,85	72,62	38,99	33,63	7,50	3,90	4,27	17,47	-	-	17,85	-	17,85	-	68,76	-	1,19	-	-	5,46
31.01.16	24,00		121,51	103,66	17,85	72,62	38,99	33,63	7,50	3,90	4,27	17,47	-	-	17,85	-	17,85	-	68,76	-	1,19	-	-	5,46
Среднее	24,00	-	121,51	103,66	17,85	72,62	38,99	33,63	7,50	3,90	4,27	17,47	-	-	17,85	-	17,85	-	68,76	-	1,19	-	-	5,46
Итого	192,00		972,09	829,27	142,83						34,12	139,73	0,00	0,00	142,81	0,00	142,81	0,00			9,53	0,00	0,00	43,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
29.12.15 01:00	70768,89	58319,66	14629,07	0,00	14928,33	0,00	3977,71	961,88	-
24.01.16 00:00	73880,45	58324,81	15020,46	0,00	15333,99	0,00	4194,40	997,17	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °C = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **43,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **142,81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 29 » 02 16 г.

1.02 - 29.02 - год