Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 84 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 84
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318919
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1318919-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,94

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 115,8 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	103,30	100,49	2,81	72,37	46,05	26,32	5,46	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
25.12.15	24,00	-	107,35	104,44	2,91	70,34	45,40	24,94	5,54	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
26.12.15	24,00	-	103,00	100,20	2,80	69,33	44,48	24,85	5,44	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
27.12.15	24,00	-	104,40	101,58	2,82	69,99	44,55	25,44	5,47	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
28.12.15	24,00	-	103,30	100,50	2,80	73,91	45,69	28,22	5,45	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
29.12.15	24,00	-	100,94	98,20	2,74	76,37	46,02	30,35	5,39	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
30.12.15	24,00	-	55,53	54,01	1,52	55,93	50,56	5,37	5,20	4,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
31.12.15	24,00	-	96,60	94,07	2,53	78,84	47,75	31,09	5,34	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
01.01.16	24,00	-	102,24	99,37	2,87	86,41	49,42	36,99	5,41	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
02.01.16	24,00	-	102,51	99,62	2,89	85,71	48,67	37,04	5,42	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
03.01.16	24,00	-	102,92	100,02	2,89	86,68	48,31	38,37	5,46	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
04.01.16	24,00	-	102,87	99,97	2,90	89,48	49,70	39,78	5,46	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
05.01.16	24,00	-	102,88	99,96	2,92	91,09	50,23	40,86	5,46	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
06.01.16	24,00	-	102,45	99,53	2,91	92,26	50,12	42,14	5,44	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,47
07.01.16	24,00	-	66,51	64,56	1,95	67,65	44,32	23,33	4,16	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
08.01.16	24,00	-	63,37	61,07	2,30	59,51	35,67	23,84	3,20	2,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
09.01.16	24,00	-	105,48	102,46	3,02	93,96	51,08	42,88	5,49	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
10.01.16	24,00	-	105,30	102,32	2,98	94,76	51,52	43,24	5,48	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
11.01.16	24,00	-	106,12	103,11	3,01	93,87	51,28	42,59	5,50	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
12.01.16	24,00	-	106,36	103,32	3,03	95,54	52,28	43,26	5,52	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
13.01.16	24,00	-	105,62	102,54	3,08	96,46	53,14	43,32	5,45	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
14.01.16	24,00	-	107,73	104,61	3,12	97,64	54,62	43,02	5,54	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
15.01.16	24,00	-	105,76	102,71	3,06	98,14	54,75	43,39	5,49	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
16.01.16	24,00	-	104,31	101,27	3,05	98,16	54,22	43,94	5,45	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,76
17.01.16	24,00	-	104,91	101,82	3,09	98,75	54,64	44,11	5,49	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,81
18.01.16	24,00	-	104,97	95,65	9,31	98,52	54,72	43,80	5,49	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,12
19.01.16	24,00	-	104,58	101,48	3,10	98,49	54,55	43,94	5,47	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,78
20.01.16	24,00	-	105,83	102,74	3,09	98,85	55,30	43,55	5,50	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,79
21.01.16	24,00	-	104,58	101,52	3,06	97,56	54,86	42,70	5,44	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,64
22.01.16	24,00		99,71	96,66	3,05	85,74	49,79	35,95	5,33	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
23.01.16	24,00		99,71	96,66	3,05	85,74	49,79	35,95	5,33	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
Среднее	24,00	-	99,71	96,66	3,05	85,74	49,79	35,95	5,33	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,98
Итого	744,00		3091,14	2996,48	94,66						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	123,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.12.15 19:59	-	-	-	-	-	-	-		-
	09.01.16 06:59	-	-	-	-	-	-	-		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **123,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.