Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207242
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207242-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,94

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	38,39	39,82	-1,43	68,66	39,18	29,48	7,00	5,00	1,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,12
25.12.15	24,00	-	55,95	56,15	-0,20	67,77	37,78	29,99	7,00	5,00	1,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,67
26.12.15	24,00	-	50,11	50,11	0,00	68,43	38,74	29,69	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,49
27.12.15	24,00	-	32,96	31,91	1,05	74,20	46,20	28,00	7,00	5,00	0,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,04			0,97
28.12.15	24,00	-	58,20	55,69	2,51	75,60	39,91	35,69	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10			2,18
29.12.15	24,00	-	33,85	33,58	0,27	74,27	41,72	32,55	7,00	5,00	1,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03		1,09	1,19 -0,1
30.12.15	24,00	-	56,10	55,67	0,43	80,78	40,39	40,39	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			2,30
31.12.15	24,00	-	58,95	57,79	1,16	85,45	42,72	42,73	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,05			2,57
01.01.16	24,00	-	58,60	58,40	0,20	84,74	42,02	42,72	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,51
02.01.16	24,00	-	58,65	58,65	0,00	85,70	41,70	44,00	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
03.01.16	24,00	-	58,79	58,79	0,00	88,45	42,81	45,64	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
04.01.16	24,00	-	59,02	58,82	0,20	90,02	43,29	46,73	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,77
05.01.16	24,00	-	59,08	58,27	0,81	91,13	43,12	48,01	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			2,87
06.01.16	24,00	-	40,34	39,97	0,37	85,76	41,47	44,29	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,05			1,84
07.01.16	24,00	-	39,36	39,36	0,00	88,86	48,71	40,15	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,04			1,59
08.01.16	24,00	-	60,73	60,18	0,55	92,85	47,49	45,36	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03		2,73	2,79 -0,06
09.01.16	24,00	-	60,59	60,49	0,10	93,60	47,06	46,54	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,83
10.01.16	24,00	-	61,08	61,08	0,00	92,78	47,18	45,60	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
11.01.16	24,00	-	61,05	61,05	0,00	94,53	47,89	46,64	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
12.01.16	24,00	-	56,86	55,58	1,28	95,38	49,28	46,10	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,07			2,69
13.01.16	24,00	-	62,92	60,94	1,98	96,79	49,70	47,09	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10			3,07
14.01.16	24,00	-	55,46	55,08	0,38	88,35	44,84	43,52	7,00	5,00	2,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	2,48
15.01.16	24,00	-	60,34	59,71	0,63	97,23	46,96	50,27	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			3,07
16.01.16	24,00	-	60,34	60,34	0,00	97,82	47,43	50,39	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
17.01.16	24,00	-	60,36	60,36	0,00	97,61	47,44	50,17	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
18.01.16	24,00	-	60,29	60,29	0,00	97,51	47,15	50,36	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
19.01.16	24,00	-	61,41	61,08	0,33	97,85	48,07	49,78	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			3,08
20.01.16	24,00	-	60,41	60,41	0,00	96,56	47,84	48,72	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
21.01.16	24,00	-	59,49	59,39	0,10	96,54	47,52	49,02	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,93
22.01.16	24,00	-	59,87	59,17	0,70	96,82	47,32	49,50	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,04			3,00
23.01.16	24,00	-	59,64	59,39	0,25	96,94	47,09	49,85	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,99
Среднее	24,00	-	55,46	55,08	0,38	88,35	44,84	43,52	7,00	5,00	2,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	2,48
Итого	744,00		1719,19	1707,52	11,67						76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,69	0,00	0,00	76,99 76,83

ав

ав

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 05:00	5996,88	5990,59	0,00	-	0,00	-	180,28	-	-
	24.01.16 03:00	7484,89	7460,97	0,00	-	0,00	-	250,85	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 76,99 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м. 76,83

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.