Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205516
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205516-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,94

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	43,82	43,82	0,00	66,19	38,73	27,46	7,00	5,00	1,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,20
25.12.15	24,00	-	40,03	40,03	0,00	66,54	36,72	29,82	7,00	5,00	1,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,19
26.12.15	24,00	-	57,20	57,07	0,13	66,32	38,24	28,08	7,00	5,00	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,61
27.12.15	24,00	-	58,13	58,13	0,00	69,77	37,55	32,22	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
28.12.15	24,00	-	64,42	64,30	0,12	73,23	39,35	33,88	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
29.12.15	24,00	-	37,62	37,66	-0,04	72,09	39,95	32,14	7,00	5,00	1,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,23
30.12.15	24,00	-	62,11	61,86	0,25	77,82	39,38	38,44	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
31.12.15	24,00	-	64,81	64,64	0,17	82,59	41,85	40,74	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
01.01.16	24,00	-	64,91	64,91	0,00	81,83	41,08	40,75	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
02.01.16	24,00	-	65,10	65,10	0,00	82,73	40,67	42,06	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
03.01.16	24,00	-	65,26	65,26	0,00	85,39	41,70	43,69	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
04.01.16	24,00	-	65,35	65,35	0,00	86,86	41,97	44,89	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
05.01.16	24,00	-	65,09	64,30	0,79	87,85	41,68	46,17	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
06.01.16	24,00	-	43,87	43,87	0,00	83,08	40,04	43,04	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
07.01.16	24,00	-	37,51	37,74	-0,23	87,30	47,79	39,51	7,00	5,00	1,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,51
08.01.16	24,00	-	66,07	66,07	0,00	89,40	44,52	44,88	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
09.01.16	24,00	-	66,33	66,33	0,00	90,07	44,08	45,99	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
10.01.16	24,00	-	66,90	66,90	0,00	89,34	44,36	44,98	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
11.01.16	24,00	-	67,50	64,23	3,27	91,00	45,14	45,86	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
12.01.16	24,00	-	66,80	63,01	3,79	92,15	46,12	46,03	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
13.01.16	24,00	-	67,11	62,33	4,78	93,84	47,59	46,25	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
14.01.16	24,00	-	67,14	63,19	3,95	92,33	46,28	46,05	7,00	5,00	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,28
15.01.16	24,00	-	67,14	63,19	3,95	92,33	46,28	46,05	7,00	5,00	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,28
16.01.16	24,00	-	67,14	63,19	3,95	92,33	46,28	46,05	7,00	5,00	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,28
17.01.16	24,00	-	67,14	63,19	3,95	92,33	46,28	46,05	7,00	5,00	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,28
18.01.16	24,00	-	67,14	63,19	3,95	92,33	46,28	46,05	7,00	5,00	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,28
19.01.16	24,00	-	67,14	63,19	3,95	92,33	46,28	46,05	7,00	5,00	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,28
20.01.16	24,00	-	65,88	64,78	1,10	93,23	46,38	46,85	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
21.01.16	24,00	-	64,51	64,51	0,00	93,19	46,13	47,06	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
22.01.16	24,00	-	64,61	64,61	0,00	93,46	45,98	47,48	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
23.01.16	24,00	-	64,35	64,35	0,00	93,60	45,30	48,30	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
Среднее	24,00	-	61,23	60,01	1,22	85,25	43,23	42,03	7,00	5,00	2,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67
Итого	744,00		1898,11	1860,30	37,81						81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	82,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 05:00	16409,69	16399,14	0,00	-	0,00	-	334,34	-	-
	24.01.16 03:00	18024,48	17849,09	0,00	-	0,00	-	415,79	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 01 16 г.