Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-5 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-5 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207247
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207247-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,94

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	60,30	60,32	-0,02	69,50	48,46	21,04	7,00	5,00	1,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,27
25.12.15	24,00	-	52,19	52,19	0,00	69,55	46,36	23,19	7,00	5,00	1,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,21
26.12.15	24,00	-	79,31	79,31	0,00	69,55	47,80	21,75	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
27.12.15	24,00	-	79,92	79,92	0,00	73,83	48,22	25,61	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
28.12.15	24,00	-	89,33	89,33	0,00	76,58	50,23	26,35	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
29.12.15	24,00	-	52,06	52,07	-0,01	76,14	52,21	23,93	7,00	5,00	1,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,33
30.12.15	24,00	-	86,91	86,91	0,00	82,07	51,97	30,10	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
31.12.15	24,00	-	91,25	91,25	0,00	86,65	55,17	31,48	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
01.01.16	24,00	-	91,48	91,48	0,00	85,93	54,67	31,26	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,86
02.01.16	24,00	-	91,79	91,79	0,00	86,94	54,63	32,31	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
03.01.16	24,00	-	91,89	91,89	0,00	89,71	56,16	33,55	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
04.01.16	24,00	-	92,04	92,04	0,00	91,34	56,77	34,57	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
05.01.16	24,00	-	91,67	91,67	0,00	92,50	56,94	35,56	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
06.01.16	24,00	-	62,19	62,39	-0,20	87,43	54,84	32,59	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
07.01.16	24,00	-	53,55	57,20	-3,65	91,81	55,02	36,79	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
08.01.16	24,00	-	90,44	71,76	18,68	94,11	57,32	36,79	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,18		2,64	4,47
09.01.16	24,00	-	94,04	94,04	0,00	94,94	58,67	36,27	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
10.01.16	24,00	-	89,98	89,26	0,72	94,05	57,83	36,22	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,06			3,33
11.01.16	24,00	-	94,24	94,24	0,00	95,81	58,37	37,44	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,54
12.01.16	24,00	-	94,18	94,18	0,00	96,68	59,54	37,14	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
13.01.16	24,00	-	97,03	97,03	0,00	97,93	61,18	36,75	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,58
14.01.16	24,00	-	95,08	95,08	0,00	98,40	61,29	37,11	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,54
15.01.16	24,00	-	93,53	93,53	0,00	98,45	60,86	37,59	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
16.01.16	24,00	-	93,88	93,88	0,00	99,03	61,37	37,66	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
17.01.16	24,00	-	93,91	93,91	0,00	98,82	61,35	37,47	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
18.01.16	24,00	-	93,70	93,70	0,00	98,78	61,18	37,60	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,54
19.01.16	24,00	-	95,34	95,34	0,00	99,17	62,23	36,94	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,54
20.01.16	24,00	-	89,61	89,61	0,00	97,85	61,36	36,49	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
21.01.16	24,00	-	92,05	92,05	0,00	97,87	61,22	36,65	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,39
22.01.16	24,00	-	92,35	92,35	0,00	98,16	61,28	36,88	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
23.01.16	24,00	-	92,37	92,37	0,00	98,26	61,00	37,26	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
Среднее	24,00	-	85,73	85,23	0,50	89,93	56,63	33,30	7,00	5,00	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	2,95
Итого	744,00		2657,61	2642,09	15,52						90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,24	0,00	0,00	91,38

авар Пс

-1,83

89,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 05:00	2170,04	2171,38	0,00	-	0,00	-	52,88	-	-
	24.01.16 03:00	4463,09	4448,89	0,00	-	0,00	-	135,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 91,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

89,55

Отрегулировать температуру 12

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбытового учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 01 16 г.