

Абонент: ЖКСЗ Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садова 87-1 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источник: Общедомовый э/э

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за январь 2016
 Договор: 9902.038.1
 Строит. адрес: Садова 87-1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УЛТЭ:
 Расшифровать совместно с УЛТЭ:
 График: 150/70

Установленные приборы: ВК17-207/269-(С)016х3
 Вычислитель: ВК1-7 № 207/269
 Подогрев тр.(М1): расходомер: ПРМ 32 Гипл= 0,067 Гипх= 30
 Обогрев тр.(М2): расходомер: ПРМ 32 Гипл= 0,067 Гипх= 30
 ТР-д. ГВС(М3): расходомер: ПРМ 20 Гипл= 0,027 Гипх= 12
 ТР ширк. ГВС(М4): расходомер: Гипл= Гипх=
 ТР подпитки(У5): расходомер: Гипл= Гипх=
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-nв)+M2*(t2-nв) лето: Q=M1*(t1-nв)+M2*(t2-nв)
 Договорные нагрузки (кВт/час): Qот=0,23 Qлет= Qотлет= Qотср=0,099
 Договорные расходы (гр.д/ч): Qотср=0,095 Qлетср=0,095 Qотлетср=0 Qотср=18
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплопотреб
			М1	М2	ДМ	Т1	Т2	ГТ	Р1	Р2	Qотпл	М3	М4	ДМ	У3	У4	Уполл	Т3	Т4	Qгвс общ.	Qгвс кал.	Qгвс кал.			
24.12.15	24.00	-	111,01	96,10	14,91	69,47	48,87	20,60	7,00	5,00	2,06	13,96	-	-	14,24	-	-	68,72	-	0,96	3,02	-	-		
25.12.15	24.00	-	108,88	96,34	12,54	69,51	48,81	20,70	7,00	5,00	2,07	11,71	-	-	11,96	-	-	68,72	-	0,80	2,87	-	-		
26.12.15	24.00	-	110,87	95,11	15,76	69,83	48,53	21,30	7,00	5,00	2,10	14,94	-	-	15,26	-	-	68,87	-	1,03	3,13	-	-		
27.12.15	24.00	-	109,45	94,22	15,23	72,46	48,84	23,62	7,00	5,00	2,30	14,31	-	-	14,64	-	-	71,92	-	1,03	3,33	-	-		
28.12.15	24.00	-	108,49	94,86	13,63	74,56	49,85	24,71	7,00	5,00	2,43	12,58	-	-	12,89	-	-	74,19	-	0,93	3,36	-	-		
29.12.15	24.00	-	109,64	94,79	14,85	76,71	50,80	25,91	7,00	5,00	2,54	13,85	-	-	14,21	-	-	76,21	-	1,06	3,60	-	-		
30.12.15	24.00	-	108,80	94,65	14,15	80,56	52,53	28,03	7,00	5,00	2,73	13,26	-	-	13,62	-	-	80,30	-	1,07	3,80	-	-		
31.12.15	24.00	-	111,34	93,13	18,21	82,34	53,60	28,74	7,00	5,00	2,80	17,28	-	-	17,78	-	-	79,85	-	1,38	4,18	-	-		
01.01.16	24.00	-	105,29	95,88	9,41	82,88	52,86	30,02	7,00	5,00	2,97	8,44	-	-	8,71	-	-	82,06	-	0,69	3,67	-	-		
02.01.16	24.00	-	106,75	94,93	11,82	83,02	52,03	30,99	7,00	5,00	3,03	10,88	-	-	11,20	-	-	82,35	-	0,90	3,93	-	-		
03.01.16	24.00	-	107,40	94,52	12,88	84,97	53,58	31,39	7,00	5,00	3,08	11,22	-	-	12,20	-	-	83,60	-	0,99	4,07	-	-		
04.01.16	24.00	-	105,94	93,70	12,24	86,31	53,80	32,51	7,00	5,00	3,14	11,87	-	-	11,64	-	-	85,85	-	0,97	4,11	-	-		
05.01.16	24.00	-	104,89	93,96	10,93	87,29	53,75	33,54	7,00	5,00	3,24	9,97	-	-	10,29	-	-	87,01	-	0,87	4,11	-	-		
06.01.16	24.00	-	106,09	93,69	12,40	87,05	53,53	33,52	7,00	5,00	3,24	11,44	-	-	11,82	-	-	86,13	-	0,99	4,23	-	-		
07.01.16	24.00	-	105,82	92,94	12,88	85,77	52,46	33,31	7,00	5,00	3,19	11,94	-	-	12,32	-	-	85,06	-	1,02	4,21	-	-		
08.01.16	24.00	-	106,59	92,66	14,33	87,83	53,41	34,42	7,00	5,00	3,31	13,31	-	-	13,77	-	-	86,31	-	1,15	4,46	-	-		
09.01.16	24.00	-	106,29	92,11	14,18	87,02	52,83	34,19	7,00	5,00	3,27	13,17	-	-	13,59	-	-	85,34	-	1,12	4,39	-	-		
10.01.16	24.00	-	105,61	89,69	15,92	87,24	52,88	34,36	7,00	5,00	3,22	14,92	-	-	15,40	-	-	83,77	-	1,25	4,48	-	-		
11.01.16	24.00	-	104,98	89,94	15,04	88,86	53,45	35,41	7,00	5,00	3,30	14,00	-	-	14,48	-	-	87,92	-	1,23	4,53	-	-		
12.01.16	24.00	-	105,63	90,58	15,05	87,71	53,05	34,65	7,00	5,00	3,26	14,03	-	-	14,49	-	-	85,68	-	1,20	4,46	-	-		
13.01.16	24.00	-	107,33	93,99	13,34	92,31	57,36	34,95	7,00	5,00	3,38	12,46	-	-	12,93	-	-	92,11	-	1,15	4,53	-	-		
14.01.16	24.00	-	105,97	93,52	12,45	91,97	57,32	34,65	7,00	5,00	3,34	11,54	-	-	11,97	-	-	91,82	-	1,06	4,40	-	-		
15.01.16	24.00	-	105,01	93,15	11,86	93,42	57,56	35,86	7,00	5,00	3,43	11,03	-	-	11,44	-	-	92,99	-	1,03	4,46	-	-		
16.01.16	24.00	-	104,85	92,08	12,77	92,87	57,06	35,81	7,00	5,00	3,42	11,64	-	-	12,07	-	-	92,41	-	1,08	4,49	-	-		
17.01.16	24.00	-	106,04	92,20	13,84	92,73	57,16	35,57	7,00	5,00	3,37	12,98	-	-	13,46	-	-	92,31	-	1,20	4,57	-	-		
18.01.16	24.00	-	104,78	91,91	12,87	92,67	56,91	35,76	7,00	5,00	3,40	11,84	-	-	12,28	-	-	92,25	-	1,09	4,49	-	-		
19.01.16	24.00	-	66,53	61,93	4,60	88,11	52,74	35,37	7,00	5,00	1,67	13,46	-	-	13,78	-	-	69,48	-	0,93	2,60	-	-		
20.01.16	24.00	-	105,32	95,04	10,28	85,87	54,60	31,27	7,00	5,00	2,94	10,55	-	-	10,91	-	-	87,20	-	0,92	3,86	-	-		
21.01.16	24.00	-	102,05	91,80	10,25	93,24	53,29	30,95	7,00	5,00	3,22	10,43	-	-	10,81	-	-	92,93	-	1,01	4,19	-	-		
22.01.16	24.00	-	104,44	92,94	11,50	84,82	53,46	31,36	7,00	5,00	2,84	12,51	-	-	12,89	-	-	83,07	-	1,03	3,87	-	-		
23.01.16	24.00	-	104,44	92,94	11,50	84,82	53,46	31,36	7,00	5,00	2,84	12,51	-	-	12,89	-	-	83,07	-	1,03	3,87	-	-		
Среднее	24.00	-	105,38	92,43	12,96	84,65	53,40	31,26	7,00	5,00	2,94	12,52	-	-	12,90	-	-	83,21	-	1,04	3,98	-	-		
Итого	744,00	-	3266,92	2865,30	401,61	2865,30	1865,30	91,10	388,03	0,00	0,00	399,95	-	-	399,95	-	-	3214	-	0,00	123,24	-	-		

Показания счетчиков на момент снятия данных: 30.12.99 00:00
 Дата, время: 30.12.99 00:00
Наладить работу системы отопления
 Отказ: Квб.м.
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

Период расчета по среднему количеству тепловой энергии, рассчитанное по среднему объему теплоснабжения, расчетный период расчета по среднему периоду превышения t2:
 0,87 °C = -0,34 Калт.
 122,91 Квб.м.
 399,95 Квб.м.
Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком"
 Предать потребителю:
Филиал "Энерджи"
 Управление приборного учета Отдел обслуживания КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 16