

Абонент: ЖКЭС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садова 87/3 / СЛО-ПБС  
 Обслуживающая организация: АО "Донгазком"  
 Источник: Общеквартальный эл.

Отчет о теплоснабжении по приборам учета за январь 2016  
 Договор: 9904.038.1  
 Строит. адрес: Садова 87/3  
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЛО-ПБС  
 Код УУТ: \_\_\_\_\_  
 Расчетный лист совместно с УУТ: \_\_\_\_\_  
 График: 150/70

Тщ, гр.С= 0,87

Вычислитель: ВК7-7 № 205544  
 Подключ.тр.(М1): \_\_\_\_\_  
 Обратн.тр.(М2): \_\_\_\_\_  
 Тр.дл. ГЭС(М3): \_\_\_\_\_  
 Тр.шир. ГЭС(М4): \_\_\_\_\_  
 Тр.подпильн(У5): \_\_\_\_\_

Расходомер: ПРМ 32  
 Расходомер: ПРМ 32  
 Расходомер: ПРМ 20  
 Расходомер: \_\_\_\_\_

Режим (схема):  
 Гли= 0,067  
 Гли= 0,067  
 Гли= 0,027  
 Гли= \_\_\_\_\_

Схема:  
 Смах= 30  
 Смах= 30  
 Смах= 12  
 Смах= \_\_\_\_\_

Исходный алгоритм: змя: Ч=М1\*(П1+П2)+М2\*(П2+П3) лето: \_\_\_\_\_

Доповольные нагрузки, Гкал/Час: \_\_\_\_\_  
 Доповольные расходы (гр.с/г), Гкал/Час: \_\_\_\_\_  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016: \_\_\_\_\_

Qгр=0,23 Qвот= \_\_\_\_\_  
 Qгр.ср= \_\_\_\_\_ Qгр.ср=0,046  
 Qот=69,36 Qот.ср=0,046  
 Qот.ср=0,1012 Qот.ср=0,1012

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплослуже- О.общ. Гкал
			М1	М2	дм	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	дм1	В3	В4	двгвс	Уплдл	Т3	Т4	Qгр.общ.	Qгр.илл.	Qгр.ств.		
24.12.15	24.00	-	98,75	89,01	9,74	68,70	45,92	22,78	7,00	5,00	1,98	10,28	-	-	10,52	-	-	69,99	С	С	0,72	Гкал	2,70		
25.12.15	24.00	-	98,48	88,98	9,50	68,75	45,84	22,91	7,00	5,00	1,99	10,08	-	-	10,30	-	-	70,05	С	С	0,71	Гкал	2,69		
26.12.15	24.00	-	99,60	88,27	11,33	69,21	45,70	23,51	7,00	5,00	2,02	11,90	-	-	12,18	-	-	70,63	С	С	0,84	Гкал	2,86		
27.12.15	24.00	-	99,36	87,30	12,06	72,17	46,01	26,16	7,00	5,00	2,23	12,62	-	-	12,94	-	-	73,64	С	С	0,93	Гкал	3,16		
28.12.15	24.00	-	98,38	87,65	10,73	74,21	46,69	27,52	7,00	5,00	2,36	11,27	-	-	12,94	-	-	75,49	С	С	0,85	Гкал	3,21		
29.12.15	24.00	-	98,45	87,68	10,77	76,16	47,52	28,64	7,00	5,00	2,45	11,32	-	-	11,58	-	-	77,63	С	С	0,88	Гкал	3,33		
30.12.15	24.00	-	99,95	87,48	12,47	80,21	48,97	31,24	7,00	5,00	2,67	13,04	-	-	13,42	-	-	82,06	С	С	1,07	Гкал	3,74		
31.12.15	24.00	-	102,15	87,14	15,01	81,53	49,94	31,59	7,00	5,00	2,69	15,59	-	-	16,06	-	-	82,83	С	С	1,29	Гкал	3,98		
01.01.16	24.00	-	96,34	88,34	8,00	81,63	49,67	31,96	7,00	5,00	2,78	8,43	-	-	8,70	-	-	83,58	С	С	0,71	Гкал	3,48		
02.01.16	24.00	-	97,46	87,60	9,86	82,20	48,73	33,47	7,00	5,00	2,89	10,24	-	-	10,57	-	-	83,97	С	С	0,96	Гкал	3,72		
03.01.16	24.00	-	96,28	87,42	8,86	83,99	49,97	34,02	7,00	5,00	2,98	9,24	-	-	9,53	-	-	85,79	С	С	0,79	Гкал	3,80		
04.01.16	24.00	-	95,55	86,42	9,13	85,10	50,15	34,95	7,00	5,00	2,98	9,46	-	-	9,79	-	-	86,93	С	С	0,82	Гкал	4,07		
05.01.16	24.00	-	96,50	86,51	9,99	86,92	49,99	36,93	7,00	5,00	3,15	10,38	-	-	10,73	-	-	88,58	С	С	0,92	Гкал	4,23		
06.01.16	24.00	-	96,86	86,26	10,50	87,63	49,34	38,29	7,00	5,00	3,27	10,98	-	-	11,34	-	-	87,65	С	С	0,86	Гкал	4,30		
07.01.16	24.00	-	95,75	86,07	9,68	86,76	48,38	38,38	7,00	5,00	3,27	10,04	-	-	10,38	-	-	87,88	С	С	0,88	Гкал	4,23		
08.01.16	24.00	-	96,40	86,02	10,38	88,51	49,19	39,32	7,00	5,00	3,27	10,82	-	-	11,19	-	-	88,61	С	С	0,96	Гкал	4,31		
09.01.16	24.00	-	97,30	85,51	11,79	87,71	48,72	39,00	7,00	5,00	3,30	12,18	-	-	12,59	-	-	87,90	С	С	1,07	Гкал	4,27		
10.01.16	24.00	-	95,19	84,21	10,98	87,71	49,84	40,26	7,00	5,00	3,35	11,57	-	-	11,72	-	-	88,01	С	С	1,00	Гкал	4,24		
11.01.16	24.00	-	95,32	84,11	11,21	90,10	49,84	40,26	7,00	5,00	3,35	11,57	-	-	11,98	-	-	91,03	С	С	0,93	Гкал	4,42		
12.01.16	24.00	-	96,72	87,05	9,67	93,62	53,31	40,31	7,00	5,00	3,49	9,82	-	-	10,21	-	-	93,75	С	С	0,92	Гкал	4,30		
13.01.16	24.00	-	96,30	86,69	9,61	92,87	53,65	39,22	7,00	5,00	3,35	10,33	-	-	10,70	-	-	93,49	С	С	0,97	Гкал	4,32		
14.01.16	24.00	-	96,18	86,59	9,61	92,87	53,65	39,22	7,00	5,00	3,35	9,74	-	-	10,14	-	-	94,48	С	С	0,92	Гкал	4,34		
15.01.16	24.00	-	95,47	85,81	9,66	93,74	53,23	40,51	7,00	5,00	3,47	9,77	-	-	10,73	-	-	93,76	С	С	0,97	Гкал	4,35		
16.01.16	24.00	-	95,26	84,94	9,67	93,06	52,64	40,42	7,00	5,00	3,43	9,74	-	-	10,14	-	-	93,49	С	С	0,92	Гкал	4,32		
17.01.16	24.00	-	95,26	84,95	10,31	92,69	52,82	39,87	7,00	5,00	3,38	10,32	-	-	10,73	-	-	93,64	С	С	0,85	Гкал	4,29		
18.01.16	24.00	-	93,78	84,78	9,00	93,08	52,47	40,61	7,00	5,00	3,44	9,09	-	-	9,42	-	-	89,69	С	С	0,86	Гкал	4,36		
19.01.16	24.00	-	60,30	58,50	1,80	86,90	48,50	38,40	7,00	5,00	1,54	12,48	-	-	12,75	-	-	69,09	С	С	0,84	Гкал	4,29		
20.01.16	24.00	-	93,43	84,39	9,04	86,99	50,59	36,40	7,00	5,00	3,02	9,42	-	-	9,75	-	-	89,39	С	С	0,91	Гкал	4,19		
21.01.16	24.00	-	91,73	82,26	9,47	93,64	53,61	40,03	7,00	5,00	3,28	9,64	-	-	10,00	-	-	94,37	С	С	0,91	Гкал	4,19		
22.01.16	24.00	-	95,44	85,43	10,01	84,77	49,78	34,99	7,00	5,00	2,92	10,73	-	-	11,08	-	-	85,20	С	С	0,91	Гкал	3,83		
23.01.16	24.00	-	95,44	85,43	10,01	84,77	49,78	34,99	7,00	5,00	2,92	10,73	-	-	11,08	-	-	85,20	С	С	0,91	Гкал	3,83		
Среднее	24.00	-	95,44	85,43	10,01	84,77	49,78	34,99	7,00	5,00	2,92	10,73	-	-	11,08	-	-	85,20	С	С	0,91	Гкал	3,83		
Итого	744,00	-	2958,74	2648,36	310,37	84,77	49,78	34,99	7,00	5,00	2,92	10,73	-	-	11,08	-	-	85,20	С	С	0,91	Гкал	3,83		

Показания счетчиков на момент снятия данных: \_\_\_\_\_  
 Дата, время: 30.12.2015 00:00  
 Период расчета по среднему: 30.12.2015 00:00  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: \_\_\_\_\_  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_  
 Период превышения (2): \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру горячей воды: \_\_\_\_\_  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_

0,87 °C = -0,29 Кал.  
 118,43 Гкал.  
 343,41 куб.м.

Отчет составлен за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_

АО ДОПТЕПЛО  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ  
 Печать, подписание  
 Сертифицированная  
 температура АВС

Фирменная энергосбыт  
 Управляющая приборного учета  
 Отдел печати энергосбыта  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

ГВИ "ТЭК СПб"