Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 94 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9347.038.1
Строит.Адрес: Седова 94
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219309
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219309-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,87

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 174,48 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	205,52	205,52	0,00	72,43	42,86	29,57	7,00	5,00	6,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,08
25.12.15	24,00	-	206,08	206,08	0,00	71,92	42,64	29,28	7,00	5,00	6,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,04
26.12.15	24,00	-	205,74	205,74	0,00	71,56	42,57	28,99	7,00	5,00	5,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,97
27.12.15	24,00	-	205,20	205,20	0,00	71,94	42,61	29,33	7,00	5,00	6,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,02
28.12.15	24,00	-	205,56	205,56	0,00	72,18	42,75	29,43	7,00	5,00	6,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,05
29.12.15	24,00	-	206,20	206,20	0,00	72,16	42,73	29,43	7,00	5,00	6,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,07
30.12.15	24,00	-	205,42	205,42	0,00	72,24	42,72	29,52	7,00	5,00	6,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,07
31.12.15	24,00	-	206,03	206,03	0,00	72,87	43,25	29,62	7,00	5,00	6,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,10
01.01.16	24,00	-	207,21	207,21	0,00	72,85	43,58	29,27	7,00	5,00	6,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,07
02.01.16	24,00	-	198,69	198,69	0,00	72,41	43,47	28,94	7,00	5,00	5,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,75
03.01.16	24,00	-	206,62	206,62	0,00	71,45	43,02	28,43	7,00	5,00	5,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,88
04.01.16	24,00	-	206,13	206,13	0,00	70,27	42,37	27,90	7,00	5,00	5,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,75
05.01.16	24,00	-	206,07	206,07	0,00	70,40	42,22	28,18	7,00	5,00	5,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,81
06.01.16	24,00	-	206,27	206,27	-	70,71	42,54	28,17	7,00	5,00	5,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,81
07.01.16	24,00	-	198,93	198,93	0,00	89,70	42,84	46,86	7,00	5,00	9,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			9,33
08.01.16	24,00	-	198,85	198,85	0,00	89,29	42,51	46,78	7,00	5,00	9,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			9,31
09.01.16	24,00	-	197,62	197,62	0,00	89,15	42,36	46,79	7,00	5,00	9,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			9,26
10.01.16	24,00	-	196,03	196,03	0,00	88,76	42,31	46,45	7,00	5,00	9,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			9,12
11.01.16	24,00	-	198,37	198,37	0,00	94,53	44,89	49,64	7,00	5,00	9,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			9,86
12.01.16	24,00	-	199,67	199,67	0,00	94,42	45,95	48,47	7,00	5,00	9,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			9,69
13.01.16	24,00	-	200,51	200,51	0,00	94,05	46,57	47,48	7,00	5,00	9,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			9,54
14.01.16	24,00	-	199,28	199,28	0,00	95,21	46,52	48,69	7,00	5,00	9,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			9,72
15.01.16	24,00	-	197,93	197,93	0,00	95,60	46,54	49,06	7,00	5,00	9,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			9,72
16.01.16	24,00	-	196,31	196,31	0,00	95,01	46,26	48,75	7,00	5,00	9,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			9,59
17.01.16	24,00	-	196,77	196,77	0,00	94,76	46,13	48,63	7,00	5,00	9,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			9,59
18.01.16	24,00	-	198,31	198,31	-	82,96	43,92	39,05	7,00	5,00	7,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,69
19.01.16	24,00	-	123,32	123,32	0,00	90,17	42,79	47,38	7,00	5,00	5,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,93
20.01.16	24,00	-	194,48	194,48	0,00	87,88	43,83	44,05	7,00	5,00	8,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			8,57
21.01.16	24,00	-	191,24	191,24	0,00	95,35	46,60	48,75	7,00	5,00	9,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			9,34
22.01.16	24,00	-	191,87	191,87	0,00	94,91	46,35	48,56	7,00	5,00	9,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			9,34
23.01.16	24,00	-	191,52	191,52	0,00	94,73	45,77	48,96	7,00	5,00	9,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			9,39
Среднее	24,00	-	198,31	198,31	-	82,96	43,92	39,05	7,00	5,00	7,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,69
Итого	744,00		6147,76	6147,76	0,00						238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	238,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.01.16 04:00	2815,09	2815,09	0,00	-	0,00	-	133,88	-	-
	24.01.16 03:00	3381,78	3381,78	0,00	-	0,00	-	161,56	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **238,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
АО "ДОМТЕЛЕКОМ" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 01 16 г.