Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 94 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9347.038.1
Строит.Адрес: Седова 94
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219401-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219401
Режим (схема):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.12.15 | 24,00 | - | 152,97 | 149,13 | 3,84 | 70,17 | 46,73 | 23,44 | 7,00 | 5,00 | 3,58 | 2,72 | | | 2,75 | | 2,75 | - | 69,39 | | 0,19 | | | 3,77 |
| 25.12.15 | 24,00 | - | 152,46 | 148,97 | 3,49 | 70,20 | 46,68 | 23,52 | 7,00 | 5,00 | 3,59 | 2,32 | | | 2,36 | | 2,36 | - | 69,41 | | 0,16 | | | 3,75 |
| 26.12.15 | 24,00 | - | 150,92 | 148,23 | 2,69 | 70,42 | 46,41 | 24,01 | 7,00 | 5,00 | 3,65 | 1,52 | | | 1,53 | | 1,53 | - | 69,48 | | 0,11 | | | 3,75 |
| 27.12.15 | 24,00 | - | 149,62 | 146,99 | 2,63 | 73,00 | 46,65 | 26,35 | 7,00 | 5,00 | 3,96 | 1,49 | | | 1,51 | | 1,51 | - | 72,22 | | 0,11 | | | 4,06 |
| 28.12.15 | 24,00 | - | 151,26 | 146,83 | 4,43 | 75,21 | 47,38 | 27,83 | 7,00 | 5,00 | 4,19 | 3,09 | | | 3,14 | | 3,14 | - | 74,41 | | 0,23 | | | 4,42 |
| 29.12.15 | 24,00 | - | 150,61 | 146,83 | 3,78 | 77,39 | 48,11 | 29,28 | 7,00 | 5,00 | 4,42 | 2,26 | | | 2,30 | | 2,30 | - | 76,05 | | 0,17 | | | 4,59 |
| 30.12.15 | 24,00 | - | 150,38 | 146,51 | 3,87 | 81,17 | 49,27 | 31,90 | 7,00 | 5,00 | 4,81 | 2,28 | | | 2,31 | | 2,31 | - | 81,22 | | 0,18 | | | 5,00 |
| 31.12.15 | 24,00 | - | 149,87 | 146,96 | 2,91 | 83,22 | 50,11 | 33,11 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 1,47 | | | 1,47 | | 1,47 | - | 80,46 | | 0,12 | | | 5,12 |
| 01.01.16 | 24,00 | - | 149,51 | 146,94 | 2,57 | 83,89 | 49,72 | 34,17 | 7,00 | 5,00 | 5,15 | 1,12 | | | 1,12 | | 1,12 | - | 80,69 | | 0,09 | | | 5,24 |
| 02.01.16 | 24,00 | - | 149,82 | 145,57 | 4,25 | 84,02 | 48,74 | 35,28 | 7,00 | 5,00 | 5,28 | 2,61 | | | 2,64 | | 2,64 | - | 82,31 | | 0,21 | | | 5,50 |
| 03.01.16 | 24,00 | - | 149,18 | 145,83 | 3,35 | 85,93 | 49,58 | 36,35 | 7,00 | 5,00 | 5,45 | 1,73 | | | 1,73 | | 1,73 | - | 83,44 | | 0,15 | | | 5,60 |
| 04.01.16 | 24,00 | - | 147,60 | 144,12 | 3,48 | 87,41 | 49,71 | 37,70 | 7,00 | 5,00 | 5,58 | 1,92 | | | 1,92 | | 1,92 | - | 85,17 | | 0,17 | | | 5,75 |
| 05.01.16 | 24,00 | - | 153,37 | 148,66 | 4,71 | 75,42 | 47,94 | 27,48 | 7,00 | 5,00 | 4,25 | 2,55 | | | 2,60 | | 2,60 | - | 74,79 | | 0,19 | | | 4,44 |
| 06.01.16 | 24,00 | - | 150,05 | 146,20 | 3,85 | 82,92 | 49,08 | 33,84 | 7,00 | 5,00 | 5,09 | 2,07 | - | - | 2,08 | - | 2,08 | - | 81,13 | - | 0,17 | - | - | 5,26 |
| 07.01.16 | 24,00 | - | 149,34 | 143,69 | 5,65 | 88,96 | 48,19 | 40,77 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 4,18 | | | 4,25 | | 4,25 | - | 88,16 | | 0,36 | | | 6,37 |
| 08.01.16 | 24,00 | - | 152,86 | 143,01 | 9,85 | 88,61 | 47,86 | 40,75 | 7,00 | 5,00 | 5,97 | 8,34 | | | 8,58 | | 8,58 | - | 88,36 | | 0,74 | | | 6,71 |
| 09.01.16 | 24,00 | - | 151,13 | 142,48 | 8,65 | 88,44 | 47,71 | 40,73 | 7,00 | 5,00 | 5,93 | 7,34 | | | 7,58 | | 7,58 | - | 88,16 | | 0,65 | | | 6,58 |
| 10.01.16 | 24,00 | - | 149,26 | 141,52 | 7,74 | 88,06 | 47,60 | 40,46 | 7,00 | 5,00 | 5,85 | 6,41 | | | 6,64 | | 6,64 | - | 87,69 | | 0,56 | | | 6,42 |
| 11.01.16 | 24,00 | - | 151,08 | 142,34 | 8,75 | 88,37 | 47,72 | 40,65 | 7,00 | 5,00 | 5,92 | 7,36 | | | 7,60 | | 7,60 | - | 88,07 | | 0,65 | - | - | 6,57 |
| 12.01.16 | 24,00 | - | 149,21 | 144,38 | 4,83 | 94,42 | 51,69 | 42,73 | 7,00 | 5,00 | 6,19 | 4,83 | | | 4,93 | | 4,93 | - | 92,69 | | 0,45 | | | 6,64 |
| 13.01.16 | 24,00 | - | 149,94 | 145,47 | 4,47 | 93,70 | 52,41 | 41,29 | 7,00 | 5,00 | 6,03 | 4,47 | | | 4,56 | | 4,56 | - | 91,72 | | 0,41 | | | 6,44 |
| 14.01.16 | 24,00 | - | 148,64 | 144,51 | 4,13 | 93,37 | 52,38 | 40,99 | 7,00 | 5,00 | 5,95 | 4,13 | | | 4,21 | | 4,21 | - | 89,70 | | 0,37 | | | 6,32 |
| 15.01.16 | 24,00 | - | 148,30 | 143,89 | 4,41 | 94,99 | 52,75 | 42,24 | 7,00 | 5,00 | 6,10 | 4,41 | | | 4,50 | | 4,50 | - | 92,77 | | 0,41 | | | 6,51 |
| 16.01.16 | 24,00 | - | 145,15 | 142,65 | 2,50 | 94,47 | 52,35 | 42,12 | 7,00 | 5,00 | 6,03 | 2,50 | | | 2,55 | | 2,55 | - | 89,83 | | 0,22 | | | 6,26 |
| 17.01.16 | 24,00 | - | 145,27 | 143,12 | 2,15 | 94,25 | 52,45 | 41,80 | 7,00 | 5,00 | 6,01 | 2,15 | | | 2,19 | | 2,19 | - | 88,32 | | 0,19 | | | 6,20 |
| 18.01.16 | 24,00 | - | 146,49 | 142,24 | 4,25 | 94,27 | 52,11 | 42,16 | 7,00 | 5,00 | 6,02 | 4,25 | | | 4,34 | | 4,34 | - | 91,31 | | 0,39 | | | 6,41 |
| 19.01.16 | 24,00 | - | 92,41 | 91,99 | 0,42 | 88,91 | 48,09 | 40,82 | 7,00 | 5,00 | 3,77 | 0,42 | | | 0,43 | | 0,43 | - | 71,55 | | 0,03 | | | 3,80 |
| 20.01.16 | 24,00 | - | 145,80 | 140,76 | 5,04 | 87,10 | 49,24 | 37,86 | 7,00 | 5,00 | 5,35 | 5,04 | | | 5,14 | | 5,14 | - | 84,65 | | 0,43 | | | 5,77 |
| 21.01.16 | 24,00 | - | 141,92 | 138,60 | 3,32 | 94,58 | 52,46 | 42,12 | 7,00 | 5,00 | 5,89 | 3,32 | | | 3,39 | | 3,39 | - | 84,25 | | 0,28 | | | 6,17 |
| 22.01.16 | 24,00 | - | 142,36 | 139,06 | 3,30 | 94,17 | 52,12 | 42,05 | 7,00 | 5,00 | 5,89 | 3,30 | | | 3,37 | | 3,37 | - | 83,16 | | 0,27 | | | 6,17 |
| 23.01.16 | 24,00 | - | 142,84 | 138,69 | 4,15 | 94,00 | 51,63 | 42,37 | 7,00 | 5,00 | 5,90 | 4,15 | | | 4,23 | | 4,23 | - | 92,61 | | 0,38 | | | 6,28 |
| Среднее | 24,00 | - | 147,08 | 142,78 | 4,30 | 85,84 | 49,51 | 36,33 | 7,00 | 5,00 | 5,25 | 3,41 | - | - | 3,57 | - | 3,57 | - | 83,01 | - | 0,29 | - | - | 5,54 |
| Итого | 744,00 | | 4559,62 | 4426,17 | 133,45 | | | | | | 162,82 | 105,75 | 0,00 | 0,00 | 110,52 | 0,00 | 107,96 | 0,00 | | | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 171,85 |

ав
пс

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.12.15 05:00 | 37641,92 | 36691,94 | 626,55 | 0,00 | 632,82 | 0,00 | 921,69 | - | - |
| | 24.01.16 12:00 | 2592,47 | 2507,11 | 30,49 | 0,00 | 31,48 | 0,00 | 111,36 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **171,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **107,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«27» 01 16 г.