Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9054.038.1
Строит.Адрес: Седова 98
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208346
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208346-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,87

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	87,85	75,06	12,79	69,31	44,45	24,86	7,00	5,00	2,00	10,94	-	-	11,19	-	11,19	-	69,23	-	0,76			2,75
25.12.15	24,00	-	88,05	74,69	13,36	69,36	44,47	24,89	7,00	5,00	1,99	11,48	-	-	11,76	-	11,76	-	69,22	-	0,80			2,79
26.12.15	24,00	-	87,73	73,82	13,91	69,63	43,75	25,88	7,00	5,00	2,05	11,93	-	-	12,19	-	12,19	-	69,70	-	0,83			2,88
27.12.15	24,00	-	88,53	72,48	16,05	72,28	43,92	28,36	7,00	5,00	2,20	13,95	-	-	14,28	-	14,28	-	72,59	-	1,01			3,22
28.12.15	24,00	-	86,87	74,06	12,81	74,34	45,15	29,19	7,00	5,00	2,30	10,92	-	-	11,18	-	11,18	-	74,38	-	0,81			3,12
29.12.15	24,00	-	87,69	73,75	13,94	76,47	46,21	30,26	7,00	5,00	2,38	12,01	-	-	12,33	-	12,33	-	76,46	-	0,92			3,30
30.12.15	24,00	-	86,80	73,94	12,86	80,28	47,70	32,58	7,00	5,00	2,56	10,99	-	-	11,32	-	11,32	-	80,52	-	0,89			3,45
31.12.15	24,00	-	87,27	72,93	14,34	82,07	48,49	33,58	7,00	5,00	2,62	12,31	-	-	12,69	-	12,69	-	81,81	-	1,01			3,63
01.01.16	24,00	-	85,50	75,56	9,94	82,69	48,12	34,57	7,00	5,00	2,78	8,00	-	-	8,23	-	8,23	-	82,29	-	0,66			3,44
02.01.16	24,00	-	85,15	74,75	10,40	82,80	47,27	35,53	7,00	5,00	2,82	8,44	-	-	8,70	-	8,70	-	82,59	-	0,70			3,52
03.01.16	24,00	-	84,64	74,49	10,15	84,70	48,44	36,26	7,00	5,00	2,88	8,18	-	-	8,40	-	8,40	-	84,42	-	0,69			3,57
04.01.16	24,00	-	83,70	73,67	10,03	86,04	48,67	37,37	7,00	5,00	2,93	8,10	-	-	8,33	-	8,33	-	85,55	-	0,69			3,62
05.01.16	24,00	-	85,54	73,10	12,44	87,09	48,51	38,58	7,00	5,00	3,00	10,34	-	-	10,69	-	10,69	-	87,10	-	0,90			3,91
06.01.16	24,00	-	84,99	71,40	13,59	86,85	47,82	39,03	7,00	5,00	2,98	11,45	-	-	11,82	-	11,82	-	86,35	-	0,99			3,97
07.01.16	24,00	-	84,88	72,50	12,38	85,53	46,67	38,86	7,00	5,00	2,99	10,32	-	-	10,63	-	10,63	-	85,98	-	0,89			3,88
08.01.16	24,00	-	85,46	72,27	13,19	87,54	47,31	40,23	7,00	5,00	3,11	10,99	-	-	11,38	-	11,38	-	87,25	-	0,96			4,07
09.01.16	24,00	-	85,87	71,78	14,09	86,75	47,08	39,67	7,00	5,00	3,05	11,79	-	-	12,20	-	12,20	-	86,48	-	1,02			4,07
10.01.16	24,00	-	85,56	70,00	15,56	86,98	47,19	39,79	7,00	5,00	3,01	13,14	-	-	13,58	-	13,58	-	86,73	-	1,14			4,15
11.01.16	24,00	-	83,82	71,58	12,24	88,56	48,35	40,21	7,00	5,00	3,07	10,03	-	-	10,36	-	10,36	-	88,94	-	0,89			3,97
12.01.16	24,00	-	85,00	73,24	11,76	92,87	51,77	41,10	7,00	5,00	3,25	9,41	-	-	9,76	-	9,76	-	92,23	-	0,87			4,11
13.01.16	24,00	-	84,90	74,16	10,74	92,22	52,38	39,84	7,00	5,00	3,17	8,51	-	-	8,83	-	8,83	-	91,90	-	0,78			3,95
14.01.16	24,00	-	84,44	73,46	10,98	91,89	52,00	39,89	7,00	5,00	3,15	8,74	-	-	9,05	-	9,05	-	91,71	-	0,80			3,95
15.01.16	24,00	-	83,63	73,39	10,24	93,35	52,13	41,22	7,00	5,00	3,25	7,98	-	-	8,27	-	8,27	-	92,80	-	0,74			3,99
16.01.16	24,00	-	83,12	72,03	11,09	92,79	51,45	41,34	7,00	5,00	3,20	8,75	-	-	9,09	-	9,09	-	92,26	-	0,81			4,01
17.01.16	24,00	-	83,90	71,85	12,05	92,64	51,48	41,16	7,00	5,00	3,19	9,71	-	-	10,08	-	10,08	-	92,18	-	0,90			4,08
18.01.16	24,00	-	83,88	71,83	12,05	92,62	51,19	41,43	7,00	5,00	3,20	9,67	-	-	10,03	-	10,03	-	92,31	-	0,89			4,10
19.01.16	24,00	-	52,93	47,44	5,49	89,00	48,77	40,23	7,00	5,00	1,66	10,14	-	-	10,40	-	10,40	-	73,23	-	0,74			2,40
20.01.16	24,00	-	79,98	69,20	10,78	85,95	48,94	37,01	7,00	5,00	2,63	9,94	-	-	10,27	-	10,27	-	87,24	-	0,87			3,49
21.01.16	24,00	-	77,70	68,49	9,21	92,91	52,27	40,64	7,00	5,00	2,88	8,25	-	-	8,55	-	8,55	-	92,58	-	0,76			3,64
22.01.16	24,00	-	78,75	68,37	10,38	92,46	51,64	40,82	7,00	5,00	2,91	9,15	-	-	9,52	-	9,52	-	92,10	-	0,84			3,76
23.01.16	24,00	-	78,22	68,19	10,03	92,20	50,88	41,32	7,00	5,00	2,94	8,78	-	-	9,12	-	9,12	-	91,69	-	0,81			3,75
Среднее	24,00	-	83,62	71,73	11,90	85,17	48,53	36,64	7,00	5,00	2,78	10,14	-	-	10,46	-	10,46	-	84,51	-	0,85	-	-	3,63
Итого	744,00		2592,35	2223,48	368,87						86,14	314,34	0,00	0,00	324,23	0,00	324,23	0,00			26,36	0,00	0,00	112,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 03:00	8866,13	6983,02	1860,77	-	1896,18	-	280,13	-	-
	24.01.16 12:00	11051,22	8865,36	2118,16	-	2162,17	-	379,41	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,27 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **324,23** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
Отрегулировать температуру

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.