Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Слободская 3 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Слободская 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207781
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207781-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	134,61	134,61	0,00	52,00	43,35	8,65	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,17
25.12.15	24,00	-	134,73	134,73	0,00	52,55	43,73	8,82	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,20
26.12.15	24,00	-	134,84	134,84	0,00	52,77	43,69	9,08	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,23
27.12.15	24,00	-	134,88	134,88	0,00	54,73	44,61	10,12	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,36
28.12.15	24,00	-	134,42	134,42	0,00	55,73	45,16	10,57	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,42
29.12.15	24,00	-	134,23	134,23	0,00	57,49	46,19	11,30	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,52
30.12.15	24,00	-	134,19	134,19	0,00	60,08	47,83	12,25	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,65
31.12.15	24,00	-	134,16	134,16	0,00	61,35	48,73	12,62	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,69
01.01.16	24,00	-	134,25	134,25	0,00	60,95	48,07	12,88	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,73
02.01.16	24,00	-	133,93	133,93	0,00	60,13	47,01	13,12	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,76
03.01.16	24,00	-	133,77	133,77	0,00	63,51	49,34	14,17	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,90
04.01.16	24,00	-	133,67	133,67	0,00	64,73	50,12	14,61	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,96
05.01.16	24,00	-	133,80	133,80	0,00	65,39	50,26	15,13	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,03
06.01.16	23,00	-	127,86	127,86	0,00	65,29	49,68	15,61	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,00
07.01.16	24,00	-	124,76	124,76	0,00	65,59	48,91	16,68	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,09
08.01.16	24,00	-	117,18	117,18	0,00	67,36	48,99	18,37	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,15
09.01.16	24,00	-	117,30	117,30	0,00	67,14	48,81	18,33	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,15
10.01.16	24,00	-	117,28	117,28	0,00	67,85	49,37	18,48	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,17
11.01.16	24,00	-	117,51	117,51	0,00	70,56	51,20	19,36	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,28
12.01.16	24,00	-	117,46	117,46	0,00	70,90	51,88	19,02	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,24
13.01.16	24,00	-	117,40	117,40	0,00	70,84	52,32	18,52	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,18
14.01.16	24,00	-	117,52	117,52	0,00	70,87	52,40	18,47	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,18
15.01.16	24,00	-	117,63	117,63	0,00	70,69	52,01	18,68	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,20
16.01.16	24,00	-	117,80	117,80	0,00	71,09	52,27	18,82	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,22
17.01.16	24,00	-	118,28	118,28	0,00	71,04	52,46	18,58	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,20
18.01.16	24,00	-	117,98	117,98	0,00	70,83	52,07	18,76	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,21
19.01.16	24,00	-	117,88	117,88	0,00	71,11	52,69	18,42	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,17
20.01.16	24,00	-	117,98	117,98	0,00	70,89	52,87	18,02	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,13
21.01.16	24,00	-	118,09	118,09	0,00	70,82	52,87	17,95	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,12
22.01.16	24,00	-	117,75	117,75	0,00	71,09	52,73	18,36	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,17
23.01.16	24,00	-	117,36	117,36	0,00	71,34	52,65	18,69	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,19
Среднее	23,97	-	125,18	125,18	-	65,06	49,49	15,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,92
Итого	743,00		3880,50	3880,50	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	59,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 04:00	24924,77	24924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	216,58	-	-
	24.01.16 02:00	28124,80	28124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	269,86	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **59,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

АО "ДОМТЕЛЕКОМ" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 01 16 г.