Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207114
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207114-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,94

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	-	96,36	81,53	14,83	88,08	55,22	32,86	7,00	5,00	3,27	8,30	-	-	8,59	-	8,59	-	87,79	-	0,73	-	-	4,00
25.01.16	24,00	-	96,36	81,53	14,83	88,08	55,22	32,86	7,00	5,00	3,27	8,30	-	-	8,59	-	8,59	-	87,79	-	0,73	-	-	4,00
26.01.16	24,00	-	96,36	81,53	14,83	88,08	55,22	32,86	7,00	5,00	3,27	8,30	-	-	8,59	-	8,59	-	87,79	-	0,73	-	-	4,00
27.01.16	24,00	-	96,36	81,53	14,83	88,08	55,22	32,86	7,00	5,00	3,27	8,30	-	-	8,59	-	8,59	-	87,79	-	0,73	-	-	4,00
28.01.16	24,00	-	96,36	81,53	14,83	88,08	55,22	32,86	7,00	5,00	3,27	8,30	-	-	8,59	-	8,59	-	87,79	-	0,73	-	-	4,00
29.01.16	24,00	-	96,36	81,53	14,83	88,08	55,22	32,86	7,00	5,00	3,27	8,30	-	-	8,59	-	8,59	-	87,79	-	0,73	-	-	4,00
30.01.16	24,00	-	96,36	81,53	14,83	88,08	55,22	32,86	7,00	5,00	3,27	8,30	-	-	8,59	-	8,59	-	87,79	-	0,73	-	-	4,00
31.01.16	24,00	-	96,36	81,53	14,83	88,08	55,22	32,86	7,00	5,00	3,27	8,30	-	-	8,59	-	8,59	-	87,79	-	0,73	-	-	4,00
Среднее	24,00	-	96,36	81,53	14,83	88,08	55,22	32,86	7,00	5,00	3,27	8,30	-	-	8,59	-	8,59	-	87,79	-	0,73	-	-	4,00
Итого	192,00		770,85	652,21	118,64						26,17	66,43	0,00	0,00	68,72	0,00	68,72	0,00			5,85	0,00	0,00	32,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °C = -0,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **31,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **68,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 28 02 16 г.

1.02 – 28.02 дог.