Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10647.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 16 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,94

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,192

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

| | | | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.12.15 | 24,00 | - | 189,96 | 177,75 | 12,21 | 70,12 | 60,97 | 9,15 | 7,00 | 5,00 | 1,84 | 9,16 | - | - | 9,37 | - | 9,37 | - | 70,50 | - | 0,65 | | | 2,49 |
| 25.12.15 | 24,00 | - | 184,56 | 172,05 | 12,51 | 68,98 | 59,96 | 9,02 | 7,00 | 5,00 | 1,77 | 9,44 | - | - | 9,63 | - | 9,63 | - | 69,14 | - | 0,65 | | | 2,42 |
| 26.12.15 | 24,00 | - | 187,99 | 173,48 | 14,51 | 69,63 | 60,28 | 9,35 | 7,00 | 5,00 | 1,86 | 11,12 | - | - | 11,37 | - | 11,37 | - | 70,30 | - | 0,78 | | | 2,64 |
| 27.12.15 | 24,00 | - | 186,76 | 172,72 | 14,04 | 73,44 | 63,17 | 10,27 | 7,00 | 5,00 | 2,04 | 10,42 | - | - | 10,65 | - | 10,65 | - | 73,99 | - | 0,77 | | | 2,81 |
| 28.12.15 | 24,00 | - | 183,29 | 169,38 | 13,91 | 75,79 | 64,85 | 10,94 | 7,00 | 5,00 | 2,16 | 9,93 | - | - | 10,20 | - | 10,20 | - | 76,16 | - | 0,76 | | | 2,92 |
| 29.12.15 | 24,00 | - | 105,92 | 106,14 | -0,22 | 76,11 | 65,60 | 10,51 | 7,00 | 5,00 | 0,33 | 12,24 | - | - | 12,48 | - | 12,48 | - | 63,84 | - | 0,78 | | | 1,11 |
| 30.12.15 | 24,00 | - | 126,50 | 113,39 | 13,11 | 79,08 | 58,75 | 20,33 | 7,00 | 5,00 | 2,37 | 11,98 | - | - | 12,34 | - | 12,34 | - | 82,09 | - | 0,98 | | | 3,35 |
| 31.12.15 | 24,00 | - | 91,22 | 75,79 | 15,43 | 85,63 | 50,60 | 35,03 | 7,00 | 5,00 | 2,83 | 13,50 | - | - | 13,93 | - | 13,93 | - | 85,48 | - | 1,16 | | | 3,98 |
| 01.01.16 | 24,00 | - | 86,61 | 77,43 | 9,18 | 84,86 | 50,03 | 34,83 | 7,00 | 5,00 | 2,88 | 7,11 | - | - | 7,33 | - | 7,33 | - | 84,44 | - | 0,60 | | | 3,48 |
| 02.01.16 | 24,00 | - | 87,86 | 77,60 | 10,26 | 85,79 | 49,97 | 35,82 | 7,00 | 5,00 | 2,95 | 8,27 | - | - | 8,54 | - | 8,54 | - | 85,65 | - | 0,71 | | | 3,66 |
| 03.01.16 | 24,00 | - | 88,51 | 77,73 | 10,78 | 88,57 | 51,46 | 37,11 | 7,00 | 5,00 | 3,07 | 8,74 | - | - | 9,03 | - | 9,03 | - | 88,41 | - | 0,77 | | | 3,85 |
| 04.01.16 | 24,00 | - | 88,42 | 77,57 | 10,85 | 90,15 | 51,99 | 38,16 | 7,00 | 5,00 | 3,14 | 8,91 | - | - | 9,21 | - | 9,21 | - | 89,93 | - | 0,80 | | | 3,94 |
| 05.01.16 | 24,00 | - | 88,37 | 77,33 | 11,04 | 91,27 | 51,96 | 39,31 | 7,00 | 5,00 | 3,25 | 8,87 | - | - | 9,20 | - | 9,20 | - | 91,00 | - | 0,81 | | | 4,06 |
| 06.01.16 | 24,00 | - | 57,27 | 51,44 | 5,83 | 87,24 | 50,56 | 36,68 | 7,00 | 5,00 | 1,93 | 6,80 | - | - | 6,95 | - | 6,95 | - | 69,78 | - | 0,47 | | | 2,40 |
| 07.01.16 | 22,00 | - | 54,15 | 42,56 | 11,59 | 90,74 | 61,71 | 29,03 | 7,00 | 5,00 | 1,58 | 11,27 | - | - | 11,48 | - | 11,48 | - | 62,96 | - | 0,71 | | | 2,29 |
| 08.01.16 | 24,00 | - | 90,18 | 73,24 | 16,94 | 92,91 | 59,85 | 33,06 | 7,00 | 5,00 | 3,12 | 14,74 | - | - | 14,98 | - | 14,98 | - | 60,17 | - | 0,89 | | | 4,00 |
| 09.01.16 | 24,00 | - | 89,89 | 73,82 | 16,07 | 93,81 | 60,38 | 33,43 | 7,00 | 5,00 | 3,14 | 14,00 | - | - | 14,22 | - | 14,22 | - | 60,25 | - | 0,85 | | | 3,99 |
| 10.01.16 | 24,00 | - | 90,60 | 72,10 | 18,50 | 92,93 | 58,61 | 34,32 | 7,00 | 5,00 | 3,34 | 14,97 | - | - | 15,18 | - | 15,18 | - | 57,37 | - | 0,86 | | | 4,20 |
| 11.01.16 | 24,00 | - | 90,70 | 74,08 | 16,62 | 94,56 | 56,64 | 37,92 | 7,00 | 5,00 | 3,57 | 14,43 | - | - | 14,65 | - | 14,65 | - | 56,51 | - | 0,82 | | | 4,39 |
| 12.01.16 | 24,00 | - | 90,98 | 76,22 | 14,76 | 95,56 | 57,59 | 37,97 | 7,00 | 5,00 | 3,60 | 12,32 | - | - | 12,52 | - | 12,52 | - | 57,58 | - | 0,71 | | | 4,31 |
| 13.01.16 | 24,00 | - | 92,33 | 77,25 | 15,08 | 96,69 | 59,10 | 37,59 | 7,00 | 5,00 | 3,62 | 12,67 | - | - | 12,90 | - | 12,90 | - | 59,05 | - | 0,75 | | | 4,37 |
| 14.01.16 | 24,00 | - | 89,71 | 74,71 | 15,00 | 97,16 | 59,05 | 38,11 | 7,00 | 5,00 | 3,56 | 12,89 | - | - | 13,08 | - | 13,08 | - | 58,74 | - | 0,76 | | | 4,31 |
| 15.01.16 | 24,00 | - | 88,55 | 74,06 | 14,49 | 97,14 | 58,38 | 38,76 | 7,00 | 5,00 | 3,57 | 12,32 | - | - | 12,49 | - | 12,49 | - | 58,30 | - | 0,72 | | | 4,29 |
| 16.01.16 | 24,00 | - | 89,06 | 74,78 | 14,28 | 97,73 | 58,79 | 38,94 | 7,00 | 5,00 | 3,62 | 11,99 | - | - | 12,19 | - | 12,19 | - | 58,55 | - | 0,70 | | | 4,32 |
| 17.01.16 | 24,00 | - | 89,08 | 70,76 | 18,32 | 97,55 | 58,90 | 38,65 | 7,00 | 5,00 | 3,58 | 16,18 | - | - | 16,42 | - | 16,42 | - | 58,79 | - | 0,95 | | | 4,53 |
| 18.01.16 | 24,00 | - | 88,94 | 71,34 | 17,60 | 97,51 | 58,70 | 38,81 | 7,00 | 5,00 | 3,59 | 15,53 | - | - | 15,76 | - | 15,76 | - | 58,56 | - | 0,91 | | | 4,50 |
| 19.01.16 | 24,00 | - | 90,00 | 75,39 | 14,61 | 97,99 | 59,76 | 38,23 | 7,00 | 5,00 | 3,61 | 11,99 | - | - | 12,19 | - | 12,19 | - | 59,80 | - | 0,72 | | | 4,33 |
| 20.01.16 | 24,00 | - | 88,61 | 75,33 | 13,28 | 96,75 | 59,20 | 37,55 | 7,00 | 5,00 | 3,46 | 11,24 | - | - | 11,41 | - | 11,41 | - | 58,94 | - | 0,67 | | | 4,12 |
| 21.01.16 | 24,00 | - | 87,66 | 74,16 | 13,50 | 96,70 | 58,77 | 37,93 | 7,00 | 5,00 | 3,45 | 11,55 | - | - | 11,75 | - | 11,75 | - | 58,46 | - | 0,67 | | | 4,13 |
| 22.01.16 | 24,00 | - | 87,71 | 73,09 | 14,62 | 96,98 | 58,44 | 38,54 | 7,00 | 5,00 | 3,50 | 12,76 | - | - | 12,93 | - | 12,93 | - | 58,31 | - | 0,74 | | | 4,25 |
| 23.01.16 | 24,00 | - | 87,78 | 73,39 | 14,39 | 97,08 | 58,14 | 38,94 | 7,00 | 5,00 | 3,55 | 12,37 | - | - | 12,55 | - | 12,55 | - | 57,89 | - | 0,72 | | | 4,27 |
| Среднее | 23,94 | - | 104,49 | 91,16 | 13,33 | 88,92 | 57,81 | 31,11 | 7,00 | 5,00 | 2,90 | 11,60 | - | - | 11,84 | - | 11,84 | - | 67,77 | - | 0,77 | - | - | 3,67 |
| Итого | 742,00 | | 3239,17 | 2826,08 | 413,09 | | | | | | 89,88 | 359,71 | 0,00 | 0,00 | 366,93 | 0,00 | 366,93 | 0,00 | | | 23,82 | 0,00 | 0,00 | 113,70 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.12.15 02:00 | 20103,28 | 18356,92 | 1574,48 | - | 1607,98 | - | 254,93 | - | - |
| | 24.01.16 01:00 | 22406,01 | 20313,52 | 1884,44 | - | 1924,02 | - | 355,42 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 Гкал; -0,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **113,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **366,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ГЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 01 16 г.

сверр
ПС