Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 22 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205802 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,94

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,167 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1342
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,061
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=50,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	65,73	57,20	8,53	80,95	44,85	36,10	7,00	5,00	2,04	8,88	-	-	9,15	-	9,15	-	81,11	-	0,72			2,76
25.12.15	24,00	-	69,92	60,07	9,85	85,84	48,63	37,21	7,00	5,00	2,29	9,29	-	-	9,57	-	9,57	-	85,44	-	0,79			3,09
26.12.15	24,00	-	66,33	61,21	5,12	85,10	48,03	37,07	7,00	5,00	2,32	4,67	-	-	4,79	-	4,79	-	84,19	-	0,39			2,71
27.12.15	24,00	-	67,27	61,41	5,86	86,03	47,62	38,41	7,00	5,00	2,41	5,37	-	-	5,54	-	5,54	-	85,55	-	0,46			2,87
28.12.15	24,00	-	66,77	61,42	5,35	88,80	49,02	39,78	7,00	5,00	2,50	4,81	-	-	5,01	-	5,01	-	88,30	-	0,43			2,92
29.12.15	24,00	-	67,93	61,34	6,59	90,39	49,51	40,88	7,00	5,00	2,56	6,06	-	-	6,26	-	6,26	-	89,84	-	0,55			3,11
30.12.15	24,00	-	67,16	61,06	6,10	91,54	49,41	42,13	7,00	5,00	2,64	5,46	-	-	5,67	-	5,67	-	90,79	-	0,50			3,14
31.12.15	24,00	-	67,29	61,27	6,01	90,24	49,31	40,93	7,00	5,00	2,57	5,44	-	-	5,65	-	5,65	-	89,64	-	0,49	-	-	3,06
01.01.16	24,00	-	67,29	61,27	6,01	90,24	49,31	40,93	7,00	5,00	2,57	5,44	-	-	5,65	-	5,65	-	89,64	-	0,49	-	-	3,06
02.01.16	24,00	-	88,36	82,65	5,71	68,03	67,80	0,23	7,00	5,00	0,06	5,15	-	-	5,28	-	5,28	-	67,62	-	0,35			0,41
03.01.16	24,00	-	89,19	83,83	5,36	67,99	67,76	0,23	7,00	5,00	0,06	4,81	-	-	4,91	-	4,91	-	67,60	-	0,33			0,39
04.01.16	24,00	-	89,93	83,37	6,56	67,83	67,59	0,24	7,00	5,00	0,07	5,91	-	-	6,04	-	6,04	-	67,50	-	0,40			0,47
05.01.16	24,00	-	89,04	83,26	5,78	68,01	67,79	0,22	7,00	5,00	0,07	5,13	-	-	5,24	-	5,24	-	67,56	-	0,35			0,42
06.01.16	24,00	-	89,39	83,49	5,90	67,94	67,71	0,23	7,00	5,00	0,07	5,28	-	-	5,40	-	5,40	-	67,55	-	0,36	-	-	0,42
07.01.16	24,00	-	66,89	66,49	0,40	91,25	49,75	41,50	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	15,07	-	0,00			2,80
08.01.16	24,00	-	63,94	63,70	0,24	94,28	50,12	44,16	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,87	-	0,00			2,84
09.01.16	24,00	-	66,54	63,88	2,66	93,23	50,07	43,16	7,00	5,00	2,80	2,34	-	-	2,43	-	2,43	-	91,65	-	0,22			3,01
10.01.16	24,00	-	73,39	64,37	9,02	93,80	50,87	42,93	7,00	5,00	2,79	8,80	-	-	9,14	-	9,14	-	92,97	-	0,82			3,62
11.01.16	24,00	-	70,03	64,08	5,95	95,70	52,00	43,70	7,00	5,00	2,85	5,51	-	-	5,73	-	5,73	-	94,67	-	0,52			3,37
12.01.16	24,00	-	71,61	65,16	6,45	96,40	53,67	42,73	7,00	5,00	2,85	5,95	-	-	6,19	-	6,19	-	95,46	-	0,57			3,42
13.01.16	24,00	-	71,50	65,03	6,47	97,05	54,32	42,73	7,00	5,00	2,86	5,72	-	-	5,97	-	5,97	-	96,06	-	0,55			3,41
14.01.16	24,00	-	70,23	62,74	7,49	97,28	53,21	44,07	7,00	5,00	2,86	6,61	-	-	6,86	-	6,86	-	96,59	-	0,64			3,50
15.01.16	24,00	-	69,70	63,21	6,49	98,01	53,80	44,21	7,00	5,00	2,92	5,40	-	-	5,63	-	5,63	-	97,03	-	0,52			3,44
16.01.16	24,00	-	70,78	63,00	7,78	97,73	53,91	43,82	7,00	5,00	2,88	6,69	-	-	6,97	-	6,97	-	97,02	-	0,65			3,53
17.01.16	24,00	-	71,02	62,78	8,24	97,87	53,77	44,10	7,00	5,00	2,90	7,04	-	-	7,31	-	7,31	-	97,16	-	0,69			3,58
18.01.16	24,00	-	69,80	63,15	6,65	97,93	54,00	43,93	7,00	5,00	2,90	5,50	-	-	5,71	-	5,71	-	97,08	-	0,53			3,43
19.01.16	24,00	-	70,24	63,78	6,46	97,65	55,24	42,41	7,00	5,00	2,82	5,41	-	-	5,64	-	5,64	-	96,91	-	0,52			3,34
20.01.16	24,00	-	69,78	62,69	7,09	96,91	54,35	42,56	7,00	5,00	2,79	5,99	-	-	6,22	-	6,22	-	96,08	-	0,58			3,36
21.01.16	24,00		69,94	63,21	6,73	97,50	54,53	42,97	7,00	5,00	2,83	5,63	-	-	5,86	-	5,86	-	96,69	-	0,55	-	-	3,38
22.01.16	24,00		69,94	63,21	6,73	97,50	54,53	42,97	7,00	5,00	2,83	5,63	-	-	5,86	-	5,86	-	96,69	-	0,55	-	-	3,38
23.01.16	24,00		69,94	63,21	6,73	97,50	54,53	42,97	7,00	5,00	2,83	5,63	-	-	5,86	-	5,86	-	96,69	-	0,55	-	-	3,38
Среднее	24,00	-	72,16	66,02	6,14	89,24	54,10	35,15	7,00	5,00	2,28	5,47	-	-	5,66	-	5,66	-	83,65	-	0,49	-	-	2,76
Итого	744,00		2236,86	2046,53	190,33						70,56	169,57	0,00	0,00	175,52	0,00	175,52	0,00			15,04	0,00	0,00	85,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °С = -0,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 85,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 175,52 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 01 16 г.

Отрегулировать температуру

85,52
85,36