Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 24 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208260-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208260 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,94

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 50,4 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	88,39	80,29	8,10	70,36	45,84	24,52	7,00	5,00	1,97	8,11	-	-	8,31	-	8,31	-	70,51	-	0,57			2,54
25.12.15	24,00	-	84,16	77,94	6,22	69,18	44,79	24,39	7,00	5,00	1,89	6,43	-	-	6,56	-	6,56	-	68,84	-	0,44			2,33
26.12.15	24,00	-	85,89	78,94	6,95	69,84	44,83	25,01	7,00	5,00	1,97	7,12	-	-	7,30	-	7,30	-	69,66	-	0,50			2,46
27.12.15	24,00	-	86,65	78,38	8,27	73,69	45,64	28,05	7,00	5,00	2,17	8,71	-	-	8,92	-	8,92	-	73,55	-	0,64			2,81
28.12.15	24,00	-	83,91	77,20	6,71	76,09	45,98	30,11	7,00	5,00	2,30	7,07	-	-	7,28	-	7,28	-	76,21	-	0,54			2,84
29.12.15	24,00	-	54,11	57,34	-3,23	73,97	50,50	23,47	7,00	5,00	0,55	8,57	-	-	8,74	-	8,74	-	66,35	-	0,57			1,12
30.12.15	24,00	-	80,57	75,14	5,43	80,98	46,68	34,30	7,00	5,00	2,49	6,44	-	-	6,64	-	6,64	-	82,62	-	0,53			3,02
31.12.15	24,00	-	86,61	78,05	8,56	86,05	50,34	35,71	7,00	5,00	2,81	8,39	-	-	8,66	-	8,66	-	85,58	-	0,72			3,53
01.01.16	24,00	-	84,83	79,47	5,36	85,33	49,52	35,81	7,00	5,00	2,86	5,33	-	-	5,53	-	5,53	-	84,49	-	0,45			3,31
02.01.16	24,00	-	84,98	80,03	4,95	86,28	49,20	37,08	7,00	5,00	2,96	5,18	-	-	5,33	-	5,33	-	85,81	-	0,44			3,40
03.01.16	24,00	-	84,61	80,24	4,37	89,04	50,86	38,18	7,00	5,00	3,03	4,85	-	-	5,00	-	5,00	-	88,09	-	0,43			3,46
04.01.16	24,00	-	84,73	80,35	4,38	90,65	51,29	39,36	7,00	5,00	3,13	4,80	-	-	4,98	-	4,98	-	90,06	-	0,43			3,57
05.01.16	24,00	-	85,22	80,04	5,18	91,83	51,05	40,78	7,00	5,00	3,23	5,69	-	-	5,89	-	5,89	-	91,07	-	0,52			3,75
06.01.16	24,00	-	57,87	55,85	2,02	86,10	48,93	37,17	7,00	5,00	1,93	4,77	-	-	4,86	-	4,86	-	69,01	-	0,33			2,25
07.01.16	24,00	-	63,15	59,14	4,01	88,31	55,18	33,13	7,00	5,00	1,88	6,77	-	-	6,93	-	6,93	-	65,38	-	0,44			2,32
08.01.16	24,00	-	83,13	75,02	8,11	93,41	53,81	39,60	7,00	5,00	3,32	7,70	-	-	7,78	-	7,78	-	53,83	-	0,42			3,73
09.01.16	24,00	-	82,73	74,83	7,90	94,30	54,25	40,05	7,00	5,00	3,37	7,19	-	-	7,30	-	7,30	-	53,84	-	0,39			3,75
10.01.16	24,00	-	83,63	75,23	8,40	93,43	54,34	39,09	7,00	5,00	3,31	7,92	-	-	8,01	-	8,01	-	54,07	-	0,43			3,73
11.01.16	24,00	-	83,72	75,75	7,97	95,10	55,56	39,54	7,00	5,00	3,31	8,17	-	-	8,30	-	8,30	-	55,17	-	0,45			3,76
12.01.16	24,00	-	76,39	69,44	6,95	96,04	55,59	40,45	7,00	5,00	3,11	6,73	-	-	6,82	-	6,82	-	54,80	-	0,37			3,48
13.01.16	24,00	-	85,42	76,95	8,47	97,23	58,49	38,74	7,00	5,00	3,35	7,93	-	-	8,08	-	8,08	-	58,33	-	0,46			3,82
14.01.16	24,00	-	83,49	76,49	7,00	97,72	58,36	39,36	7,00	5,00	3,32	6,64	-	-	6,72	-	6,72	-	57,84	-	0,39			3,71
15.01.16	24,00	-	82,36	74,35	8,01	97,73	57,30	40,43	7,00	5,00	3,35	7,94	-	-	8,07	-	8,07	-	57,02	-	0,45			3,80
16.01.16	24,00	-	82,79	73,90	8,89	98,33	57,66	40,67	7,00	5,00	3,37	9,05	-	-	9,20	-	9,20	-	57,30	-	0,52			3,89
17.01.16	24,00	-	82,84	74,03	8,81	98,13	57,76	40,37	7,00	5,00	3,35	8,95	-	-	9,08	-	9,08	-	57,42	-	0,51			3,86
18.01.16	24,00	-	82,80	73,12	9,68	98,10	57,65	40,45	7,00	5,00	3,36	9,81	-	-	9,96	-	9,96	-	57,40	-	0,56			3,92
19.01.16	24,00	-	83,98	76,78	7,20	98,51	59,12	39,39	7,00	5,00	3,30	7,50	-	-	7,63	-	7,63	-	58,97	-	0,44			3,74
20.01.16	24,00	-	82,75	73,76	8,99	97,24	58,79	38,45	7,00	5,00	3,18	9,17	-	-	9,32	-	9,32	-	58,44	-	0,54			3,72
21.01.16	24,00		83,18	74,55	8,62	97,95	58,52	39,43	7,00	5,00	3,28	8,83	-	-	8,97	-	8,97	-	58,27	-	0,51	-	-	3,79
22.01.16	24,00		83,18	74,55	8,62	97,95	58,52	39,43	7,00	5,00	3,28	8,83	-	-	8,97	-	8,97	-	58,27	-	0,51	-	-	3,79
23.01.16	24,00		83,18	74,55	8,62	97,95	58,52	39,43	7,00	5,00	3,28	8,83	-	-	8,97	-	8,97	-	58,27	-	0,51	-	-	3,79
Среднее	24,00	-	81,33	74,57	6,76	89,25	53,06	36,19	7,00	5,00	2,84	7,40	-	-	7,55	-	7,55	-	66,98	-	0,48	-	-	3,32
Итого	744,00		2521,24	2311,71	209,53						87,99	229,41	0,00	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00			15,00	0,00	0,00	102,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °С = -0,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **102,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **234,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 01 16 г.