Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 26 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 26 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219384-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219384 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,94

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 54,6 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.12.15 | 24,00 | - | 66,09 | 56,03 | 10,06 | 69,81 | 39,42 | 30,39 | 7,00 | 5,00 | 1,78 | 8,99 | - | - | 9,19 | - | 9,19 | - | 69,88 | - | 0,63 | | | 2,41 |
| 25.12.15 | 24,00 | - | 63,49 | 54,20 | 9,29 | 68,68 | 38,73 | 29,95 | 7,00 | 5,00 | 1,70 | 8,21 | - | - | 8,40 | - | 8,40 | - | 68,61 | - | 0,56 | | | 2,26 |
| 26.12.15 | 24,00 | - | 64,35 | 54,81 | 9,54 | 69,31 | 38,67 | 30,64 | 7,00 | 5,00 | 1,76 | 8,43 | - | - | 8,61 | - | 8,61 | - | 69,34 | - | 0,58 | | | 2,34 |
| 27.12.15 | 24,00 | - | 65,21 | 54,16 | 11,05 | 73,16 | 39,11 | 34,05 | 7,00 | 5,00 | 1,92 | 9,91 | - | - | 10,13 | - | 10,13 | - | 73,41 | - | 0,73 | | | 2,65 |
| 28.12.15 | 24,00 | - | 62,24 | 53,30 | 8,94 | 75,45 | 39,14 | 36,31 | 7,00 | 5,00 | 2,02 | 7,76 | - | - | 7,95 | - | 7,95 | - | 75,49 | - | 0,59 | | | 2,61 |
| 29.12.15 | 24,00 | - | 36,12 | 33,77 | 2,35 | 74,85 | 42,09 | 32,76 | 7,00 | 5,00 | 0,81 | 8,57 | - | - | 8,71 | - | 8,71 | - | 56,62 | - | 0,48 | | | 1,29 |
| 30.12.15 | 24,00 | - | 62,18 | 51,88 | 10,30 | 80,26 | 38,76 | 41,50 | 7,00 | 5,00 | 2,19 | 9,92 | - | - | 10,19 | - | 10,19 | - | 79,89 | - | 0,79 | | | 2,98 |
| 31.12.15 | 24,00 | - | 67,26 | 54,04 | 13,22 | 85,40 | 41,83 | 43,57 | 7,00 | 5,00 | 2,48 | 11,79 | - | - | 12,19 | - | 12,19 | - | 85,23 | - | 1,01 | | | 3,48 |
| 01.01.16 | 24,00 | - | 64,52 | 55,09 | 9,43 | 84,65 | 41,29 | 43,36 | 7,00 | 5,00 | 2,51 | 8,09 | - | - | 8,33 | - | 8,33 | - | 84,23 | - | 0,68 | | | 3,19 |
| 02.01.16 | 24,00 | - | 64,25 | 55,34 | 8,91 | 85,57 | 40,65 | 44,92 | 7,00 | 5,00 | 2,60 | 7,58 | - | - | 7,82 | - | 7,82 | - | 85,38 | - | 0,65 | | | 3,25 |
| 03.01.16 | 24,00 | - | 63,09 | 55,46 | 7,63 | 88,31 | 41,95 | 46,36 | 7,00 | 5,00 | 2,69 | 6,34 | - | - | 6,55 | - | 6,55 | - | 87,89 | - | 0,56 | | | 3,25 |
| 04.01.16 | 24,00 | - | 63,90 | 55,40 | 8,50 | 89,90 | 42,26 | 47,64 | 7,00 | 5,00 | 2,77 | 7,13 | - | - | 7,38 | - | 7,38 | - | 89,59 | - | 0,64 | | | 3,41 |
| 05.01.16 | 24,00 | - | 64,66 | 55,12 | 9,54 | 91,05 | 41,90 | 49,15 | 7,00 | 5,00 | 2,85 | 8,13 | - | - | 8,41 | - | 8,41 | - | 90,64 | - | 0,74 | | | 3,58 |
| 06.01.16 | 24,00 | - | 40,05 | 35,96 | 4,09 | 86,63 | 40,77 | 45,86 | 7,00 | 5,00 | 1,57 | 6,19 | - | - | 6,34 | - | 6,34 | - | 70,54 | - | 0,44 | | | 2,01 |
| 07.01.16 | 24,00 | - | 53,52 | 45,68 | 7,84 | 87,97 | 47,86 | 40,11 | 7,00 | 5,00 | 1,76 | 8,78 | - | - | 9,06 | - | 9,06 | - | 87,55 | - | 0,77 | | | 2,53 |
| 08.01.16 | 24,00 | - | 59,97 | 46,20 | 13,77 | 92,58 | 44,30 | 48,28 | 7,00 | 5,00 | 2,73 | 8,54 | - | - | 8,85 | - | 8,85 | - | 91,50 | - | 0,78 | | | 3,51 |
| 09.01.16 | 24,00 | - | 67,05 | 56,87 | 10,18 | 93,54 | 44,81 | 48,73 | 7,00 | 5,00 | 2,95 | 8,42 | - | - | 8,74 | - | 8,74 | - | 93,06 | - | 0,78 | | | 3,73 |
| 10.01.16 | 24,00 | - | 69,12 | 56,88 | 12,24 | 92,74 | 44,76 | 47,98 | 7,00 | 5,00 | 2,94 | 10,06 | - | - | 10,45 | - | 10,45 | - | 92,78 | - | 0,93 | | | 3,87 |
| 11.01.16 | 24,00 | - | 67,51 | 57,36 | 10,15 | 94,35 | 44,32 | 50,03 | 7,00 | 5,00 | 3,05 | 8,32 | - | - | 8,62 | - | 8,62 | - | 93,93 | - | 0,79 | | | 3,83 |
| 12.01.16 | 24,00 | - | 66,93 | 57,69 | 9,24 | 95,35 | 45,80 | 49,55 | 7,00 | 5,00 | 3,02 | 7,61 | - | - | 7,89 | - | 7,89 | - | 94,67 | - | 0,72 | | | 3,75 |
| 13.01.16 | 24,00 | - | 68,63 | 58,42 | 10,21 | 96,49 | 47,35 | 49,14 | 7,00 | 5,00 | 3,05 | 8,44 | - | - | 8,78 | - | 8,78 | - | 96,05 | - | 0,81 | | | 3,86 |
| 14.01.16 | 24,00 | - | 67,15 | 57,06 | 10,09 | 96,96 | 47,32 | 49,64 | 7,00 | 5,00 | 3,01 | 8,35 | - | - | 8,70 | - | 8,70 | - | 96,51 | - | 0,81 | | | 3,82 |
| 15.01.16 | 24,00 | - | 65,38 | 56,34 | 9,04 | 96,94 | 46,59 | 50,35 | 7,00 | 5,00 | 3,01 | 7,35 | - | - | 7,64 | - | 7,64 | - | 96,51 | - | 0,71 | | | 3,72 |
| 16.01.16 | 24,00 | - | 66,63 | 56,38 | 10,25 | 97,54 | 46,85 | 50,69 | 7,00 | 5,00 | 3,05 | 8,34 | - | - | 8,68 | - | 8,68 | - | 97,05 | - | 0,81 | | | 3,86 |
| 17.01.16 | 24,00 | - | 66,00 | 56,62 | 9,38 | 97,34 | 45,91 | 51,43 | 7,00 | 5,00 | 3,08 | 7,68 | - | - | 7,97 | - | 7,97 | - | 96,90 | - | 0,75 | | | 3,83 |
| 18.01.16 | 24,00 | - | 67,29 | 56,40 | 10,89 | 97,32 | 45,64 | 51,68 | 7,00 | 5,00 | 3,10 | 9,01 | - | - | 9,39 | - | 9,39 | - | 96,92 | - | 0,88 | | | 3,98 |
| 19.01.16 | 24,00 | - | 66,64 | 56,47 | 10,17 | 97,40 | 46,13 | 51,27 | 7,00 | 5,00 | 3,08 | 8,34 | - | - | 8,68 | - | 8,68 | - | 96,96 | - | 0,81 | - | - | 3,89 |
| 20.01.16 | 24,00 | - | 65,41 | 55,64 | 9,77 | 96,47 | 47,58 | 48,89 | 7,00 | 5,00 | 2,97 | 7,32 | - | - | 7,60 | - | 7,60 | - | 95,92 | - | 0,70 | | | 3,67 |
| 21.01.16 | 24,00 | - | 65,69 | 55,08 | 10,61 | 96,43 | 47,26 | 49,17 | 7,00 | 5,00 | 2,94 | 8,25 | - | - | 8,58 | - | 8,58 | - | 95,97 | - | 0,79 | | | 3,74 |
| 22.01.16 | 24,00 | - | 64,89 | 55,20 | 9,69 | 96,71 | 46,93 | 49,78 | 7,00 | 5,00 | 2,98 | 7,43 | - | - | 7,72 | - | 7,72 | - | 96,31 | - | 0,72 | | | 3,69 |
| 23.01.16 | 24,00 | - | 64,79 | 55,30 | 9,49 | 96,81 | 46,62 | 50,19 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 7,24 | - | - | 7,54 | - | 7,54 | - | 96,27 | - | 0,70 | | | 3,70 |
| Среднее | 24,00 | - | 63,23 | 53,68 | 9,54 | 88,58 | 43,63 | 44,95 | 7,00 | 5,00 | 2,56 | 8,27 | - | - | 8,55 | - | 8,55 | - | 87,15 | - | 0,72 | - | - | 3,28 |
| Итого | 744,00 | | 1960,01 | 1664,15 | 295,86 | | | | | | 79,35 | 256,52 | 0,00 | 0,00 | 265,09 | 0,00 | 265,09 | 0,00 | | | 22,34 | 0,00 | 0,00 | 101,68 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.12.15 04:00 | 9655,76 | 8120,51 | 1417,30 | - | 1447,17 | - | 249,86 | - | - |
| | 24.01.16 02:00 | 11295,22 | 9534,23 | 1630,35 | - | 1667,80 | - | 338,07 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °С = -0,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **265,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта

Отрегулировать температуру 76°С «28» 01 16 г.