Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 30 / СЦО | Строит.Адрес: Фарфоровская 30 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1318865-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318865 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,94

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	66,29	64,71	1,58	70,91	43,08	27,83	5,02	4,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
25.12.15	24,00	-	67,70	65,96	1,74	69,04	42,24	26,80	5,03	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
26.12.15	24,00	-	65,35	63,34	2,01	68,03	41,28	26,75	4,98	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
27.12.15	24,00	-	65,70	63,86	1,84	68,48	41,12	27,36	4,99	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
28.12.15	24,00	-	65,79	64,22	1,57	72,33	42,17	30,16	4,99	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
29.12.15	24,00	-	64,62	62,99	1,63	74,59	42,29	32,30	4,96	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
30.12.15	24,00	-	36,12	35,15	0,97	54,97	45,68	9,29	5,01	4,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,25
31.12.15	24,00	-	64,63	62,61	2,02	76,39	44,36	32,03	4,99	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
01.01.16	24,00	-	68,07	65,93	2,14	84,50	46,27	38,23	5,02	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
02.01.16	24,00	-	67,80	65,74	2,06	83,88	45,45	38,43	5,04	4,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
03.01.16	24,00	-	67,98	65,87	2,11	84,68	44,88	39,80	5,06	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
04.01.16	24,00	-	68,58	66,37	2,22	87,45	46,20	41,25	5,07	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
05.01.16	24,00	-	68,34	66,27	2,07	89,00	46,48	42,52	5,07	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
06.01.16	24,00	-	67,98	66,14	1,83	90,18	46,22	43,96	5,05	4,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
07.01.16	24,00	-	44,40	43,17	1,23	64,07	38,98	25,09	3,77	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
08.01.16	24,00	-	46,40	44,27	2,13	55,44	39,39	16,05	3,20	0,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
09.01.16	24,00	-	66,47	64,10	2,37	91,76	55,12	36,64	5,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
10.01.16	24,00	-	67,11	62,76	4,35	92,70	55,31	37,39	5,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
11.01.16	24,00	-	67,59	65,40	2,19	91,80	53,35	38,45	5,03	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
12.01.16	24,00	-	67,87	66,03	1,84	93,38	52,61	40,77	5,06	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
13.01.16	24,00	-	66,72	65,23	1,48	94,51	52,79	41,72	4,99	2,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
14.01.16	24,00	-	67,39	65,55	1,84	93,23	52,92	40,31	5,02	2,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
15.01.16	24,00	-	68,18	60,01	8,18	96,02	53,59	42,43	5,02	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
16.01.16	24,00	-	67,33	65,64	1,69	96,00	53,04	42,96	5,01	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
17.01.16	24,00	-	68,04	66,04	2,00	96,62	53,42	43,20	5,05	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
18.01.16	24,00	-	68,49	66,41	2,08	96,40	53,35	43,05	5,05	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
19.01.16	24,00	-	68,70	66,51	2,19	96,37	53,21	43,16	5,04	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
20.01.16	24,00	-	69,84	67,65	2,19	96,69	54,31	42,38	5,06	1,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
21.01.16	24,00	-	69,31	67,11	2,20	95,45	54,15	41,30	5,01	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
22.01.16	24,00	-	67,48	65,37	2,11	95,40	53,69	41,71	4,99	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
23.01.16	24,00	-	66,61	64,91	1,71	95,72	53,45	42,27	5,02	0,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
Среднее	24,00	-	64,93	62,75	2,18	84,39	48,40	35,99	4,92	2,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
Итого	744,00		2012,91	1945,31	67,60						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	80,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.12.15 07:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **80,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 01 16 г.