Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 44 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 44
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207191
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207191-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,94

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	125,85	125,85	0,00	68,13	42,67	25,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
25.12.15	24,00	-	120,41	120,41	0,00	67,11	41,63	25,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
26.12.15	24,00	-	121,31	121,31	0,00	67,36	41,30	26,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
27.12.15	24,00	-	120,58	120,58	0,00	70,98	41,90	29,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
28.12.15	24,00	-	117,38	117,38	0,00	73,11	41,77	31,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
29.12.15	24,00	-	78,97	84,51	-5,54	70,19	43,84	26,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
30.12.15	24,00	-	116,74	111,43	5,31	75,44	43,28	32,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
31.12.15	24,00	-	122,06	121,81	0,25	82,67	46,06	36,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,48
01.01.16	24,00	-	121,53	121,53	0,00	82,22	45,29	36,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
02.01.16	24,00	-	120,73	120,73	0,00	82,89	44,56	38,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,63
03.01.16	24,00	-	120,53	120,53	0,00	85,58	45,82	39,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,80
04.01.16	24,00	-	119,47	119,47	0,00	87,11	46,16	40,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,90
05.01.16	24,00	-	121,55	110,20	11,35	64,77	39,31	25,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
06.01.16	24,00	-	120,52	116,73	3,78	79,15	43,76	35,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,81	4,41
07.01.16	24,00	-	126,13	125,59	0,54	87,85	52,43	35,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13	4,50
08.01.16	24,00	-	122,25	120,81	1,44	91,11	52,09	39,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,85
09.01.16	24,00	-	122,13	121,57	0,56	90,29	50,89	39,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,85
10.01.16	24,00	-	123,65	123,41	0,24	90,89	51,41	39,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,90
11.01.16	24,00	-	122,68	121,93	0,75	90,76	51,46	39,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,87
12.01.16	24,00	-	127,21	124,96	2,25	92,73	52,33	40,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,27
13.01.16	24,00	-	129,04	125,38	3,66	93,67	52,28	41,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,54
14.01.16	24,00	-	126,55	124,77	1,78	94,16	51,57	42,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,49
15.01.16	24,00	-	123,89	123,89	0,00	94,13	50,44	43,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,42
16.01.16	24,00	-	125,16	125,16	0,00	94,75	50,87	43,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,50
17.01.16	24,00	-	125,45	125,45	0,00	94,56	51,06	43,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,47
18.01.16	24,00	-	124,88	124,88	0,00	94,56	50,63	43,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,50
19.01.16	24,00	-	127,10	127,10	0,00	94,97	51,65	43,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,52
20.01.16	24,00	-	127,97	127,97	0,00	93,85	52,06	41,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,36
21.01.16	24,00	-	126,09	126,09	0,00	93,69	51,61	42,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,32
22.01.16	24,00	-	125,79	125,79	0,00	93,91	51,09	42,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,40
23.01.16	24,00	-	126,14	125,70	0,44	94,05	50,73	43,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,50
Среднее	24,00	-	121,93	121,06	0,86	85,05	47,81	37,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,62
Итого	744,00		3779,73	3752,92	26,81						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	143,31

авар ПС

-0,73
-0,28

142,3

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 03:00	8813,23	8784,99	-	-	-	-	242,38	-	-
	24.01.16 01:00	2123,94	2105,51	-	-	-	-	88,61	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 143,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

142,3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя
АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 28 01 16 г.