Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9206.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 52 / СЦО | Строит.Адрес: Цимбалина 52 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208337-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208337 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,94

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,263 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=79,296 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	125,26	125,26	0,00	68,55	41,52	27,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
25.12.15	24,00	-	120,14	120,14	0,00	67,52	40,53	26,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
26.12.15	24,00	-	121,45	121,45	0,00	67,80	40,31	27,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
27.12.15	24,00	-	120,76	120,76	0,00	71,48	40,81	30,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
28.12.15	24,00	-	117,33	117,33	0,00	73,64	40,60	33,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
29.12.15	24,00	-	77,31	82,15	-4,84	71,09	42,93	28,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
30.12.15	24,00	-	120,79	116,46	4,33	76,02	41,94	34,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
31.12.15	24,00	-	123,49	123,49	0,00	83,23	44,63	38,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
01.01.16	24,00	-	123,53	123,53	0,00	82,75	44,05	38,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,78
02.01.16	24,00	-	123,02	123,02	0,00	83,47	43,49	39,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,92
03.01.16	24,00	-	122,79	122,79	0,00	86,16	44,67	41,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,10
04.01.16	24,00	-	122,15	122,15	0,00	87,67	45,05	42,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,21
05.01.16	24,00	-	120,99	120,99	0,00	88,88	44,72	44,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,35
06.01.16	23,00	-	84,38	84,42	-0,04	82,42	43,95	38,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
07.01.16	24,00	-	116,13	120,28	-4,15	80,65	51,94	28,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
08.01.16	24,00	-	138,30	137,63	0,67	90,18	48,81	41,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,76
09.01.16	24,00	-	126,63	126,28	0,35	91,50	46,83	44,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,68
10.01.16	24,00	-	125,73	125,73	0,00	90,59	46,24	44,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,58
11.01.16	24,00	-	126,94	126,35	0,59	92,15	46,89	45,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,78
12.01.16	23,00	-	121,59	121,27	0,32	93,31	48,10	45,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,52
13.01.16	24,00	-	128,64	128,64	0,00	94,24	49,17	45,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,81
14.01.16	24,00	-	126,51	126,51	0,00	94,74	49,20	45,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,77
15.01.16	24,00	-	124,47	124,47	0,00	94,71	48,38	46,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,78
16.01.16	24,00	-	125,62	125,62	0,00	95,34	48,74	46,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,86
17.01.16	24,00	-	125,69	125,69	0,00	95,14	48,92	46,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,82
18.01.16	24,00	-	124,97	124,97	0,00	95,15	48,53	46,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,84
19.01.16	24,00	-	126,94	126,94	0,00	95,55	49,68	45,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,83
20.01.16	24,00	-	127,04	127,04	0,00	94,43	50,11	44,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,64
21.01.16	24,00	-	125,37	125,37	0,00	94,29	49,67	44,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,60
22.01.16	24,00	-	125,18	125,18	0,00	94,51	49,18	45,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,69
23.01.16	24,00	-	125,65	125,65	0,00	94,65	48,77	45,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,78
Среднее	23,94	-	121,44	121,53	-0,09	86,19	46,08	40,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,93
Итого	742,00		3764,79	3767,56	-2,77						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	152,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 02:00	5654,76	5653,62	-	-	-	-	154,53	-	-
	24.01.16 01:00	8814,93	8816,56	-	-	-	-	289,79	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **152,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 01 16 г.