Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 56 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 56
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208245-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208245 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,94

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	112,33	112,33	0,00	68,05	40,14	27,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
25.12.15	24,00	-	108,18	108,18	0,00	67,09	39,38	27,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
26.12.15	24,00	-	109,36	109,36	0,00	67,21	38,98	28,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
27.12.15	24,00	-	108,88	108,88	0,00	70,92	39,63	31,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
28.12.15	24,00	-	105,95	105,95	0,00	73,01	39,63	33,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
29.12.15	24,00	-	68,44	76,49	-8,05	71,54	41,53	30,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
30.12.15	24,00	-	105,07	106,22	-1,15	74,97	40,34	34,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
31.12.15	24,00	-	107,94	107,94	0,00	82,61	42,73	39,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
01.01.16	24,00	-	107,95	107,95	0,00	82,14	42,24	39,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
02.01.16	24,00	-	107,58	107,58	0,00	82,74	41,58	41,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,43
03.01.16	24,00	-	107,61	107,61	0,00	85,45	42,71	42,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,61
04.01.16	24,00	-	107,11	107,11	0,00	86,93	42,97	43,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
05.01.16	24,00	-	106,22	106,22	0,00	88,16	42,66	45,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,84
06.01.16	24,00	-	80,73	71,71	9,02	82,42	42,05	40,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2,89	3,71 -0,82
07.01.16	24,00	-	98,02	95,01	3,01	85,84	42,56	43,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,42
08.01.16	24,00	-	98,02	95,01	3,01	85,84	42,56	43,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,42
09.01.16	24,00	-	98,02	95,01	3,01	85,84	42,56	43,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,42
10.01.16	24,00	-	113,32	107,54	5,78	89,81	44,72	45,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,37
11.01.16	24,00	-	112,60	112,26	0,34	91,36	45,31	46,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,21
12.01.16	24,00	-	113,05	113,05	0,00	92,64	46,70	45,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,20
13.01.16	24,00	-	114,36	114,36	0,00	93,50	47,94	45,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,22
14.01.16	24,00	-	112,48	112,48	0,00	94,01	47,91	46,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,20
15.01.16	24,00	-	110,60	110,60	0,00	93,95	46,96	46,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,21
16.01.16	24,00	-	111,63	111,63	0,00	94,61	47,29	47,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,30
17.01.16	24,00	-	111,70	111,70	0,00	94,39	47,45	46,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,25
18.01.16	24,00	-	111,00	111,00	0,00	94,40	47,11	47,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,26
19.01.16	24,00	-	112,40	112,40	0,00	94,82	48,06	46,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,27
20.01.16	24,00	-	112,64	112,64	0,00	93,74	48,53	45,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,10
21.01.16	24,00	-	111,01	111,01	0,00	93,57	48,11	45,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,06
22.01.16	24,00	-	110,73	110,73	0,00	93,77	47,70	46,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,11
23.01.16	24,00	-	111,11	111,11	0,00	93,92	47,23	46,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,20
Среднее	24,00	-	106,65	106,16	0,48	85,46	44,04	41,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,49
Итого	744,00		3306,04	3291,08	14,96						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	139,04 138,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 03:00	5189,55	5190,20	-	-	-	-	158,07	-	-
	24.01.16 01:00	8015,13	7970,26	-	-	-	-	282,34	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 139,04 Гкал; 138,22
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 01 16 г.