Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9105.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202222-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202222 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	230,46	212,75	17,71	71,10	56,08	15,02	7,00	5,00	3,47	135,94	119,93	16,01	139,10	122,29	16,81	-	71,18	64,53	0,99			4,46
25.12.15	24,00	-	228,09	210,96	17,13	71,19	56,02	15,17	7,00	5,00	3,47	134,60	119,00	15,60	137,75	121,28	16,47	-	71,26	64,52	0,96			4,43
26.12.15	24,00	-	226,65	207,58	19,07	71,56	55,95	15,61	7,00	5,00	3,55	134,72	117,03	17,69	137,87	119,26	18,61	-	71,65	64,65	1,07			4,61
27.12.15	24,00	-	226,07	205,97	20,10	74,43	57,10	17,33	7,00	5,00	3,93	135,74	115,98	19,76	139,17	118,37	20,80	-	74,54	66,78	1,15			5,08
28.12.15	24,00	-	223,88	209,00	14,88	76,62	58,48	18,14	7,00	5,00	4,06	132,33	117,87	14,46	135,83	120,45	15,38	-	76,71	68,61	0,87			4,94
29.12.15	24,00	-	225,32	208,07	17,25	78,85	59,84	19,01	7,00	5,00	4,29	133,20	117,24	15,96	136,94	119,91	17,03	-	78,93	70,41	1,03			5,33
30.12.15	24,00	-	228,53	210,18	18,35	82,93	62,40	20,53	7,00	5,00	4,70	135,10	118,34	16,76	139,26	121,31	17,95	-	83,04	73,84	1,15			5,85
31.12.15	24,00	-	234,72	213,42	21,30	84,65	63,93	20,72	7,00	5,00	4,88	139,80	119,93	19,87	144,24	123,03	21,21	-	84,71	75,55	1,36			6,24
01.01.16	24,00	-	231,76	217,06	14,70	85,45	64,11	21,34	7,00	5,00	4,97	135,09	121,95	13,14	139,50	125,16	14,34	-	85,53	76,00	0,94			5,91
02.01.16	24,00	-	230,14	215,00	15,14	85,63	63,55	22,08	7,00	5,00	5,10	134,38	120,71	13,67	138,76	123,89	14,87	-	85,72	75,84	0,96			6,06
03.01.16	24,00	-	232,03	216,42	15,61	87,59	65,25	22,34	7,00	5,00	5,20	135,95	121,80	14,15	140,56	125,10	15,46	-	87,68	77,69	1,02			6,22
04.01.16	24,00	-	231,28	215,64	15,64	89,04	66,06	22,98	7,00	5,00	5,34	135,51	121,32	14,19	140,26	124,74	15,52	-	89,13	78,83	1,03			6,37
05.01.16	24,00	-	232,14	216,41	15,73	90,19	66,41	23,78	7,00	5,00	5,54	136,05	121,78	14,27	140,91	125,28	15,63	-	90,28	79,57	1,05			6,59
06.01.16	24,00	-	234,15	217,05	17,10	89,76	65,92	23,84	7,00	5,00	5,61	137,63	122,13	15,50	142,51	125,55	16,96	-	89,83	79,18	1,12			6,73
07.01.16	24,00	-	232,36	215,99	16,37	88,61	64,71	23,90	7,00	5,00	5,57	136,60	121,55	15,05	141,34	124,89	16,45	-	88,72	77,92	1,06			6,63
08.01.16	24,00	-	233,69	216,04	17,65	90,63	65,99	24,64	7,00	5,00	5,78	137,59	121,57	16,02	142,58	125,01	17,57	-	90,71	79,63	1,16			6,94
09.01.16	24,00	-	232,26	215,02	17,24	89,78	65,38	24,40	7,00	5,00	5,69	136,44	120,96	15,48	141,25	124,38	16,87	-	89,85	78,87	1,12			6,81
10.01.16	24,00	-	231,68	211,28	20,40	89,96	65,57	24,39	7,00	5,00	5,67	137,13	118,74	18,39	142,04	122,08	19,96	-	90,05	79,07	1,34			7,01
11.01.16	24,00	-	231,58	213,73	17,85	92,00	66,97	25,03	7,00	5,00	5,81	135,71	120,16	15,55	140,78	123,68	17,10	-	92,11	80,72	1,20			7,01
12.01.16	24,00	-	236,49	222,22	14,27	96,08	70,95	25,13	7,00	5,00	5,97	137,73	124,85	12,88	143,26	128,85	14,41	-	96,17	84,86	1,01			6,98
13.01.16	24,00	-	239,80	223,94	15,86	95,33	71,04	24,29	7,00	5,00	5,85	140,42	125,74	14,68	145,99	129,76	16,23	-	95,42	84,52	1,13			6,98
14.01.16	24,00	-	236,12	218,66	17,46	95,02	70,87	24,15	7,00	5,00	5,72	137,28	124,95	12,33	142,70	128,89	13,81	-	95,11	84,13	1,24			6,96
15.01.16	24,00	-	235,84	214,96	20,88	96,58	71,57	25,01	7,00	5,00	5,93	137,21	124,45	12,76	142,77	128,49	14,28	-	96,66	85,22	1,49			7,42
16.01.16	24,00	-	235,69	215,48	20,21	95,98	70,88	25,10	7,00	5,00	5,94	138,09	123,07	15,02	143,63	127,00	16,63	-	96,06	84,60	1,43			7,38
17.01.16	24,00	-	236,67	215,51	21,16	95,79	70,88	24,91	7,00	5,00	5,93	139,11	122,93	16,18	144,64	126,84	17,80	-	95,87	84,54	1,50			7,42
18.01.16	24,00	-	235,15	216,92	18,23	95,78	70,70	25,08	7,00	5,00	5,93	137,10	123,76	13,34	142,57	127,68	14,89	-	95,87	84,40	1,29			7,22
19.01.16	24,00	-	147,32	136,52	10,80	92,36	67,27	25,09	7,00	5,00	3,70	89,46	77,78	11,68	92,75	80,06	12,69	-	91,12	80,27	0,74			4,44
20.01.16	24,00	-	235,77	210,37	25,40	89,12	67,38	21,74	7,00	5,00	5,13	137,99	124,37	13,62	142,81	127,88	14,93	-	89,25	79,07	1,72			6,85
21.01.16	24,00		229,13	211,51	17,62	87,21	65,05	22,17	7,00	5,00	5,10	134,78	119,64	15,14	139,35	122,90	16,45	-	87,26	77,28	1,15	-	-	6,24
22.01.16	24,00		229,13	211,51	17,62	87,21	65,05	22,17	7,00	5,00	5,10	134,78	119,64	15,14	139,35	122,90	16,45	-	87,26	77,28	1,15	-	-	6,24
23.01.16	24,00		229,13	211,51	17,62	87,21	65,05	22,17	7,00	5,00	5,10	134,78	119,64	15,14	139,35	122,90	16,45	-	87,26	77,28	1,15	-	-	6,24
Среднее	24,00	-	229,13	211,51	17,62	87,21	65,05	22,17	7,00	5,00	5,10	134,78	119,64	15,14	139,35	122,90	16,45	-	87,26	77,28	1,15	-	-	6,24
Итого	744,00		7103,03	6556,67	546,36						158,01	4178,25	3708,81	469,44	4319,82	3809,80	510,02	0,00			35,57	0,00	0,00	193,58

ав
пс

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,41 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **193,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **510,02** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 01 16 г.