Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204821
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204821-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
25.12.15	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
26.12.15	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
27.12.15	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
28.12.15	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
29.12.15	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
30.12.15	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
31.12.15	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
01.01.16	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
02.01.16	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
03.01.16	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
04.01.16	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
05.01.16	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
06.01.16	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
07.01.16	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
08.01.16	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
09.01.16	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
10.01.16	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
11.01.16	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
12.01.16	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
13.01.16	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
14.01.16	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
15.01.16	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
16.01.16	24,00	-	67,80	53,76	14,04	93,61	47,48	46,13	7,00	5,00	2,51	13,81	-	-	14,34	-	14,34	-	93,25	-	1,29			3,80
17.01.16	24,00	-	67,61	53,91	13,70	93,50	47,82	45,68	7,00	5,00	2,49	13,53	-	-	14,03	-	14,03	-	93,17	-	1,26			3,75
18.01.16	24,00	-	67,53	53,70	13,83	93,51	47,49	46,02	7,00	5,00	2,49	13,72	-	-	14,23	-	14,23	-	93,28	-	1,28			3,77
19.01.16	24,00	-	47,22	41,72	5,50	85,35	46,71	38,64	7,00	5,00	0,98	14,78	-	-	15,17	-	15,17	-	74,80	-	1,11			2,08
20.01.16	24,00	-	66,52	50,40	16,12	87,54	45,84	41,70	7,00	5,00	2,32	13,61	-	-	14,05	-	14,05	-	87,91	-	1,20			3,52
21.01.16	24,00		63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
22.01.16	24,00		63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
23.01.16	24,00		63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
Среднее	24,00	-	63,34	50,70	12,64	90,70	47,07	43,63	7,00	5,00	2,16	13,89	-	-	14,36	-	14,36	-	88,48	-	1,23	-	-	3,38
Итого	744,00		1963,42	1571,64	391,78						66,85	430,59	0,00	0,00	445,28	0,00	445,28	0,00			38,03	0,00	0,00	104,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~104,51~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~445,28~~ куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 01 16 г.

-0,28
77,57
330,4
319,4
330,4
28,19
77,85
27,04
0,84
после отчет окт. 15.