Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8819.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219193-ч(с)-0116.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219193

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,87

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	131,07	120,00	11,07	71,22	51,39	19,83	7,00	5,00	2,60	17,94	8,23	9,71	18,37	8,23	10,14	-	71,32	45,09	0,57			3,17
25.12.15	24,00	-	130,76	119,80	10,96	71,32	51,35	19,97	7,00	5,00	2,62	17,83	8,22	9,61	18,26	8,22	10,04	-	71,40	45,35	0,56			3,18
26.12.15	24,00	-	136,03	118,93	17,10	71,70	51,44	20,26	7,00	5,00	2,76	23,79	8,16	15,63	24,32	8,16	16,16	-	71,79	47,15	0,88			3,64
27.12.15	24,00	-	132,05	117,93	14,12	74,66	52,05	22,61	7,00	5,00	2,98	20,82	8,10	12,72	21,35	8,10	13,25	-	75,06	46,75	0,74			3,72
28.12.15	24,00	-	130,65	118,11	12,54	76,80	53,18	23,62	7,00	5,00	3,09	19,21	8,13	11,08	19,69	8,13	11,56	-	76,96	47,61	0,67			3,76
29.12.15	24,00	-	129,32	118,12	11,20	79,04	54,25	24,79	7,00	5,00	3,21	17,87	8,13	9,74	18,38	8,13	10,25	-	79,29	47,77	0,61			3,82
30.12.15	24,00	-	132,73	118,07	14,66	83,11	56,40	26,71	7,00	5,00	3,55	21,28	8,15	13,13	21,97	8,16	13,81	-	83,24	51,51	0,83			4,38
31.12.15	24,00	-	136,60	118,23	18,37	84,78	57,57	27,21	7,00	5,00	3,73	24,92	8,17	16,75	25,69	8,19	17,50	-	84,78	53,47	1,06			4,78
01.01.16	24,00	-	128,91	118,33	10,58	85,58	57,35	28,23	7,00	5,00	3,65	17,35	8,21	9,14	17,94	8,21	9,73	-	85,57	51,16	0,60			4,25
02.01.16	24,00	-	128,92	117,65	11,27	85,82	56,85	28,97	7,00	5,00	3,75	18,02	8,16	9,86	18,61	8,16	10,45	-	85,87	50,26	0,64			4,38
03.01.16	24,00	-	130,34	117,55	12,79	87,77	58,15	29,62	7,00	5,00	3,87	19,55	8,15	11,40	20,21	8,16	12,05	-	87,80	52,45	0,75			4,61
04.01.16	24,00	-	128,36	116,25	12,11	89,19	58,70	30,49	7,00	5,00	3,92	18,79	8,07	10,72	19,46	8,07	11,39	-	89,22	53,02	0,71			4,63
05.01.16	24,00	-	127,70	116,33	11,37	90,39	58,86	31,53	7,00	5,00	4,04	18,15	8,07	10,08	18,76	8,07	10,69	-	90,44	52,75	0,67			4,71
06.01.16	24,00	-	127,31	114,67	12,64	89,86	58,30	31,56	7,00	5,00	4,03	18,62	7,73	10,89	19,30	7,96	11,34	-	89,58	52,59	0,73			4,76
07.01.16	24,00	-	128,98	115,88	13,10	88,91	57,27	31,64	7,00	5,00	4,09	19,80	8,02	11,78	20,50	8,03	12,47	-	89,17	52,01	0,75			4,84
08.01.16	24,00	-	129,64	115,93	13,71	90,82	58,27	32,55	7,00	5,00	4,23	20,34	8,03	12,31	21,07	8,04	13,03	-	90,86	52,08	0,80			5,03
09.01.16	24,00	-	130,15	115,58	14,57	89,98	57,86	32,12	7,00	5,00	4,19	21,11	8,01	13,10	21,87	8,02	13,85	-	90,02	52,21	0,85			5,03
10.01.16	24,00	-	130,07	114,38	15,69	90,03	58,09	31,94	7,00	5,00	4,16	22,12	7,91	14,21	22,93	7,93	15,00	-	90,06	52,92	0,91			5,08
11.01.16	24,00	-	127,10	114,59	12,51	92,48	59,20	33,28	7,00	5,00	4,23	19,06	7,93	11,13	19,78	7,95	11,83	-	92,89	52,81	0,75			4,98
12.01.16	24,00	-	127,22	116,32	10,90	96,23	62,59	33,64	7,00	5,00	4,29	17,49	8,03	9,46	18,20	8,10	10,10	-	96,18	55,91	0,69			4,98
13.01.16	24,00	-	130,08	117,87	12,21	95,55	62,99	32,56	7,00	5,00	4,25	19,00	8,09	10,91	19,77	8,22	11,55	-	95,60	56,60	0,77			5,02
14.01.16	24,00	-	127,88	116,96	10,92	95,30	62,48	32,82	7,00	5,00	4,21	17,66	8,09	9,57	18,38	8,15	10,23	-	95,50	55,79	0,68			4,89
15.01.16	24,00	-	127,78	116,25	11,53	96,82	62,64	34,18	7,00	5,00	4,39	18,26	7,99	10,27	19,00	8,11	10,89	-	96,80	56,58	0,72			5,11
16.01.16	24,00	-	128,61	114,84	13,77	96,24	62,27	33,97	7,00	5,00	4,38	20,42	7,92	12,50	21,25	8,01	13,24	-	96,27	56,87	0,86			5,24
17.01.16	24,00	-	129,38	115,11	14,27	96,04	62,34	33,70	7,00	5,00	4,37	20,79	7,93	12,86	21,64	8,04	13,60	-	95,97	56,94	0,89			5,26
18.01.16	24,00	-	126,92	114,64	12,28	96,07	62,01	34,06	7,00	5,00	4,34	18,83	7,91	10,92	19,58	8,01	11,57	-	96,03	56,04	0,76			5,10
19.01.16	24,00	-	76,49	70,71	5,78	92,71	58,65	34,06	7,00	5,00	2,62	18,75	4,52	14,23	19,31	4,55	14,76	-	81,57	55,42	0,34			2,96
20.01.16	24,00	-	125,97	113,24	12,73	89,80	59,65	30,15	7,00	5,00	3,80	19,12	7,84	11,28	19,80	7,86	11,94	-	90,21	53,26	0,77			4,57
21.01.16	24,00		109,79	99,53	10,26	92,86	60,10	32,76	7,00	5,00	3,58	18,90	6,76	12,14	19,56	6,81	12,76	-	89,27	54,91	0,62	-	-	4,21
22.01.16	24,00		109,79	99,53	10,26	92,86	60,10	32,76	7,00	5,00	3,58	18,90	6,76	12,14	19,56	6,81	12,76	-	89,27	54,91	0,62	-	-	4,21
23.01.16	24,00		109,79	99,53	10,26	92,86	60,10	32,76	7,00	5,00	3,58	18,90	6,76	12,14	19,56	6,81	12,76	-	89,27	54,91	0,62	-	-	4,21
Среднее	24,00	-	126,01	113,58	12,44	87,96	58,14	29,82	7,00	5,00	3,75	19,47	7,81	11,66	20,13	7,85	12,28	-	87,33	52,49	0,72	-	-	4,47
Итого	744,00		3906,40	3520,86	385,54						116,10	603,59	242,17	361,42	624,08	243,39	380,69	0,00			22,42	0,00	0,00	138,51

СОВ ТС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = 0,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **380,69** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 01 16 г.
печать энергосбыта