Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 27 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-222013-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 222013 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	93,07	75,98	17,09	70,94	43,33	27,61	7,00	5,00	2,13	16,74	-	-	17,14	-	17,14	-	70,88	-	1,18			3,31
25.12.15	24,00	-	92,51	75,88	16,63	71,01	43,14	27,87	7,00	5,00	2,14	16,31	-	-	16,68	-	16,68	-	70,93	-	1,16			3,30
26.12.15	24,00	-	91,63	75,29	16,34	71,41	42,94	28,47	7,00	5,00	2,17	15,96	-	-	16,32	-	16,32	-	71,45	-	1,14			3,31
27.12.15	24,00	-	94,34	74,16	20,18	74,35	42,95	31,40	7,00	5,00	2,36	19,74	-	-	20,24	-	20,24	-	74,59	-	1,47			3,83
28.12.15	24,00	-	89,93	74,93	15,00	76,44	43,70	32,74	7,00	5,00	2,48	14,67	-	-	15,05	-	15,05	-	76,52	-	1,12			3,60
29.12.15	24,00	-	89,66	74,91	14,75	78,64	44,30	34,34	7,00	5,00	2,60	14,46	-	-	14,88	-	14,88	-	78,72	-	1,14			3,74
30.12.15	24,00	-	91,04	74,72	16,32	82,77	45,61	37,16	7,00	5,00	2,79	16,13	-	-	16,59	-	16,59	-	83,16	-	1,34			4,13
31.12.15	24,00	-	96,14	74,24	21,90	84,36	46,39	37,97	7,00	5,00	2,86	21,54	-	-	22,23	-	22,23	-	84,10	-	1,81			4,67
01.01.16	24,00	-	87,53	75,33	12,20	85,12	46,32	38,80	7,00	5,00	2,95	12,01	-	-	12,39	-	12,39	-	84,94	-	1,02			3,97
02.01.16	24,00	-	89,04	74,60	14,44	85,35	45,48	39,87	7,00	5,00	3,00	14,23	-	-	14,66	-	14,66	-	85,30	-	1,21			4,21
03.01.16	24,00	-	88,99	74,60	14,39	87,30	46,40	40,90	7,00	5,00	3,07	14,16	-	-	14,65	-	14,65	-	87,20	-	1,24			4,31
04.01.16	24,00	-	88,14	73,74	14,40	88,69	46,45	42,24	7,00	5,00	3,14	14,17	-	-	14,66	-	14,66	-	88,52	-	1,26			4,40
05.01.16	24,00	-	88,76	73,74	15,02	89,87	46,41	43,46	7,00	5,00	3,23	14,83	-	-	15,36	-	15,36	-	90,00	-	1,34			4,56
06.01.16	24,00	-	86,87	70,52	16,35	89,28	45,84	43,44	7,00	5,00	3,04	16,76	-	-	17,32	-	17,32	-	88,74	-	1,49			4,53
07.01.16	24,00	-	88,88	73,42	15,46	88,34	44,92	43,42	7,00	5,00	3,21	15,17	-	-	15,71	-	15,71	-	88,65	-	1,35			4,56
08.01.16	24,00	-	90,08	73,39	16,69	90,24	45,46	44,78	7,00	5,00	3,31	16,42	-	-	17,01	-	17,01	-	90,11	-	1,48			4,80
09.01.16	24,00	-	90,60	73,06	17,54	89,41	44,98	44,43	7,00	5,00	3,28	17,25	-	-	17,87	-	17,87	-	89,29	-	1,54			4,82
10.01.16	24,00	-	90,52	72,20	18,32	89,52	45,14	44,38	7,00	5,00	3,24	18,04	-	-	18,69	-	18,69	-	89,39	-	1,61			4,85
11.01.16	24,00	-	88,26	72,68	15,58	91,85	46,04	45,81	7,00	5,00	3,35	15,36	-	-	15,96	-	15,96	-	92,25	-	1,42			4,77
12.01.16	24,00	-	87,83	73,87	13,96	95,65	48,84	46,81	7,00	5,00	3,50	13,73	-	-	14,28	-	14,28	-	95,31	-	1,31			4,80
13.01.16	24,00	-	88,18	74,35	13,83	94,99	49,50	45,49	7,00	5,00	3,42	13,55	-	-	14,13	-	14,13	-	94,85	-	1,29			4,70
14.01.16	24,00	-	86,94	73,98	12,96	94,73	49,32	45,41	7,00	5,00	3,38	12,78	-	-	13,24	-	13,24	-	94,65	-	1,21			4,59
15.01.16	24,00	-	86,65	73,72	12,93	96,23	49,44	46,79	7,00	5,00	3,48	12,72	-	-	13,21	-	13,21	-	95,93	-	1,22			4,70
16.01.16	24,00	-	87,42	72,83	14,59	95,64	48,93	46,71	7,00	5,00	3,43	14,41	-	-	14,99	-	14,99	-	95,39	-	1,38			4,81
17.01.16	24,00	-	89,10	72,83	16,27	95,50	49,08	46,42	7,00	5,00	3,41	16,02	-	-	16,65	-	16,65	-	95,32	-	1,53			4,94
18.01.16	24,00	-	86,06	72,87	13,19	95,48	48,85	46,63	7,00	5,00	3,43	12,95	-	-	13,49	-	13,49	-	95,26	-	1,23			4,67
19.01.16	24,00	-	55,74	50,34	5,40	91,02	46,48	44,54	7,00	5,00	1,47	16,98	-	-	17,43	-	17,43	-	75,08	-	1,27			2,74
20.01.16	24,00	-	86,85	71,67	15,18	89,30	46,56	42,74	7,00	5,00	3,09	14,81	-	-	15,34	-	15,34	-	90,21	-	1,34			4,42
21.01.16	24,00	-	84,31	70,69	13,62	95,99	49,40	46,59	7,00	5,00	3,34	13,25	-	-	13,79	-	13,79	-	95,85	-	1,27			4,61
22.01.16	24,00	-	87,04	72,32	14,72	87,42	46,33	41,09	7,00	5,00	2,93	15,20	-	-	15,70	-	15,70	-	86,62	-	1,31	-	-	4,24
23.01.16	24,00	-	56,09	54,92	1,17	93,30	47,80	45,50	7,00	5,00	1,69	10,80	-	-	11,17	-	11,17	-	85,97	-	0,93			2,62
Среднее	24,00	-	87,04	72,32	14,72	87,42	46,33	41,09	7,00	5,00	2,93	15,20	-	-	15,70	-	15,70	-	86,62	-	1,31	-	-	4,24
Итого	744,00		2698,20	2241,78	456,42						90,89	471,15	0,00	0,00	486,83	0,00	486,83	0,00			40,61	0,00	0,00	131,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 03:00	26689,84	21580,00	5266,46	-	5385,74	-	919,13	-	-
	24.01.16 01:00	28900,73	23440,98	5652,81	-	5785,64	-	1031,33	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,41 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **131,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **486,83** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 01 16 г.

Отрегулировать температуру