Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 33 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06101-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06101 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	*	111,44	89,01	22,43	71,42	46,54	24,88	7,30	3,60	2,18	23,28	0,00	0,00	23,82	0,00	23,82	-	70,64	0,00	1,65			3,83
25.12.15	24,00	*	110,65	88,91	21,74	71,50	46,46	25,04	7,30	3,60	2,19	22,61	0,00	0,00	23,13	0,00	23,13	-	70,67	0,00	1,60			3,79
26.12.15	24,00	*	110,58	88,43	22,15	71,83	46,12	25,70	7,30	3,60	2,24	23,02	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	-	71,07	0,00	1,64			3,87
27.12.15	24,00	*	111,94	87,59	24,35	74,68	46,42	28,26	7,30	3,60	2,43	25,24	0,00	0,00	25,87	0,00	25,87	-	74,13	0,00	1,87			4,30
28.12.15	24,00	*	111,39	87,73	23,66	76,88	47,06	29,82	7,30	3,60	2,58	24,53	0,00	0,00	25,17	0,00	25,17	-	76,09	0,00	1,87			4,45
29.12.15	24,00	*	110,73	87,77	22,96	79,14	48,05	31,09	7,30	3,60	2,69	23,81	0,00	0,00	24,47	0,00	24,47	-	78,34	0,00	1,87			4,56
30.12.15	24,00	*	111,71	87,59	24,11	83,21	49,56	33,65	7,30	3,60	2,90	24,95	0,00	0,00	25,72	0,00	25,72	-	82,60	0,00	2,06			4,97
31.12.15	24,00	*	117,18	87,59	29,59	84,99	50,74	34,25	7,30	3,60	2,96	30,59	0,00	0,00	31,56	0,00	31,56	-	83,90	0,00	2,57			5,53
01.01.16	24,00	*	104,87	87,82	17,05	85,79	50,18	35,61	7,30	3,60	3,10	17,77	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34	-	84,67	0,00	1,51			4,60
02.01.16	24,00	*	106,45	87,18	19,27	85,95	49,35	36,59	7,30	3,60	3,16	20,02	0,00	0,00	20,67	0,00	20,67	-	84,91	0,00	1,70			4,86
03.01.16	24,00	*	107,50	87,22	20,28	87,93	50,79	37,14	7,30	3,60	3,20	21,08	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	-	86,83	0,00	1,83			5,04
04.01.16	24,00	*	106,61	86,07	20,54	89,43	51,05	38,38	7,30	3,60	3,27	21,34	0,00	0,00	22,08	0,00	22,08	-	88,26	0,00	1,89			5,15
05.01.16	24,00	*	108,56	86,15	22,41	90,55	51,04	39,51	7,30	3,60	3,36	23,26	0,00	0,00	24,09	0,00	24,09	-	89,62	0,00	2,09			5,45
06.01.16	24,00	*	104,94	85,06	19,88	90,35	50,63	39,72	7,30	3,60	3,35	20,67	0,00	0,00	21,39	0,00	21,39	-	88,97	0,00	1,84			5,19
07.01.16	24,00	*	104,66	85,87	18,79	88,94	49,36	39,57	7,30	3,60	3,35	19,57	0,00	0,00	20,25	0,00	20,25	-	88,23	0,00	1,73			5,08
08.01.16	24,00	*	107,62	85,89	21,73	91,11	50,22	40,89	7,30	3,60	3,47	22,58	0,00	0,00	23,39	0,00	23,39	-	89,91	0,00	2,03			5,51
09.01.16	24,00	*	108,78	85,68	23,10	90,27	49,82	40,45	7,30	3,60	3,43	23,96	0,00	0,00	24,80	0,00	24,80	-	89,12	0,00	2,14			5,56
10.01.16	24,00	*	112,05	84,72	27,33	90,49	50,19	40,30	7,30	3,60	3,37	28,35	0,00	0,00	29,35	0,00	29,35	-	89,34	0,00	2,54			5,90
11.01.16	24,00	*	106,84	84,83	22,01	92,10	50,96	41,15	7,30	3,60	3,44	22,86	0,00	0,00	23,70	0,00	23,70	-	91,41	0,00	2,09			5,53
12.01.16	24,00	*	106,30	86,21	20,09	96,61	54,24	42,36	7,30	3,60	3,62	20,91	0,00	0,00	21,74	0,00	21,74	-	95,18	0,00	1,99			5,61
13.01.16	24,00	*	107,78	86,78	21,00	95,82	54,76	41,06	7,30	3,60	3,51	21,91	0,00	0,00	22,77	0,00	22,77	-	94,67	0,00	2,08			5,59
14.01.16	24,00	*	107,72	86,21	21,50	95,47	54,56	40,92	7,30	3,60	3,48	22,42	0,00	0,00	23,29	0,00	23,29	-	94,40	0,00	2,12			5,60
15.01.16	24,00	*	104,15	85,48	18,67	97,11	54,91	42,20	7,30	3,60	3,61	19,05	0,00	0,00	19,81	0,00	19,81	-	95,72	0,00	1,83			5,44
16.01.16	24,00	*	105,43	84,50	20,93	96,54	54,42	42,12	7,30	3,60	3,57	21,29	0,00	0,00	22,14	0,00	22,14	-	95,22	0,00	2,03			5,60
17.01.16	24,00	*	108,53	85,22	23,32	96,29	54,19	42,10	7,30	3,60	3,54	24,29	0,00	0,00	25,25	0,00	25,25	-	94,97	0,00	2,31			5,85
18.01.16	24,00	*	105,44	84,97	20,48	96,32	53,86	42,46	7,30	3,60	3,56	21,35	0,00	0,00	22,19	0,00	22,19	-	95,00	0,00	2,03			5,60
19.01.16	24,00	*	68,57	58,15	10,41	93,54	51,49	42,04	7,30	3,60	1,58	23,08	0,00	0,00	23,76	0,00	23,76	-	79,95	0,00	1,84			3,43
20.01.16	24,00	*	104,11	83,90	20,21	89,05	51,12	37,93	7,30	3,60	3,09	21,46	0,00	0,00	22,21	0,00	22,21	-	88,84	0,00	1,91			4,99
21.01.16	24,00		92,71	75,67	17,04	92,97	52,16	40,81	7,30	3,60	2,74	21,96	-	-	22,72	-	22,72	-	87,93	-	1,93	-	-	4,67
22.01.16	24,00		92,71	75,67	17,04	92,97	52,16	40,81	7,30	3,60	2,74	21,96	-	-	22,72	-	22,72	-	87,93	-	1,93	-	-	4,67
23.01.16	24,00		92,71	75,67	17,04	92,97	52,16	40,81	7,30	3,60	2,74	21,96	-	-	22,72	-	22,72	-	87,93	-	1,93	-	-	4,67
Среднее	24,00	-	105,51	84,50	21,00	88,14	50,79	37,34	7,30	3,60	3,05	22,62	-	-	23,37	-	23,37	-	86,34	-	1,95	-	-	5,00
Итого	744,00		3270,66	2619,54	651,12						94,44	701,17	0,00	0,00	724,46	0,00	724,46	0,00			60,42	0,00	0,00	154,87

06 ПС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 02:00	31940,91	25018,26	7129,78	0,00	7289,94	0,00	986,74	896,64	-
	21.01.16 03:00	34384,18	26975,68	7646,62	0,00	7824,96	0,00	1107,76	942,71	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **154,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **724,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру Vee

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 01 16 г.