Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06057-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06057 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	*	102,46	83,71	18,76	71,21	43,76	27,45	7,30	3,80	2,23	19,84	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	-	70,87	0,00	1,41			3,64
25.12.15	24,00	*	102,69	83,65	19,04	71,29	43,73	27,55	7,30	3,80	2,24	20,17	0,00	0,00	20,64	0,00	20,64	-	70,91	0,00	1,43			3,67
26.12.15	24,00	*	102,92	83,25	19,67	71,62	43,55	28,07	7,30	3,80	2,27	20,72	0,00	0,00	21,21	0,00	21,21	-	71,39	0,00	1,48			3,75
27.12.15	24,00	*	103,25	82,74	20,51	74,44	43,83	30,61	7,30	3,80	2,44	21,93	0,00	0,00	22,49	0,00	22,49	-	74,39	0,00	1,63			4,07
28.12.15	24,00	*	102,70	82,70	20,00	76,61	44,54	32,07	7,30	3,80	2,57	21,28	0,00	0,00	21,84	0,00	21,84	-	76,30	0,00	1,62			4,19
29.12.15	24,00	*	103,77	83,52	20,25	78,88	45,53	33,35	7,30	3,80	2,69	21,66	0,00	0,00	22,27	0,00	22,27	-	78,59	0,00	1,70			4,39
30.12.15	24,00	*	103,11	84,04	19,07	82,89	46,98	35,91	7,30	3,80	2,91	20,51	0,00	0,00	21,14	0,00	21,14	-	82,76	0,00	1,70			4,61
31.12.15	24,00	*	108,11	84,18	23,93	84,69	47,96	36,73	7,30	3,80	2,97	25,71	0,00	0,00	26,52	0,00	26,52	-	84,03	0,00	2,16			5,13
01.01.16	24,00	*	98,46	84,43	14,03	85,48	47,58	37,90	7,30	3,80	3,09	15,56	0,00	0,00	16,05	0,00	16,05	-	84,80	0,00	1,32			4,41
02.01.16	24,00	*	99,68	84,00	15,68	85,63	46,63	39,00	7,30	3,80	3,15	17,37	0,00	0,00	17,93	0,00	17,93	-	85,08	0,00	1,48			4,63
03.01.16	24,00	*	100,96	83,82	17,14	87,61	47,86	39,75	7,30	3,80	3,21	18,73	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36	-	87,05	0,00	1,63			4,84
04.01.16	24,00	*	100,14	82,74	17,40	89,09	48,13	40,97	7,30	3,80	3,27	19,02	0,00	0,00	19,68	0,00	19,68	-	88,41	0,00	1,68			4,95
05.01.16	24,00	*	98,69	83,11	15,58	90,17	47,90	42,28	7,30	3,80	3,38	17,25	0,00	0,00	17,87	0,00	17,87	-	89,70	0,00	1,55			4,93
06.01.16	24,00	*	97,92	82,35	15,57	90,01	47,39	42,62	7,30	3,80	3,35	17,63	0,00	0,00	18,25	0,00	18,25	-	89,09	0,00	1,57			4,92
07.01.16	24,00	*	98,50	82,88	15,62	88,58	46,07	42,52	7,30	3,80	3,36	17,66	0,00	0,00	18,27	0,00	18,27	-	88,39	0,00	1,56			4,92
08.01.16	24,00	*	100,44	82,52	17,92	90,77	47,03	43,74	7,30	3,80	3,47	19,69	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	-	90,14	0,00	1,78			5,25
09.01.16	24,00	*	100,19	82,37	17,82	89,91	46,78	43,14	7,30	3,80	3,42	19,58	0,00	0,00	20,27	0,00	20,27	-	89,29	0,00	1,75			5,17
10.01.16	24,00	*	100,52	81,62	18,91	90,11	46,95	43,16	7,30	3,80	3,39	20,63	0,00	0,00	21,36	0,00	21,36	-	89,38	0,00	1,85			5,24
11.01.16	24,00	*	98,98	81,80	17,17	91,69	47,58	44,11	7,30	3,80	3,46	18,92	0,00	0,00	19,62	0,00	19,62	-	91,41	0,00	1,73			5,19
12.01.16	24,00	*	98,91	82,85	16,05	96,26	50,82	45,44	7,30	3,80	3,64	17,59	0,00	0,00	18,29	0,00	18,29	-	95,46	0,00	1,68			5,32
13.01.16	24,00	*	99,81	83,16	16,66	95,45	51,45	44,00	7,30	3,80	3,57	17,89	0,00	0,00	18,59	0,00	18,59	-	94,76	0,00	1,70			5,26
14.01.16	24,00	*	99,22	82,48	16,75	95,11	51,22	43,89	7,30	3,80	3,54	17,81	0,00	0,00	18,51	0,00	18,51	-	94,57	0,00	1,69			5,23
15.01.16	24,00	*	98,67	82,25	16,42	96,76	51,18	45,58	7,30	3,80	3,66	17,60	0,00	0,00	18,31	0,00	18,31	-	95,97	0,00	1,69			5,35
16.01.16	24,00	*	98,25	81,38	16,87	96,17	50,68	45,49	7,30	3,80	3,62	18,05	0,00	0,00	18,77	0,00	18,77	-	95,31	0,00	1,72			5,34
17.01.16	24,00	*	101,15	81,48	19,67	95,95	50,78	45,17	7,30	3,80	3,60	20,83	0,00	0,00	21,65	0,00	21,65	-	95,20	0,00	1,98			5,58
18.01.16	24,00	*	99,07	81,17	17,90	95,98	50,60	45,38	7,30	3,80	3,61	18,92	0,00	0,00	19,66	0,00	19,66	-	95,25	0,00	1,80			5,42
19.01.16	24,00	*	55,22	50,74	4,48	93,74	51,29	42,45	7,30	3,80	0,93	20,68	0,00	0,00	21,29	0,00	21,29	-	79,78	0,00	1,65			2,58
20.01.16	24,00	*	55,08	37,76	17,33	91,37	46,89	44,48	7,30	3,80	1,59	19,01	0,00	0,00	19,67	0,00	19,67	-	88,29	0,00	1,68			3,27
21.01.16	24,00	*	96,49	78,94	17,56	96,39	50,99	45,40	7,30	3,80	3,53	18,35	0,00	0,00	19,09	0,00	19,09	-	95,69	0,00	1,76			5,29
22.01.16	24,00	*	95,98	79,16	16,81	95,93	50,91	45,01	7,30	3,80	3,52	17,48	0,00	0,00	18,17	0,00	18,17	-	95,25	0,00	1,67			5,19
23.01.16	24,00	*	98,10	79,07	19,03	95,71	50,31	45,40	7,30	3,80	3,52	20,03	0,00	0,00	20,82	0,00	20,82	-	94,97	0,00	1,90			5,42
Среднее	24,00	-	97,40	80,00	17,41	88,24	47,96	40,28	7,30	3,80	3,07	19,29	-	-	19,94	-	19,94	-	87,18	-	1,68	-	-	4,75
Итого	744,00		3019,46	2479,87	539,59						95,20	598,09	0,00	0,00	618,25	0,00	618,25	0,00			51,97	0,00	0,00	147,17

ав. Пс

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 02:00	34452,18	28676,90	6407,88	0,00	6551,42	0,00	891,01	445,96	-
	24.01.16 01:00	36956,50	30740,45	6901,08	0,00	7062,24	0,00	1018,88	490,30	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **146,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **618,25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отрегулировать температуру Ивс

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 01 16 г.