Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 4 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 4 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205565-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205565 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	112,55	96,21	16,34	70,05	40,68	29,37	7,00	5,00	2,88	15,67	-	-	16,01	-	16,01	-	69,69	-	1,09			3,97
25.12.15	24,00	-	112,79	96,34	16,45	70,04	40,51	29,53	7,00	5,00	2,90	15,71	-	-	16,08	-	16,08	-	69,67	-	1,10			4,00
26.12.15	24,00	-	114,32	95,62	18,70	70,47	40,36	30,11	7,00	5,00	2,93	18,00	-	-	18,42	-	18,42	-	70,24	-	1,26			4,20
27.12.15	24,00	-	112,67	93,76	18,91	73,25	40,30	32,95	7,00	5,00	3,14	18,13	-	-	18,59	-	18,59	-	73,24	-	1,33			4,47
28.12.15	24,00	-	110,02	94,23	15,79	75,28	40,79	34,49	7,00	5,00	3,31	14,99	-	-	15,39	-	15,39	-	75,07	-	1,13			4,44
29.12.15	24,00	-	110,10	94,19	15,91	77,41	41,25	36,16	7,00	5,00	3,47	15,14	-	-	15,55	-	15,55	-	77,16	-	1,17			4,64
30.12.15	24,00	-	112,44	94,01	18,43	81,39	42,30	39,09	7,00	5,00	3,75	17,63	-	-	18,15	-	18,15	-	81,22	-	1,43			5,18
31.12.15	24,00	-	116,86	94,06	22,80	83,07	43,00	40,07	7,00	5,00	3,86	21,92	-	-	22,57	-	22,57	-	82,53	-	1,81			5,67
01.01.16	24,00	-	107,10	94,42	12,68	83,76	42,53	41,23	7,00	5,00	3,99	11,63	-	-	11,98	-	11,98	-	83,22	-	0,97			4,96
02.01.16	24,00	-	110,57	93,59	16,98	83,99	41,63	42,36	7,00	5,00	4,05	16,08	-	-	16,59	-	16,59	-	83,59	-	1,34			5,40
03.01.16	24,00	-	107,99	93,86	14,13	85,87	42,44	43,43	7,00	5,00	4,16	13,19	-	-	13,62	-	13,62	-	85,35	-	1,13			5,29
04.01.16	24,00	-	109,11	92,43	16,68	87,24	42,33	44,91	7,00	5,00	4,26	15,54	-	-	16,08	-	16,08	-	86,75	-	1,35			5,61
05.01.16	24,00	-	108,44	92,24	16,20	88,33	42,15	46,18	7,00	5,00	4,39	14,82	-	-	15,34	-	15,34	-	87,98	-	1,31			5,69
06.01.16	24,00	-	109,51	92,12	17,39	87,89	41,42	46,47	7,00	5,00	4,40	16,15	-	-	16,70	-	16,70	-	87,16	-	1,41			5,81
07.01.16	24,00	-	108,89	91,47	17,42	86,93	40,38	46,55	7,00	5,00	4,37	16,21	-	-	16,73	-	16,73	-	86,96	-	1,41			5,78
08.01.16	24,00	-	108,66	91,65	17,01	88,77	40,87	47,90	7,00	5,00	4,51	15,80	-	-	16,34	-	16,34	-	88,24	-	1,40			5,90
09.01.16	24,00	-	107,88	91,55	16,33	87,95	40,33	47,62	7,00	5,00	4,48	15,14	-	-	15,67	-	15,67	-	87,46	-	1,32			5,80
10.01.16	24,00	-	110,15	90,45	19,70	88,04	40,39	47,65	7,00	5,00	4,42	18,55	-	-	19,19	-	19,19	-	87,54	-	1,63			6,05
11.01.16	24,00	-	109,37	90,08	19,29	90,30	41,16	49,14	7,00	5,00	4,59	17,53	-	-	18,13	-	18,13	-	90,19	-	1,58			6,17
12.01.16	24,00	-	108,71	91,98	16,73	94,09	43,83	50,26	7,00	5,00	4,76	15,41	-	-	16,00	-	16,00	-	93,48	-	1,44			6,21
13.01.16	24,00	-	107,88	92,81	15,07	93,54	44,54	49,00	7,00	5,00	4,65	14,15	-	-	14,69	-	14,69	-	93,10	-	1,32			5,97
14.01.16	24,00	-	107,17	90,92	16,25	93,35	44,61	48,74	7,00	5,00	4,55	15,07	-	-	15,62	-	15,62	-	92,99	-	1,40			5,96
15.01.16	24,00	-	108,54	91,06	17,48	94,86	44,65	50,21	7,00	5,00	4,84	14,82	-	-	15,40	-	15,40	-	94,27	-	1,40			6,24
16.01.16	24,00	-	107,34	90,64	16,70	94,26	44,21	50,05	7,00	5,00	4,74	14,74	-	-	15,32	-	15,32	-	93,59	-	1,38			6,12
17.01.16	24,00	-	111,86	90,65	21,21	94,19	44,30	49,89	7,00	5,00	4,72	19,35	-	-	20,08	-	20,08	-	93,64	-	1,81			6,53
18.01.16	24,00	-	108,86	90,53	18,33	94,14	44,13	50,01	7,00	5,00	4,70	16,62	-	-	17,27	-	17,27	-	93,54	-	1,56			6,26
19.01.16	24,00	-	71,22	56,74	14,48	88,26	42,45	45,81	7,00	5,00	2,57	17,31	-	-	17,78	-	17,78	-	76,07	-	1,32			3,88
20.01.16	24,00	-	105,77	86,45	19,32	88,06	42,09	45,97	7,00	5,00	4,42	14,12	-	-	14,59	-	14,59	-	89,20	-	1,26			5,68
21.01.16	24,00	-	104,75	86,71	18,04	94,50	44,56	49,94	7,00	5,00	4,70	14,22	-	-	14,77	-	14,77	-	94,02	-	1,34			6,04
22.01.16	24,00	-	103,78	87,19	16,59	94,06	44,35	49,71	7,00	5,00	4,67	13,19	-	-	13,66	-	13,66	-	93,48	-	1,24			5,90
23.01.16	24,00	-	105,94	86,88	19,06	93,87	43,67	50,20	7,00	5,00	4,68	15,81	-	-	16,43	-	16,43	-	93,29	-	1,48			6,16
Среднее	24,00	-	108,10	90,80	17,30	86,36	42,33	44,03	7,00	5,00	4,12	15,89	-	-	16,41	-	16,41	-	85,61	-	1,36	-	-	5,48
Итого	744,00		3351,24	2814,84	536,40						127,86	492,64	0,00	0,00	508,74	0,00	508,74	0,00			42,11	0,00	0,00	169,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 05:00	24306,25	19621,11	4608,34	-	4699,88	-	686,79	-	-
	24.01.16 03:00	27090,71	21954,91	5018,66	-	5124,34	-	835,72	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **169,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **508,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДИСПЕТЧЕРОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 01 16 г.

Отрегулировать температуру