Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 41 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06069 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	*	99,42	80,38	19,04	70,93	43,25	27,68	6,40	3,20	2,19	19,76	0,00	0,00	20,21	0,00	20,21	-	70,55	0,00	1,40			3,58
25.12.15	24,00	*	100,43	80,22	20,21	70,97	43,00	27,97	6,40	3,20	2,20	20,98	0,00	0,00	21,46	0,00	21,46	-	70,59	0,00	1,48			3,69
26.12.15	24,00	*	99,44	79,76	19,68	71,24	42,79	28,44	6,40	3,20	2,22	20,48	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	-	70,98	0,00	1,45			3,68
27.12.15	24,00	*	101,77	78,64	23,13	73,95	42,90	31,05	6,40	3,20	2,37	24,26	0,00	0,00	24,86	0,00	24,86	-	73,67	0,00	1,79			4,16
28.12.15	24,00	*	98,58	79,11	19,47	76,15	43,38	32,77	6,40	3,20	2,54	20,37	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	-	75,83	0,00	1,55			4,08
29.12.15	24,00	*	98,99	79,12	19,87	78,42	43,95	34,47	6,40	3,20	2,68	20,71	0,00	0,00	21,28	0,00	21,28	-	78,10	0,00	1,62			4,29
30.12.15	24,00	*	100,77	78,71	22,05	82,35	45,01	37,33	6,40	3,20	2,87	22,95	0,00	0,00	23,65	0,00	23,65	-	82,28	0,00	1,89			4,76
31.12.15	24,00	*	105,22	78,26	26,96	84,37	45,99	38,38	6,40	3,20	2,92	28,21	0,00	0,00	29,10	0,00	29,10	-	83,81	0,00	2,37			5,29
01.01.16	24,00	*	95,55	79,28	16,27	84,98	45,89	39,09	6,40	3,20	3,06	16,92	0,00	0,00	17,46	0,00	17,46	-	84,33	0,00	1,43			4,49
02.01.16	24,00	*	95,51	78,53	16,97	85,13	44,76	40,37	6,40	3,20	3,13	17,64	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20	-	84,56	0,00	1,49			4,62
03.01.16	24,00	*	94,76	78,77	15,99	87,12	45,91	41,21	6,40	3,20	3,21	16,60	0,00	0,00	17,16	0,00	17,16	-	86,49	0,00	1,44			4,65
04.01.16	24,00	*	94,24	77,52	16,72	88,66	46,03	42,62	6,40	3,20	3,26	17,40	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	-	87,99	0,00	1,53			4,80
05.01.16	24,00	*	94,38	77,67	16,71	89,64	45,90	43,74	6,40	3,20	3,35	17,40	0,00	0,00	18,01	0,00	18,01	-	89,23	0,00	1,55			4,91
06.01.16	24,00	*	95,56	76,31	19,25	89,81	45,49	44,33	6,40	3,20	3,32	20,19	0,00	0,00	20,89	0,00	20,89	-	89,04	0,00	1,80			5,12
07.01.16	24,00	*	95,54	76,77	18,76	88,00	44,15	43,84	6,40	3,20	3,29	19,69	0,00	0,00	20,37	0,00	20,37	-	88,07	0,00	1,74			5,03
08.01.16	24,00	*	95,29	76,79	18,49	90,41	45,10	45,32	6,40	3,20	3,43	19,33	0,00	0,00	20,01	0,00	20,01	-	89,81	0,00	1,74			5,16
09.01.16	24,00	*	96,00	76,49	19,51	89,56	44,63	44,93	6,40	3,20	3,37	20,46	0,00	0,00	21,18	0,00	21,18	-	89,01	0,00	1,82			5,20
10.01.16	24,00	*	97,75	75,46	22,29	89,61	44,90	44,71	6,40	3,20	3,29	23,44	0,00	0,00	24,27	0,00	24,27	-	89,01	0,00	2,09			5,38
11.01.16	24,00	*	95,61	75,51	20,10	91,07	45,40	45,66	6,40	3,20	3,37	21,09	0,00	0,00	21,86	0,00	21,86	-	91,10	0,00	1,92			5,29
12.01.16	24,00	*	93,40	77,07	16,34	95,90	48,46	47,44	6,40	3,20	3,61	17,06	0,00	0,00	17,73	0,00	17,73	-	95,05	0,00	1,62			5,24
13.01.16	24,00	*	93,81	77,55	16,26	94,98	49,14	45,84	6,40	3,20	3,51	16,97	0,00	0,00	17,63	0,00	17,63	-	94,27	0,00	1,60			5,11
14.01.16	24,00	*	93,67	77,07	16,60	94,56	48,98	45,58	6,40	3,20	3,47	17,29	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96	-	94,07	0,00	1,63			5,09
15.01.16	24,00	*	93,55	76,87	16,69	96,32	48,90	47,42	6,40	3,20	3,60	17,36	0,00	0,00	18,05	0,00	18,05	-	95,59	0,00	1,66			5,26
16.01.16	24,00	*	93,29	76,01	17,28	95,78	48,62	47,17	6,40	3,20	3,54	17,96	0,00	0,00	18,67	0,00	18,67	-	95,06	0,00	1,71			5,25
17.01.16	24,00	*	95,49	75,98	19,52	95,47	48,87	46,61	6,40	3,20	3,49	20,35	0,00	0,00	21,15	0,00	21,15	-	94,81	0,00	1,93			5,42
18.01.16	24,00	*	93,27	75,88	17,39	95,58	48,75	46,83	6,40	3,20	3,50	18,16	0,00	0,00	18,88	0,00	18,88	-	94,97	0,00	1,73			5,23
19.01.16	24,00	*	56,37	52,58	3,80	93,62	48,14	45,48	6,40	3,20	1,34	21,16	0,00	0,00	21,62	0,00	21,62	-	66,80	0,00	1,41			2,75
20.01.16	24,00	*	92,96	74,12	18,84	87,65	45,87	41,78	6,40	3,20	3,06	19,53	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19	-	87,01	0,00	1,70			4,76
21.01.16	24,00	*	89,95	73,75	16,19	95,90	49,34	46,55	6,40	3,20	3,39	16,86	0,00	0,00	17,53	0,00	17,53	-	95,14	0,00	1,61			5,00
22.01.16	24,00	*	89,51	74,04	15,47	95,48	49,02	46,47	6,40	3,20	3,41	16,03	0,00	0,00	16,66	0,00	16,66	-	94,78	0,00	1,52			4,93
23.01.16	24,00	*	91,64	73,69	17,95	95,27	48,20	47,07	6,40	3,20	3,43	18,62	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35	-	94,54	0,00	1,76			5,19
Среднее	24,00	-	94,57	76,38	18,19	87,71	46,15	41,55	6,40	3,20	3,08	19,52	-	-	20,17	-	20,17	-	86,34	-	1,68	-	-	4,76
Итого	744,00		2931,70	2367,90	563,80						95,43	605,26	0,00	0,00	625,27	0,00	625,27	0,00			51,98	0,00	0,00	147,41

06
Пе

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 00:00	35340,73	27760,20	8337,34	0,00	8517,60	0,00	1165,36	568,48	-
	24.01.16 00:00	37776,64	29732,84	8837,78	0,00	9035,58	0,00	1293,88	612,91	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **146,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **625,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отрегулировать температуру Ивс

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«20» 01 16 г.