Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9104.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208338
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208338-ч(с)-0116.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	181,74	162,05	19,69	70,96	51,28	19,68	7,00	5,00	3,58	66,78	47,09	19,69	68,14	48,05	20,09	-	71,05	60,58	1,01			4,59
25.12.15	24,00	-	182,96	161,55	21,41	71,09	51,14	19,95	7,00	5,00	3,65	68,31	46,90	21,41	69,71	47,86	21,85	-	71,19	60,74	1,10			4,75
26.12.15	24,00	-	183,07	160,18	22,89	71,51	50,99	20,52	7,00	5,00	3,76	69,39	46,50	22,89	70,81	47,45	23,36	-	71,59	60,98	1,17			4,93
27.12.15	24,00	-	182,67	156,37	26,30	74,44	51,74	22,70	7,00	5,00	4,15	71,68	45,38	26,30	73,15	46,31	26,84	-	74,49	63,22	1,37			5,51
28.12.15	24,00	-	180,56	158,32	22,24	76,63	52,80	23,83	7,00	5,00	4,30	68,38	46,14	22,24	69,77	47,08	22,69	-	76,70	64,66	1,18			5,48
29.12.15	24,00	-	179,91	158,51	21,40	78,85	53,91	24,94	7,00	5,00	4,49	67,64	46,24	21,40	69,02	47,18	21,84	-	78,91	66,06	1,16			5,65
30.12.15	24,00	-	181,48	158,59	22,89	82,94	55,81	27,13	7,00	5,00	4,93	69,22	46,33	22,89	70,64	47,28	23,36	-	82,98	69,19	1,28			6,21
31.12.15	24,00	-	186,75	158,82	27,93	84,54	57,00	27,54	7,00	5,00	5,15	74,34	46,41	27,93	75,86	47,36	28,50	-	84,67	70,87	1,59			6,74
01.01.16	24,00	-	177,57	159,03	18,54	85,35	56,64	28,71	7,00	5,00	5,11	65,08	46,54	18,54	66,41	47,49	18,92	-	85,44	70,54	1,05			6,16
02.01.16	24,00	-	180,17	157,42	22,75	85,61	56,08	29,53	7,00	5,00	5,33	68,75	46,00	22,75	70,15	46,94	23,21	-	85,66	70,77	1,28			6,61
03.01.16	24,00	-	179,37	157,91	21,46	87,52	57,47	30,05	7,00	5,00	5,40	67,67	46,21	21,46	69,05	47,15	21,90	-	87,61	72,13	1,24			6,63
04.01.16	24,00	-	179,35	155,75	23,60	88,92	57,84	31,08	7,00	5,00	5,59	69,19	45,59	23,60	70,60	46,52	24,08	-	89,02	73,19	1,37			6,95
05.01.16	24,00	-	179,02	155,73	23,29	90,12	57,99	32,13	7,00	5,00	5,76	68,88	45,59	23,29	70,29	46,52	23,77	-	90,18	73,77	1,36			7,12
06.01.16	24,00	-	178,12	155,61	22,51	89,54	57,37	32,17	7,00	5,00	5,75	68,09	45,58	22,51	69,48	46,51	22,97	-	89,64	73,27	1,29			7,03
07.01.16	24,00	-	176,24	154,68	21,56	88,59	56,34	32,25	7,00	5,00	5,69	66,84	45,28	21,56	68,20	46,20	22,00	-	88,64	72,04	1,22			6,91
08.01.16	24,00	-	178,28	154,83	23,45	90,46	57,31	33,15	7,00	5,00	5,92	68,82	45,37	23,45	70,23	46,30	23,93	-	90,55	73,49	1,34			7,27
09.01.16	24,00	-	178,37	154,38	23,99	89,62	56,79	32,83	7,00	5,00	5,87	69,23	45,24	23,99	70,64	46,16	24,48	-	89,71	72,93	1,36			7,23
10.01.16	24,00	-	179,15	152,75	26,40	89,69	57,16	32,53	7,00	5,00	5,84	71,13	44,73	26,40	72,58	45,64	26,94	-	89,78	73,46	1,51			7,35
11.01.16	24,00	-	177,53	153,54	23,99	92,19	58,49	33,70	7,00	5,00	5,99	69,02	45,03	23,99	70,43	45,95	24,48	-	92,18	74,99	1,41			7,40
12.01.16	24,00	-	177,67	156,66	21,01	95,91	61,83	34,08	7,00	5,00	6,08	67,10	46,09	21,01	68,47	47,03	21,44	-	96,01	78,22	1,30			7,37
13.01.16	24,00	-	177,60	156,98	20,62	95,25	62,16	33,09	7,00	5,00	5,90	66,84	46,22	20,62	68,20	47,16	21,04	-	95,33	77,91	1,28			7,18
14.01.16	24,00	-	178,82	156,26	22,56	95,04	61,83	33,21	7,00	5,00	5,95	68,54	45,98	22,56	69,94	46,92	23,02	-	95,10	77,86	1,40			7,35
15.01.16	24,00	-	175,88	155,82	20,06	96,49	61,82	34,67	7,00	5,00	6,12	65,93	45,87	20,06	67,28	46,81	20,47	-	96,59	78,14	1,24			7,36
16.01.16	24,00	-	176,92	153,86	23,06	95,91	61,42	34,49	7,00	5,00	6,12	68,31	45,25	23,06	69,70	46,17	23,53	-	96,00	78,12	1,42			7,54
17.01.16	24,00	-	178,70	154,19	24,51	95,74	61,74	34,00	7,00	5,00	6,09	69,76	45,25	24,51	71,18	46,17	25,01	-	95,84	78,70	1,51			7,61
18.01.16	24,00	-	176,03	153,51	22,52	95,74	61,49	34,25	7,00	5,00	6,05	67,48	44,96	22,52	68,86	45,88	22,98	-	95,83	78,74	1,39			7,43
19.01.16	24,00	-	112,08	103,77	8,31	90,24	57,28	32,96	7,00	5,00	3,73	36,35	28,04	8,31	37,09	28,61	8,48	-	80,17	67,57	0,45			4,18
20.01.16	24,00	-	173,24	152,22	21,02	89,59	58,66	30,93	7,00	5,00	5,36	65,49	44,47	21,02	66,83	45,38	21,45	-	89,53	74,17	1,25			6,61
21.01.16	24,00		176,76	154,62	22,14	87,09	57,23	29,86	7,00	5,00	5,27	67,29	45,15	22,14	68,67	46,07	22,59	-	86,80	71,65	1,27	-	-	6,54
22.01.16	24,00		176,76	154,62	22,14	87,09	57,23	29,86	7,00	5,00	5,27	67,29	45,15	22,14	68,67	46,07	22,59	-	86,80	71,65	1,27	-	-	6,54
23.01.16	24,00		176,76	154,62	22,14	87,09	57,23	29,86	7,00	5,00	5,27	67,29	45,15	22,14	68,67	46,07	22,59	-	86,80	71,65	1,27	-	-	6,54
Среднее	24,00	-	176,76	154,62	22,14	87,09	57,23	29,86	7,00	5,00	5,27	67,29	45,15	22,14	68,67	46,07	22,59	-	86,80	71,65	1,27	-	-	6,54
Итого	744,00		5479,53	4793,14	686,38						163,46	2086,12	1399,74	686,38	2128,69	1428,30	700,39	0,00			39,31	0,00	0,00	202,77

ав
пс

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **202,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **700,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 01 16 г.