

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 17-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 215576
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С
Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.15	24	-	52,53	9,39	216,360	-	-	39,13	5,45	215,590	-	13,40	0,770	0,00	0,00	0,00	2,938
24.12.15	24	-	57,62	9,42	215,970	-	-	41,36	5,50	215,160	-	16,26	0,810	0,00	0,00	0,00	3,552
25.12.15	24	-	59,63	9,42	215,100	-	-	42,40	5,51	214,240	-	17,23	0,860	0,00	0,00	0,00	3,751
26.12.15	24	-	59,54	9,43	207,570	-	-	41,36	5,58	204,110	-	18,18	3,460	0,00	0,00	0,00	3,929
27.12.15	24	-	64,74	9,44	208,460	-	-	43,54	5,68	206,120	-	21,20	2,340	0,00	0,00	0,00	4,535
28.12.15	24	-	71,60	9,45	210,290	-	-	46,69	5,66	207,430	-	24,91	2,860	0,00	0,00	0,00	5,383
29.12.15	24	-	71,50	8,90	201,440	-	-	46,79	5,39	199,080	-	24,71	2,360	0,00	0,00	0,00	5,099
30.12.15	24	-	73,08	9,33	219,720	-	-	47,86	5,32	217,710	-	25,22	2,010	0,00	0,00	0,00	5,648
31.12.15	24	-	80,56	9,31	221,860	-	-	51,49	5,25	220,270	-	29,07	1,590	0,00	0,00	0,00	6,544
01.01.16	24	-	80,03	9,34	216,770	-	-	50,47	5,41	215,120	-	29,56	1,650	0,00	0,00	0,00	6,508
02.01.16	24	-	81,86	9,35	215,150	-	-	50,62	5,46	213,560	-	31,24	1,590	0,00	0,00	0,00	6,820
03.01.16	24	-	82,16	9,36	214,780	-	-	51,27	5,48	213,210	-	30,89	1,570	0,00	0,00	0,00	6,732
04.01.16	24	-	83,02	9,36	214,000	-	-	51,52	5,50	212,380	-	31,50	1,620	0,00	0,00	0,00	6,841
05.01.16	24	-	84,35	9,38	211,530	-	-	51,18	5,58	209,450	-	33,17	2,080	0,00	0,00	0,00	7,138
06.01.16	24	-	85,23	9,39	210,970	-	-	50,62	5,59	209,430	-	34,61	1,540	0,00	0,00	0,00	7,397
07.01.16	24	-	86,97	9,41	209,030	-	-	50,90	5,65	207,500	-	36,07	1,530	0,00	0,00	0,00	7,633
08.01.16	24	-	88,14	9,42	207,880	-	-	51,33	5,70	206,320	-	36,81	1,560	0,00	0,00	0,00	7,753
09.01.16	24	-	87,89	9,40	208,640	-	-	51,24	5,65	207,110	-	36,65	1,530	0,00	0,00	0,00	7,744
10.01.16	24	-	87,84	9,40	210,330	-	-	52,07	5,61	208,840	-	35,77	1,490	0,00	0,00	0,00	7,624
11.01.16	24	-	87,79	9,37	210,850	-	-	52,50	5,57	209,380	-	35,29	1,470	0,00	0,00	0,00	7,538
12.01.16	24	-	86,43	9,32	215,990	-	-	53,03	5,40	214,540	-	33,40	1,450	0,00	0,00	0,00	7,309
13.01.16	24	-	85,32	9,30	217,060	-	-	53,16	5,36	215,560	-	32,16	1,500	0,00	0,00	0,00	7,082
14.01.16	24	-	84,88	9,27	215,340	-	-	52,72	5,38	213,870	-	32,16	1,470	0,00	0,00	0,00	7,023
15.01.16	24	-	58,46	9,19	217,930	-	-	39,52	5,23	216,300	-	18,94	1,630	0,00	0,00	0,00	4,153
16.01.16	24	-	84,38	9,24	201,770	-	-	49,13	5,64	200,160	-	35,25	1,610	0,00	0,00	0,00	7,192
17.01.16	24	-	88,83	9,24	200,340	-	-	52,36	5,67	198,790	-	36,47	1,550	0,00	0,00	0,00	7,406
18.01.16	24	-	88,48	7,51	99,610	-	-	51,87	5,06	97,760	-	36,61	1,850	0,00	0,00	0,00	3,750
19.01.16	24	-	84,35	8,84	172,440	-	-	51,99	5,24	171,510	-	32,36	0,930	0,00	0,00	0,00	5,646
20.01.16	24	-	85,36	9,76	231,090	-	-	54,13	5,48	229,730	-	31,23	1,360	0,00	0,00	0,00	7,313
21.01.16	24	-	85,14	9,75	228,240	-	-	54,11	5,52	227,840	-	31,03	0,400	0,00	0,00	0,00	7,176
22.01.16	24	-	84,95	9,45	210,590	-	-	53,41	5,41	209,693	-	31,54	0,897	0,00	0,00	0,00	6,712
Среднее	24,00	-	78,80	9,29	208,294	-	-	49,35	5,48	206,702	-	29,45	1,592	-	-	-	6,189
Итого	744,0	-	-	-	6457,100	0,000	-	-	-	6407,763	0,000	-	49,337	0,00	0,00	0,00	191,87

Ориентировочно до конца месяца(+) 1728,103 1717,050 11,053 58,11
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1946,234 1936,470 9,764 39,70
Итого за январь 2016 : 6238,968 6188,343 50,625 210,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.15 02:00	46416,790	-	42456,380	-	0,000	0,000	1066,590	
23.11.15 02:00	46416,790	-	42456,380	-	0,000	0,000	1066,590	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата 29.01.2016