

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215577
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.15	24	-	52,40	7,70	305,840	-	-	43,85	7,45	305,840	-	8,55	0,000	0,00	0,00	0,00	2,608
24.12.15	24	-	57,56	7,74	304,030	-	-	47,10	7,51	304,030	-	10,46	0,000	0,00	0,00	0,00	3,176
25.12.15	24	-	59,48	7,74	303,160	-	-	48,45	7,51	303,160	-	11,03	0,000	0,00	0,00	0,00	3,339
26.12.15	24	-	59,44	7,80	297,510	-	-	48,14	7,59	297,510	-	11,30	0,000	0,00	0,00	0,00	3,359
27.12.15	24	-	64,61	7,87	294,390	-	-	51,19	7,68	294,390	-	13,42	0,000	0,00	0,00	0,00	3,948
28.12.15	24	-	71,49	7,85	296,280	-	-	55,63	7,66	296,280	-	15,86	0,000	0,00	0,00	0,00	4,696
29.12.15	24	-	71,52	7,74	304,220	-	-	55,94	7,52	304,220	-	15,58	0,000	0,00	0,00	0,00	4,737
30.12.15	24	-	72,99	7,66	310,720	-	-	56,82	7,41	310,720	-	16,17	0,000	0,00	0,00	0,00	5,022
31.12.15	24	-	80,44	7,60	312,950	-	-	61,98	7,35	312,950	-	18,46	0,000	0,00	0,00	0,00	5,778
01.01.16	24	-	79,84	7,71	306,630	-	-	61,10	7,49	306,630	-	18,74	0,000	0,00	0,00	0,00	5,751
02.01.16	24	-	81,71	7,76	304,470	-	-	61,67	7,54	304,470	-	20,04	0,000	0,00	0,00	0,00	6,109
03.01.16	24	-	82,00	7,76	303,420	-	-	62,15	7,54	303,420	-	19,85	0,000	0,00	0,00	0,00	6,027
04.01.16	24	-	82,85	7,79	302,530	-	-	62,51	7,58	302,530	-	20,34	0,000	0,00	0,00	0,00	6,159
05.01.16	24	-	84,17	7,85	299,920	-	-	62,89	7,65	299,920	-	21,28	0,000	0,00	0,00	0,00	6,389
06.01.16	24	-	85,00	7,87	299,830	-	-	63,01	7,67	299,830	-	21,99	0,000	0,00	0,00	0,00	6,634
07.01.16	24	-	86,78	7,90	297,310	-	-	63,73	7,35	297,310	-	23,05	0,000	0,00	0,00	0,00	6,898
08.01.16	24	-	87,92	7,92	295,600	-	-	64,28	7,43	295,600	-	23,64	0,000	0,00	0,00	0,00	7,036
09.01.16	24	-	87,67	7,91	296,640	-	-	64,16	7,41	296,640	-	23,51	0,000	0,00	0,00	0,00	7,022
10.01.16	24	-	87,63	7,86	298,870	-	-	64,60	7,30	298,870	-	23,03	0,000	0,00	0,00	0,00	6,933
11.01.16	24	-	42,45	7,42	326,110	-	-	36,74	7,08	326,110	-	5,71	0,000	0,00	0,00	0,00	1,854
12.01.16	24	-	42,06	7,46	325,020	-	-	35,63	7,11	325,020	-	6,43	0,000	0,00	0,00	0,00	2,069
13.01.16	24	-	58,46	7,68	309,460	-	-	47,67	7,43	309,460	-	10,79	0,000	0,00	0,00	0,00	3,337
14.01.16	24	-	58,08	7,67	309,850	-	-	47,54	7,42	309,850	-	10,54	0,000	0,00	0,00	0,00	3,264
15.01.16	24	-	56,98	7,69	306,940	-	-	46,69	7,46	306,940	-	10,29	0,000	0,00	0,00	0,00	3,155
16.01.16	24	-	61,69	7,72	303,710	-	-	49,52	7,51	303,710	-	12,17	0,000	0,00	0,00	0,00	3,689
17.01.16	24	-	64,17	7,68	306,790	-	-	51,36	7,46	306,790	-	12,81	0,000	0,00	0,00	0,00	3,925
18.01.16	24	-	60,95	7,70	305,813	-	-	49,19	7,48	305,813	-	11,76	0,000	0,00	0,00	0,00	3,590
19.01.16	24	-	84,97	7,98	326,270	-	-	64,90	7,40	326,270	-	20,07	0,000	0,00	0,00	0,00	6,570
20.01.16	24	-	85,50	7,96	323,440	-	-	65,63	7,41	323,440	-	19,87	0,000	0,00	0,00	0,00	6,448
21.01.16	24	-	84,71	7,98	323,520	-	-	65,14	7,37	323,520	-	19,57	0,000	0,00	0,00	0,00	6,351
22.01.16	24	-	85,06	7,97	324,410	-	-	65,22	7,43	324,410	-	19,84	0,000	0,00	0,00	0,00	6,456
Среднее	24,00	-	71,63	7,77	307,279	-	-	55,63	7,46	307,279	-	16,00	-	-	-	-	4,914
Итого	744,0	-	-	-	9525,653	0,000	-	-	-	9525,653	0,000	-	0,000	0,00	0,00	0,00	152,33

Ориентировочно до конца месяца(+)

2846,511

2846,511

0,000

47,61

Корректировка за прошлый месяц (-)

2752,534

2752,534

0,000

32,50

Итого за январь 2016 :

9619,630

9619,630

0,000

167,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.15 02:00	68964,960	-	68903,260	-	0,000	0,000	821,220	
23.01.16 00:00	1257,480	-	1255,950	-	0,000	0,000	25,444	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

