Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района, субабонент - банк
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9134.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ: 023154
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/75

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15805
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15805-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 0;0

расходомер:	ПРЭМ 50 п	Gmin= 0,16	Gmax= 72
расходомер:	ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72
расходомер:	ПРЭМ 32 п	Gmin= 0,067	Gmax= 30
расходомер:	ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
расходомер:		Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до 12.08.2017
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,28
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,6726 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2792
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1058
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=215,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=42,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.03.17	24,00		488,58	455,52	33,06	73,86	58,80	15,06	7,90	3,80	5,55	109,50	73,68	35,82	112,21	74,85	37,37	-	73,55	57,86	3,79	2,63	1,16	9,35
24.03.17	24,00		426,34	391,81	34,53	73,82	57,51	16,31	7,90	3,80	5,16	107,60	70,81	36,79	110,25	71,92	38,33	-	73,38	57,67	3,81	2,70	1,11	8,98
25.03.17	24,00		454,04	413,99	40,05	73,03	56,93	16,10	7,90	3,80	5,52	116,86	75,94	40,92	119,68	77,13	42,55	-	72,63	57,74	4,10	2,97	1,13	9,63
26.03.17	24,00		476,85	438,75	38,10	74,64	58,61	16,03	7,90	3,80	5,73	119,62	79,26	40,36	122,63	80,57	42,06	-	74,27	59,23	4,19	3,00	1,19	9,92
27.03.17	24,00		440,02	403,46	36,56	74,36	57,54	16,82	7,90	3,80	5,64	112,13	75,41	36,72	114,93	76,62	38,31	-	74,00	58,23	3,91	2,72	1,19	9,54
28.03.17	24,00		426,30	389,41	36,89	72,78	56,13	16,65	7,90	3,80	5,42	110,36	73,89	36,47	113,01	75,02	37,99	-	72,41	56,97	3,78	2,64	1,14	9,21
29.03.17	24,00		427,56	389,85	37,71	72,73	55,89	16,84	7,90	3,80	5,47	111,55	74,04	37,51	114,23	75,17	39,06	-	72,40	56,78	3,87	2,72	1,16	9,34
30.03.17	24,00		435,30	400,09	35,21	75,99	58,06	17,93	7,90	3,80	5,86	111,82	75,12	36,70	114,73	76,35	38,38	-	75,61	58,96	4,03	2,78	1,25	9,89
31.03.17	24,00		438,68	405,41	33,27	76,40	58,54	17,85	7,90	3,80	5,85	111,27	75,72	35,55	114,19	76,97	37,22	-	76,00	59,32	3,97	2,70	1,26	9,82
01.04.17	24,00		437,10	400,65	36,44	75,77	58,12	17,65	7,90	3,80	5,73	113,94	75,12	38,82	116,89	76,36	40,53	-	75,36	59,18	4,14	2,93	1,22	9,87
02.04.17	24,00		446,13	407,29	38,85	73,43	56,91	16,53	7,90	3,80	5,46	117,26	75,86	41,40	120,12	77,07	43,06	-	73,09	58,17	4,16	3,03	1,13	9,62
03.04.17	24,00		434,32	402,35	31,97	73,42	56,69	16,73	7,90	3,80	5,41	110,28	75,81	34,47	112,97	76,99	35,98	-	73,04	57,37	3,71	2,52	1,19	9,12
04.04.17	24,00		445,71	411,41	34,30	73,72	57,30	16,42	7,90	3,80	5,45	113,66	76,77	36,89	116,46	78,00	38,46	-	73,36	58,12	3,88	2,71	1,17	9,32
05.04.17	24,00		451,84	417,54	34,30	73,40	57,65	15,75	7,90	3,80	5,30	114,55	77,57	36,98	117,35	78,82	38,53	-	72,98	58,42	3,83	2,70	1,13	9,13
06.04.17	24,00		438,20	403,55	34,66	70,58	55,38	15,20	7,90	3,80	4,93	113,48	76,12	37,36	116,06	77,27	38,79	-	70,26	56,36	3,68	2,62	1,06	8,62
07.04.17	24,00		442,66	408,91	33,76	71,40	56,01	15,39	7,90	3,80	5,06	113,25	76,81	36,44	115,88	77,98	37,90	-	71,02	56,78	3,68	2,59	1,09	8,74
08.04.17	24,00		454,39	417,86	36,52	70,96	55,89	15,07	7,90	3,80	5,08	116,73	77,51	39,22	119,41	78,69	40,72	-	70,64	56,71	3,85	2,77	1,08	8,93
09.04.17	24,00		453,92	416,72	37,20	71,01	55,92	15,10	7,90	3,80	5,07	117,13	77,15	39,98	119,82	78,33	41,50	-	70,70	56,77	3,90	2,83	1,08	8,97
10.04.17	24,00		451,43	418,57	32,86	70,98	56,22	14,75	7,90	3,80	4,93	113,64	77,60	36,05	116,25	78,79	37,47	-	70,66	56,91	3,61	2,55	1,07	8,55
11.04.17	24,00		450,00	417,05	32,94	71,00	56,23	14,77	7,90	3,80	4,91	113,57	77,34	36,23	116,18	78,52	37,66	-	70,68	56,92	3,63	2,56	1,07	8,54
12.04.17	24,00		439,21	405,41	33,80	70,89	55,57	15,32	7,90	3,80	4,98	112,43	75,77	36,66	115,01	76,91	38,10	-	70,56	56,34	3,66	2,59	1,08	8,64
13.04.17	24,00	*	425,89	390,72	35,17	70,67	54,87	15,80	7,90	3,80	4,98	111,48	73,80	37,68	114,01	74,89	39,13	-	70,32	55,82	3,72	2,65	1,07	8,70
14.04.17	24,00		416,38	380,32	36,06	71,96	54,95	17,01	7,90	3,80	5,23	110,83	72,54	38,29	113,45	73,63	39,82	-	71,66	56,10	3,87	2,74	1,13	9,10
15.04.17	24,00		424,53	386,24	38,29	75,95	57,67	18,28	7,90	3,80	5,73	113,43	73,00	40,43	116,38	74,19	42,19	-	75,55	58,89	4,27	3,05	1,22	10,01
16.04.17	24,00		423,59	386,72	36,87	76,27	57,82	18,45	7,90	3,80	5,79	112,20	73,22	38,98	115,14	74,42	40,72	-	75,88	59,02	4,19	2,96	1,24	9,99
17.04.17	24,00		425,50	391,48	34,03	75,73	57,49	18,24	7,90	3,80	5,77	110,27	74,09	36,18	113,12	75,29	37,84	-	75,35	58,42	3,98	2,73	1,26	9,76
18.04.17	24,00		430,21	395,16	35,05	75,97	57,87	18,10	7,90	3,80	5,79	111,75	74,49	37,25	114,65	75,71	38,95	-	75,58	58,80	4,07	2,82	1,25	9,86
19.04.17	24,00		435,54	400,64	34,90	76,22	58,33	17,89	7,90	3,80	5,79	112,34	75,18	37,16	115,28	76,41	38,86	-	75,84	59,15	4,07	2,82	1,26	9,87
20.04.17	24,00		443,07	409,45	33,61	76,21	58,76	17,46	7,90	3,80	5,77	112,38	76,42	35,97	115,32	77,69	37,63	-	75,82	59,45	3,98	2,73	1,25	9,75
21.04.17	24,00		447,21	413,09	34,12	75,45	58,51	16,95	7,90	3,80	5,65	113,40	76,89	36,51	116,31	78,16	38,15	-	75,09	59,21	3,96	2,74	1,22	9,61
22.04.17	24,00		441,94	407,73	34,21	75,96	58,53	17,43	7,90	3,80	5,74	112,71	76,16	36,54	115,64	77,42	38,21	-	75,59	59,27	4,01	2,76	1,24	9,74
Среднее	24,00	-	441,05	405,71	35,33	73,70	57,12	16,58	7,90	3,80	5,44	112,95	75,45	37,49	115,73	76,65	39,08	-	73,33	57,90	3,91	2,75	1,16	9,36
Итого	744,00		13672,43	12577,15	1095,28						168,77	3501,42	2339,09	1162,32	3587,54	2376,12	1211,43	0,00			121,33	85,23	36,10	290,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 07:00	439523,33	437896,63	117124,78	79420,83	119950,40	80676,28	11850,72	-	-
	22.04.17 11:00	452813,93	450119,92	120534,40	81698,18	123443,83	82989,67	12132,88	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **289,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1211,43** куб.м.
Q ГВС излива **84,92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 АПР 2017 Крындач Т. В. г.

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления