Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 4 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9136.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253411-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 253411 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,28

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,347 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	146,14	130,01	16,13	72,59	41,57	31,02	7,00	5,00	4,03	16,13	-	-	18,24	-	18,24	-	72,59	-	1,17			5,20
24.03.17	24,00	-	142,03	126,39	15,64	72,52	40,59	31,93	7,00	5,00	4,03	15,64	-	-	17,95	-	17,95	-	72,51	-	1,13			5,17
25.03.17	24,00	-	151,52	134,44	17,08	71,73	41,59	30,14	7,00	5,00	4,05	17,08	-	-	19,40	-	19,40	-	71,59	-	1,22			5,28
26.03.17	24,00	-	158,26	140,26	18,00	73,44	42,87	30,57	7,00	5,00	4,29	18,00	-	-	20,17	-	20,17	-	73,38	-	1,32			5,61
27.03.17	24,00	-	145,70	130,69	15,01	73,09	41,46	31,63	7,00	5,00	4,14	15,01	-	-	17,50	-	17,50	-	73,03	-	1,10			5,23
28.03.17	24,00	-	143,48	125,42	18,06	71,27	40,16	31,11	7,00	5,00	3,90	18,06	-	-	20,11	-	20,11	-	71,23	-	1,29			5,19
29.03.17	24,00	-	143,37	127,05	16,32	71,69	40,14	31,55	7,00	5,00	4,01	16,32	-	-	18,56	-	18,56	-	71,75	-	1,17			5,18
30.03.17	24,00	-	144,30	129,63	14,67	74,58	41,56	33,02	7,00	5,00	4,28	14,67	-	-	16,86	-	16,86	-	74,54	-	1,09			5,38
31.03.17	24,00	-	145,34	130,96	14,38	74,99	42,34	32,65	7,00	5,00	4,28	14,38	-	-	16,75	-	16,75	-	74,93	-	1,08			5,36
01.04.17	24,00	-	146,16	130,33	15,83	74,15	42,10	32,05	7,00	5,00	4,18	15,83	-	-	18,21	-	18,21	-	74,03	-	1,17			5,35
02.04.17	24,00	-	153,72	132,39	21,33	72,20	41,69	30,51	7,00	5,00	4,04	21,33	-	-	23,67	-	23,67	-	72,16	-	1,54			5,58
03.04.17	24,00	-	145,05	131,61	13,44	72,10	41,36	30,74	7,00	5,00	4,05	13,44	-	-	15,70	-	15,70	-	72,05	-	0,97			5,01
04.04.17	24,00	-	149,97	134,87	15,10	72,44	42,08	30,36	7,00	5,00	4,10	15,10	-	-	17,24	-	17,24	-	72,40	-	1,09			5,19
05.04.17	24,00	-	151,23	135,72	15,51	71,87	42,48	29,39	7,00	5,00	3,99	15,51	-	-	17,73	-	17,73	-	71,68	-	1,11			5,10
06.04.17	24,00	-	148,72	131,91	16,81	69,42	41,08	28,34	7,00	5,00	3,74	16,81	-	-	18,81	-	18,81	-	69,34	-	1,17			4,91
07.04.17	24,00	-	149,83	134,61	15,22	70,19	41,65	28,54	7,00	5,00	3,85	15,22	-	-	17,29	-	17,29	-	70,08	-	1,07			4,91
08.04.17	24,00	-	153,19	135,41	17,78	69,82	41,39	28,43	7,00	5,00	3,85	17,78	-	-	19,72	-	19,72	-	69,78	-	1,24			5,09
09.04.17	24,00	-	154,36	136,20	18,16	69,86	41,60	28,26	7,00	5,00	3,85	18,16	-	-	20,30	-	20,30	-	69,83	-	1,27			5,12
10.04.17	24,00	-	152,31	136,47	15,84	69,83	42,08	27,75	7,00	5,00	3,79	15,84	-	-	17,83	-	17,83	-	69,77	-	1,11			4,89
11.04.17	24,00	-	152,38	136,84	15,54	69,86	42,01	27,85	7,00	5,00	3,81	15,54	-	-	17,76	-	17,76	-	69,80	-	1,08			4,90
12.04.17	24,00	-	147,70	130,69	17,01	69,67	40,96	28,71	7,00	5,00	3,75	17,01	-	-	19,10	-	19,10	-	69,62	-	1,18			4,94
13.04.17	24,00	-	143,61	125,35	18,26	69,34	40,16	29,18	7,00	5,00	3,66	18,26	-	-	19,97	-	19,97	-	69,29	-	1,27			4,92
14.04.17	24,00	-	142,40	123,64	18,76	71,08	39,62	31,46	7,00	5,00	3,89	18,76	-	-	20,89	-	20,89	-	71,17	-	1,34			5,22
15.04.17	24,00	-	145,18	125,66	19,52	74,48	40,92	33,56	7,00	5,00	4,22	19,52	-	-	22,02	-	22,02	-	74,41	-	1,45			5,67
16.04.17	24,00	-	146,18	128,78	17,40	74,83	41,40	33,43	7,00	5,00	4,31	17,40	-	-	20,06	-	20,06	-	74,79	-	1,30			5,61
17.04.17	24,00	-	146,46	131,26	15,20	74,30	41,47	32,83	7,00	5,00	4,31	15,20	-	-	17,49	-	17,49	-	74,27	-	1,13			5,44
18.04.17	24,00	-	147,07	131,93	15,14	74,54	41,79	32,75	7,00	5,00	4,32	15,14	-	-	17,34	-	17,34	-	74,50	-	1,13			5,45
19.04.17	24,00	-	149,47	134,24	15,23	74,78	42,23	32,55	7,00	5,00	4,37	15,23	-	-	17,53	-	17,53	-	74,73	-	1,14			5,51
20.04.17	24,00	-	152,78	137,97	14,81	74,83	42,81	32,02	7,00	5,00	4,42	14,81	-	-	17,20	-	17,20	-	74,76	-	1,11			5,53
21.04.17	24,00	-	151,50	137,61	13,89	74,19	42,75	31,44	7,00	5,00	4,32	13,89	-	-	16,11	-	16,11	-	74,19	-	1,03			5,36
22.04.17	24,00		151,25	136,61	14,64	74,60	42,60	32,00	7,00	5,00	4,37	14,64	-	-	16,95	-	16,95	-	74,56	-	1,09	-	-	5,47
Среднее	24,00	-	148,41	132,10	16,31	72,40	41,56	30,83	7,00	5,00	4,07	16,31	-	-	18,53	-	18,53	-	72,35	-	1,18	-	-	5,25
Итого	744,00		4600,66	4094,95	505,71						126,21	505,71	0,00	0,00	574,46	0,00	574,46	0,00			36,55	0,00	0,00	162,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.04.17 11:00	119362,14	107790,24	25536,80	-	26153,85	-	3452,86	-	-
	22.04.17 11:00	122496,01	110578,84	26558,06	-	27199,12	-	3562,61	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **162,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **574,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

УУТЭ «ТЭЖ-СПб»
Филиал "Энергосбыт"
Управление технического учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
«___» _____ г.