

Абонент: ЖКСЗ Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской фермы 5 / СЦО-НГЭС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Общественный Э-Д

Телефон:
 Договор: 9137.038.1
 Стронт-Адрес: Александровской фермы 5
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО-НГЭС
 Код УУТЗ:
 Рассматривать совместно с УУТЗ: график: 150/70

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208238
 Поддошт.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32
 Обмот.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр.д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр.шриг. ГВС(M4): расходомер:
 Тр.подлики(M5): расходомер:
 Расчетный алгоритм: зимв: Q=M1*(П1-П2)+M2*(П3-П4)
 Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), Т/сут:
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Приборы УУТЗ поверены до
 Теркопреобр.: КТСГПН
 Теркопреобр.: КТСГПН
 Теркопреобр.: ТСПН
 Теркопреобр.: ТСПН
 Теркопреобр.:
 Теркопреобр.:

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,28

Дата	Ти час	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)						Контрольные данные		Общие теплотопотр-е	
		M1, Т	M2, Т	dM, Т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, Т	M4, Т	dM, Т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс п.гвс, Гкал		
23.03.17	24.00	155,04	141,14	13,90	72,59	48,66	23,93	7,00	3,38	13,90	13,90	3,38	5,00	5,00	15,93	15,93	15,93	-	72,56	-	1,01	1,01	4,39
24.03.17	24.00	151,05	138,02	13,03	72,58	48,00	24,58	7,00	3,40	13,03	13,03	3,40	5,00	5,00	15,08	15,08	15,08	-	72,54	-	0,95	0,95	4,34
25.03.17	24.00	61,40	58,66	2,74	71,11	47,34	23,77	7,00	3,49	61,40	61,40	2,74	5,00	5,00	3,49	3,49	3,49	-	69,69	-	0,19	0,19	1,59
26.03.17	24.00	86,04	71,46	14,58	69,76	46,53	23,23	7,00	3,41	86,04	86,04	14,58	5,00	5,00	15,76	15,76	15,76	-	67,79	-	0,99	0,99	2,68
27.03.17	24.00	152,98	137,81	15,17	72,93	48,22	24,71	7,00	3,27	152,98	152,98	15,17	5,00	5,00	17,40	17,40	17,40	-	72,87	-	1,11	1,11	4,52
28.03.17	24.00	147,86	132,67	15,19	71,50	46,21	25,29	7,00	3,36	147,86	147,86	15,19	5,00	5,00	16,69	16,69	16,69	-	71,22	-	1,05	1,05	4,32
29.03.17	24.00	147,86	132,67	15,19	71,50	46,21	25,29	7,00	3,36	147,86	147,86	15,19	5,00	5,00	16,69	16,69	16,69	-	71,22	-	1,05	1,05	4,32
30.03.17	24.00	149,72	135,93	13,79	74,48	47,95	26,53	7,00	3,61	149,72	149,72	13,79	5,00	5,00	17,25	17,25	17,25	-	71,45	-	1,09	1,09	4,44
31.03.17	24.00	152,60	137,27	15,33	74,94	49,03	25,91	7,00	3,56	152,60	152,60	15,33	5,00	5,00	16,09	16,09	16,09	-	74,43	-	1,03	1,03	4,64
02.04.17	24.00	151,29	137,06	14,23	74,21	48,81	25,40	7,00	3,49	151,29	151,29	14,23	5,00	5,00	16,44	16,44	16,44	-	74,13	-	1,15	1,15	4,71
03.04.17	24.00	153,74	136,90	16,84	72,09	48,16	23,93	7,00	3,28	153,74	153,74	16,84	5,00	5,00	19,00	19,00	19,00	-	72,04	-	1,05	1,05	4,54
04.04.17	24.00	152,78	138,72	12,73	72,10	47,82	24,28	7,00	3,32	152,78	152,78	12,73	5,00	5,00	14,79	14,79	14,79	-	72,04	-	0,92	0,92	4,23
05.04.17	24.00	154,89	139,92	14,97	71,84	48,57	23,27	7,00	3,26	154,89	154,89	14,97	5,00	5,00	16,13	16,13	16,13	-	72,29	-	1,02	1,02	4,36
06.04.17	24.00	151,73	137,65	14,08	69,33	46,94	22,39	7,00	3,08	151,73	151,73	14,08	5,00	5,00	17,08	17,08	17,08	-	71,74	-	1,07	1,07	4,34
07.04.17	24.00	153,41	139,00	14,41	70,08	47,13	22,95	7,00	3,24	153,41	153,41	14,41	5,00	5,00	15,97	15,97	15,97	-	69,28	-	0,98	0,98	4,06
08.04.17	24.00	156,37	142,55	13,82	69,73	47,04	22,69	7,00	3,20	156,37	156,37	13,82	5,00	5,00	16,37	16,37	16,37	-	70,01	-	1,01	1,01	4,20
09.04.17	24.00	160,95	143,44	17,51	69,76	47,26	22,50	7,00	3,23	160,95	160,95	17,51	5,00	5,00	15,82	15,82	15,82	-	69,68	-	0,96	0,96	4,20
10.04.17	24.00	156,18	142,31	13,87	69,68	47,83	21,85	7,00	3,24	156,18	156,18	13,87	5,00	5,00	19,61	19,61	19,61	-	69,72	-	1,22	1,22	4,45
11.04.17	24.00	153,41	140,02	13,39	69,73	47,63	22,10	7,00	3,11	153,41	153,41	13,39	5,00	5,00	15,81	15,81	15,81	-	69,64	-	0,97	0,97	4,08
12.04.17	24.00	149,26	134,67	14,59	69,59	46,33	23,26	7,00	3,14	149,26	149,26	14,59	5,00	5,00	15,29	15,29	15,29	-	69,68	-	0,93	0,93	4,03
13.04.17	24.00	146,06	131,09	14,97	69,36	45,58	23,78	7,00	3,12	146,06	146,06	14,97	5,00	5,00	16,51	16,51	16,51	-	69,54	-	1,01	1,01	4,15
14.04.17	24.00	144,93	130,30	14,63	70,88	45,73	25,15	7,00	3,28	144,93	144,93	14,63	5,00	5,00	16,87	16,87	16,87	-	69,31	-	1,04	1,04	4,16
15.04.17	24.00	147,48	130,74	16,74	74,45	47,46	26,99	7,00	3,53	147,48	147,48	16,74	5,00	5,00	16,66	16,66	16,66	-	70,86	-	1,04	1,04	4,32
16.04.17	24.00	147,72	131,93	15,79	74,80	47,87	26,93	7,00	3,56	147,72	147,72	15,79	5,00	5,00	19,03	19,03	19,03	-	74,37	-	1,24	1,24	4,78
17.04.17	24.00	146,25	133,15	13,10	74,28	47,87	26,41	7,00	3,52	146,25	146,25	13,10	5,00	5,00	18,11	18,11	18,11	-	74,74	-	1,18	1,18	4,74
18.04.17	24.00	147,69	133,38	14,31	74,52	48,07	26,45	7,00	3,53	147,69	147,69	14,31	5,00	5,00	15,31	15,31	15,31	-	74,21	-	0,97	0,97	4,49
19.04.17	24.00	148,33	134,82	13,51	74,72	48,37	26,35	7,00	3,56	148,33	148,33	13,51	5,00	5,00	16,56	16,56	16,56	-	74,46	-	1,07	1,07	4,60
20.04.17	24.00	150,73	136,96	13,77	74,73	48,81	25,92	7,00	3,56	150,73	150,73	13,77	5,00	5,00	15,75	15,75	15,75	-	74,66	-	1,01	1,01	4,57
21.04.17	24.00	148,92	135,05	13,86	74,66	48,42	26,24	7,00	3,55	148,92	148,92	13,86	5,00	5,00	16,03	16,03	16,03	-	74,66	-	1,03	1,03	4,59
22.04.17	24.00	148,92	135,05	13,86	74,66	48,42	26,24	7,00	3,55	148,92	148,92	13,86	5,00	5,00	16,11	16,11	16,11	-	74,59	-	1,03	1,03	4,58
Среднее	24.00	145,96	131,84	14,11	72,22	47,65	24,57	7,00	3,25	145,96	145,96	14,11	5,00	5,00	16,15	16,15	16,15	-	72,05	-	1,02	1,02	4,58
Итого	744,00	4524,63	4087,13	437,51						4524,63	4524,63	437,51	100,62	100,62	500,67	500,67	500,67	0,00	0,00	0,00	31,55	31,55	132,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: 04.02.17 01:00
 М1(Т): 47888,26
 М2(Т): 37665,12
 М3(Т): 13866,20
 М4(Т): 13868,81
 V3(М3): 13868,81
 V4(М3): 1489,40
 Q ЦО (Гкал): 1489,40
 Q ГВС (Гкал): 1489,40

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотопотр., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения L2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

0,28 °С = -0,12 Гкал;
 132,04 Гкал;
 500,67 Гкал;
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок

ООО "ИнфраХит Монтаж" - печать предприятия
 ДЛЮ ОТСЕТОВ
 25 АПР 2017 г.

ООО "ИнфраХит Монтаж" - печать предприятия
 ДЛЮ ОТСЕТОВ
 25 АПР 2017 г.

ООО "ИнфраХит Монтаж" - печать предприятия
 ДЛЮ ОТСЕТОВ
 25 АПР 2017 г.