# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9138.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,28
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,18656
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.03.17 | 24,00 | - | 113,33 | 99,93 | 13,40 | 73,11 | 42,63 | 30,48 | 7,00 | 5,00 | 3,05 | 13,40 | - | - | 15,25 | - | 15,25 | - | 73,07 | - | 0,98 | | | 4,03 |
| 24.03.17 | 24,00 | - | 111,78 | 97,62 | 14,16 | 73,15 | 42,02 | 31,13 | 7,00 | 5,00 | 3,04 | 14,16 | - | - | 16,07 | - | 16,07 | - | 73,13 | - | 1,04 | | | 4,08 |
| 25.03.17 | 24,00 | - | 45,59 | 41,49 | 4,10 | 71,12 | 41,14 | 29,98 | 7,00 | 5,00 | 1,25 | 4,10 | - | - | 4,83 | - | 4,83 | - | 69,10 | - | 0,28 | | | 1,54 |
| 26.03.17 | 24,00 | - | 65,78 | 52,64 | 13,14 | 71,04 | 42,35 | 28,69 | 7,00 | 5,00 | 1,54 | 13,14 | - | - | 14,20 | - | 14,20 | - | 69,14 | - | 0,91 | | | 2,45 |
| 27.03.17 | 24,00 | - | 113,72 | 99,32 | 14,40 | 73,54 | 43,48 | 30,06 | 7,00 | 5,00 | 2,99 | 14,40 | - | - | 16,20 | - | 16,20 | - | 73,48 | - | 1,06 | | | 4,04 |
| 28.03.17 | 24,00 | - | 110,36 | 96,75 | 13,61 | 71,86 | 41,33 | 30,53 | 7,00 | 5,00 | 2,96 | 13,61 | - | - | 15,28 | - | 15,28 | - | 71,79 | - | 0,98 | | | 3,93 |
| 29.03.17 | 24,00 | - | 109,19 | 96,89 | 12,30 | 72,14 | 40,86 | 31,28 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 12,30 | - | - | 14,07 | - | 14,07 | - | 72,10 | - | 0,89 | | | 3,92 |
| 30.03.17 | 24,00 | - | 112,76 | 98,36 | 14,40 | 75,13 | 42,07 | 33,06 | 7,00 | 5,00 | 3,25 | 14,40 | - | - | 16,47 | - | 16,47 | - | 75,08 | - | 1,08 | | | 4,34 |
| 31.03.17 | 24,00 | - | 112,97 | 99,44 | 13,53 | 75,54 | 42,59 | 32,95 | 7,00 | 5,00 | 3,28 | 13,53 | - | - | 15,55 | - | 15,55 | - | 75,47 | - | 1,02 | | | 4,30 |
| 01.04.17 | 24,00 | - | 114,16 | 99,11 | 15,05 | 74,77 | 42,50 | 32,27 | 7,00 | 5,00 | 3,20 | 15,05 | - | - | 17,07 | - | 17,07 | - | 74,68 | - | 1,12 | | | 4,32 |
| 02.04.17 | 24,00 | - | 115,87 | 99,46 | 16,41 | 72,64 | 42,30 | 30,34 | 7,00 | 5,00 | 3,02 | 16,41 | - | - | 18,37 | - | 18,37 | - | 72,58 | - | 1,19 | | | 4,21 |
| 03.04.17 | 24,00 | - | 112,48 | 99,05 | 13,43 | 72,67 | 42,05 | 30,62 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 13,43 | - | - | 15,32 | - | 15,32 | - | 72,60 | - | 0,98 | | | 4,01 |
| 04.04.17 | 24,00 | - | 114,33 | 100,81 | 13,52 | 72,91 | 42,45 | 30,46 | 7,00 | 5,00 | 3,07 | 13,52 | - | - | 15,36 | - | 15,36 | - | 72,85 | - | 0,98 | | | 4,06 |
| 05.04.17 | 24,00 | - | 115,27 | 101,34 | 13,93 | 72,37 | 42,94 | 29,43 | 7,00 | 5,00 | 2,99 | 13,93 | - | - | 15,72 | - | 15,72 | - | 72,27 | - | 1,01 | | | 3,99 |
| 06.04.17 | 24,00 | - | 113,47 | 99,28 | 14,19 | 69,84 | 41,61 | 28,23 | 7,00 | 5,00 | 2,81 | 14,19 | - | - | 15,88 | - | 15,88 | - | 69,78 | - | 0,99 | | | 3,80 |
| 07.04.17 | 24,00 | - | 113,11 | 100,10 | 13,01 | 70,62 | 41,67 | 28,95 | 7,00 | 5,00 | 2,90 | 13,01 | - | - | 14,77 | - | 14,77 | - | 70,56 | - | 0,92 | | | 3,82 |
| 08.04.17 | 24,00 | - | 119,33 | 102,53 | 16,80 | 70,26 | 41,84 | 28,42 | 7,00 | 5,00 | 2,92 | 16,80 | - | - | 18,60 | - | 18,60 | - | 70,22 | - | 1,18 | | | 4,10 |
| 09.04.17 | 24,00 | - | 120,40 | 103,99 | 16,41 | 70,27 | 42,08 | 28,19 | 7,00 | 5,00 | 2,93 | 16,41 | - | - | 18,20 | - | 18,20 | - | 70,23 | - | 1,15 | | | 4,09 |
| 10.04.17 | 24,00 | - | 116,73 | 103,25 | 13,48 | 70,20 | 42,66 | 27,54 | 7,00 | 5,00 | 2,84 | 13,48 | - | - | 15,13 | - | 15,13 | - | 70,13 | - | 0,95 | | | 3,79 |
| 11.04.17 | 24,00 | - | 115,84 | 101,88 | 13,96 | 70,24 | 42,55 | 27,69 | 7,00 | 5,00 | 2,83 | 13,96 | - | - | 15,61 | - | 15,61 | - | 70,19 | - | 0,98 | | | 3,81 |
| 12.04.17 | 24,00 | - | 113,01 | 98,73 | 14,28 | 70,14 | 41,28 | 28,86 | 7,00 | 5,00 | 2,85 | 14,28 | - | - | 16,03 | - | 16,03 | - | 70,08 | - | 1,00 | | | 3,85 |
| 13.04.17 | 24,00 | - | 110,09 | 94,73 | 15,36 | 69,91 | 40,44 | 29,47 | 7,00 | 5,00 | 2,79 | 15,36 | - | - | 17,03 | - | 17,03 | - | 69,84 | - | 1,07 | | | 3,87 |
| 14.04.17 | 24,00 | - | 110,30 | 95,88 | 14,42 | 71,58 | 40,48 | 31,10 | 7,00 | 5,00 | 2,98 | 14,42 | - | - | 16,16 | - | 16,16 | - | 71,59 | - | 1,03 | | | 4,01 |
| 15.04.17 | 24,00 | - | 115,11 | 96,08 | 19,03 | 75,09 | 41,90 | 33,19 | 7,00 | 5,00 | 3,19 | 19,03 | - | - | 21,22 | - | 21,22 | - | 75,01 | - | 1,43 | | | 4,62 |
| 16.04.17 | 24,00 | - | 111,52 | 97,17 | 14,35 | 75,45 | 42,13 | 33,32 | 7,00 | 5,00 | 3,24 | 14,35 | - | - | 16,34 | - | 16,34 | - | 75,39 | - | 1,08 | | | 4,32 |
| 17.04.17 | 24,00 | - | 110,37 | 97,54 | 12,83 | 74,91 | 42,03 | 32,88 | 7,00 | 5,00 | 3,21 | 12,83 | - | - | 14,85 | - | 14,85 | - | 74,86 | - | 0,96 | | | 4,17 |
| 18.04.17 | 24,00 | - | 111,32 | 98,09 | 13,23 | 75,15 | 42,12 | 33,03 | 7,00 | 5,00 | 3,24 | 13,23 | - | - | 15,21 | - | 15,21 | - | 75,08 | - | 0,99 | | | 4,24 |
| 19.04.17 | 24,00 | - | 112,62 | 98,92 | 13,70 | 75,35 | 42,46 | 32,89 | 7,00 | 5,00 | 3,25 | 13,70 | - | - | 15,68 | - | 15,68 | - | 75,29 | - | 1,03 | | | 4,29 |
| 20.04.17 | 24,00 | - | 113,92 | 100,34 | 13,58 | 75,35 | 42,99 | 32,36 | 7,00 | 5,00 | 3,25 | 13,58 | - | - | 15,57 | - | 15,57 | - | 75,27 | - | 1,02 | | | 4,27 |
| 21.04.17 | 24,00 | - | 113,87 | 100,63 | 13,24 | 74,70 | 42,96 | 31,74 | 7,00 | 5,00 | 3,20 | 13,24 | - | - | 15,18 | - | 15,18 | - | 74,67 | - | 0,99 | | | 4,19 |
| 22.04.17 | 24,00 | | 113,47 | 99,96 | 13,51 | 75,13 | 42,80 | 32,33 | 7,00 | 5,00 | 3,23 | 13,51 | - | - | 15,48 | - | 15,48 | - | 75,08 | - | 1,01 | - | - | 4,25 |
| Среднее | 24,00 | - | 109,74 | 95,85 | 13,90 | 72,78 | 42,09 | 30,69 | 7,00 | 5,00 | 2,95 | 13,90 | - | - | 15,70 | - | 15,70 | - | 72,60 | - | 1,01 | - | - | 3,96 |
| Итого | 744,00 | | 3402,07 | 2971,31 | 430,76 | | | | | | 91,36 | 430,76 | 0,00 | 0,00 | 486,70 | 0,00 | 486,70 | 0,00 | | | 31,30 | 0,00 | 0,00 | 122,66 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.03.17 09:00 | 44641,84 | 36054,37 | 17753,73 | - | 18214,96 | - | 1686,06 | - | - |
| | 22.04.17 11:00 | 47940,78 | 38934,95 | 19421,23 | - | 19922,68 | - | 1804,94 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **122,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **486,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
«____» _____ г.