Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8820.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 103 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206091 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	101,85	83,89	17,96	73,09	43,17	29,92	7,00	5,00	2,62	16,45	-	-	16,85	-	16,85	-	73,02	-	1,20			3,82
24.03.17	24,00	-	100,68	82,41	18,27	73,09	42,55	30,54	7,00	5,00	2,63	16,68	-	-	17,08	-	17,08	-	72,97	-	1,22			3,85
25.03.17	24,00	-	41,59	35,02	6,57	71,65	42,45	29,20	7,00	5,00	1,03	7,38	-	-	7,53	-	7,53	-	64,05	-	0,47			1,50
26.03.17	24,00	-	53,62	35,83	17,79	68,06	37,54	30,52	7,00	5,00	1,14	18,82	-	-	19,17	-	19,17	-	62,31	-	1,17			2,31
27.03.17	24,00	-	100,97	83,76	17,21	73,51	42,43	31,08	7,00	5,00	2,61	17,13	-	-	17,55	-	17,55	-	73,42	-	1,26			3,87
28.03.17	24,00	-	98,02	82,09	15,93	71,92	41,75	30,17	7,00	5,00	2,49	15,81	-	-	16,18	-	16,18	-	71,61	-	1,13			3,63
29.03.17	24,00	-	100,36	82,07	18,29	72,09	41,68	30,41	7,00	5,00	2,50	18,10	-	-	18,50	-	18,50	-	72,47	-	1,31			3,82
30.03.17	24,00	-	101,28	83,30	17,98	75,16	43,23	31,93	7,00	5,00	2,70	17,48	-	-	17,92	-	17,92	-	74,96	-	1,31			4,01
31.03.17	24,00	-	99,93	82,82	17,11	75,60	43,44	32,16	7,00	5,00	2,73	16,23	-	-	16,64	-	16,64	-	75,42	-	1,23			3,96
01.04.17	24,00	-	99,90	82,36	17,54	74,92	43,26	31,66	7,00	5,00	2,70	16,35	-	-	16,75	-	16,75	-	74,62	-	1,22			3,92
02.04.17	24,00	-	103,65	82,29	21,36	72,69	42,73	29,96	7,00	5,00	2,58	19,86	-	-	20,34	-	20,34	-	72,60	-	1,44			4,02
03.04.17	24,00	-	100,52	82,93	17,59	72,68	42,68	30,00	7,00	5,00	2,60	16,11	-	-	16,48	-	16,48	-	72,55	-	1,17			3,77
04.04.17	24,00	-	103,21	83,24	19,97	72,97	43,01	29,96	7,00	5,00	2,62	18,32	-	-	18,77	-	18,77	-	72,88	-	1,34			3,96
05.04.17	24,00	-	102,25	83,23	19,02	72,55	43,43	29,12	7,00	5,00	2,55	17,41	-	-	17,82	-	17,82	-	72,16	-	1,26			3,80
06.04.17	24,00	-	100,77	82,12	18,65	69,87	42,09	27,78	7,00	5,00	2,40	17,03	-	-	17,40	-	17,40	-	69,69	-	1,19			3,59
07.04.17	24,00	-	100,14	82,74	17,40	70,68	42,30	28,38	7,00	5,00	2,46	15,82	-	-	16,17	-	16,17	-	70,65	-	1,12			3,58
08.04.17	24,00	-	107,69	86,30	21,39	70,17	42,51	27,66	7,00	5,00	2,51	19,70	-	-	20,13	-	20,13	-	70,05	-	1,38			3,89
09.04.17	24,00	-	107,56	86,84	20,72	70,24	42,71	27,53	7,00	5,00	2,51	19,05	-	-	19,47	-	19,47	-	70,24	-	1,34			3,85
10.04.17	24,00	-	102,93	85,23	17,70	70,22	43,02	27,20	7,00	5,00	2,43	16,10	-	-	16,44	-	16,44	-	70,11	-	1,13			3,56
11.04.17	24,00	-	102,83	84,05	18,78	70,29	43,04	27,25	7,00	5,00	2,41	17,18	-	-	17,56	-	17,56	-	70,15	-	1,21			3,61
12.04.17	24,00	-	100,74	82,30	18,44	70,18	42,12	28,06	7,00	5,00	2,42	16,82	-	-	17,19	-	17,19	-	70,07	-	1,18			3,60
13.04.17	24,00	-	100,96	81,02	19,94	69,97	41,31	28,66	7,00	5,00	2,44	18,24	-	-	18,64	-	18,64	-	69,86	-	1,28			3,72
14.04.17	24,00	-	99,67	80,69	18,98	71,38	41,19	30,19	7,00	5,00	2,56	17,30	-	-	17,69	-	17,69	-	71,59	-	1,24			3,79
15.04.17	24,00	-	101,78	80,71	21,07	75,16	42,70	32,46	7,00	5,00	2,76	19,31	-	-	19,81	-	19,81	-	75,02	-	1,45			4,21
16.04.17	24,00	-	100,91	81,12	19,79	75,51	42,86	32,65	7,00	5,00	2,78	18,11	-	-	18,58	-	18,58	-	75,44	-	1,37			4,14
17.04.17	24,00	-	99,40	81,77	17,63	74,97	42,87	32,10	7,00	5,00	2,75	16,01	-	-	16,41	-	16,41	-	74,87	-	1,20			3,95
18.04.17	24,00	-	100,42	81,78	18,64	75,21	43,03	32,18	7,00	5,00	2,75	17,06	-	-	17,51	-	17,51	-	75,12	-	1,28			4,04
19.04.17	24,00	-	101,36	82,11	19,25	75,46	43,28	32,18	7,00	5,00	2,76	17,64	-	-	18,09	-	18,09	-	75,33	-	1,33			4,09
20.04.17	24,00	-	100,44	82,87	17,57	75,44	43,70	31,74	7,00	5,00	2,75	16,09	-	-	16,49	-	16,49	-	75,25	-	1,21			3,96
21.04.17	24,00	-	102,23	83,65	18,58	74,71	43,73	30,98	7,00	5,00	2,71	17,03	-	-	17,48	-	17,48	-	74,69	-	1,27			3,98
22.04.17	24,00		101,34	82,88	18,47	75,20	43,57	31,63	7,00	5,00	2,74	16,92	-	-	17,35	-	17,35	-	75,09	-	1,27	-	-	4,01
Среднее	24,00	-	98,03	79,79	18,24	72,73	42,56	30,17	7,00	5,00	2,50	17,02	-	-	17,42	-	17,42	-	72,20	-	1,23	-	-	3,74
Итого	744,00		3039,00	2473,42	565,59						77,63	527,54	0,00	0,00	539,99	0,00	539,99	0,00			38,15	0,00	0,00	115,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 07:00	47346,74	37835,30	9301,94	-	9524,33	-	1702,02	-	-
	22.04.17 11:00	50302,73	40240,26	9816,11	-	10050,63	-	1814,59	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,16 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,63** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **539,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление по вопросам учета Отдел эксплуатации АУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017 г. печать энергосбыта