Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8821.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 105-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207725 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14806
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0673
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	134,00	125,60	8,40	70,98	46,66	24,32	7,00	5,00	3,06	8,40	-	-	9,95	-	9,95	-	70,93	-	0,60			3,65
24.03.17	24,00	-	134,22	123,23	10,99	70,93	46,10	24,83	7,00	5,00	3,06	10,99	-	-	12,76	-	12,76	-	70,88	-	0,78			3,84
25.03.17	24,00	-	55,78	52,78	3,00	69,07	45,53	23,54	7,00	5,00	1,26	3,00	-	-	3,67	-	3,67	-	65,93	-	0,20			1,46
26.03.17	24,00	-	74,91	65,64	9,27	68,04	42,46	25,58	7,00	5,00	1,70	9,27	-	-	10,32	-	10,32	-	65,55	-	0,61			2,31
27.03.17	24,00	-	132,61	121,52	11,09	71,36	46,21	25,15	7,00	5,00	3,06	11,09	-	-	12,76	-	12,76	-	71,24	-	0,79			3,85
28.03.17	24,00	-	129,67	119,51	10,16	69,63	45,41	24,22	7,00	5,00	2,90	10,16	-	-	11,66	-	11,66	-	69,48	-	0,71			3,60
29.03.17	24,00	-	129,66	119,34	10,32	69,88	45,14	24,74	7,00	5,00	2,96	10,32	-	-	11,87	-	11,87	-	69,83	-	0,72			3,68
30.03.17	24,00	-	130,88	120,84	10,04	72,79	46,69	26,10	7,00	5,00	3,16	10,04	-	-	11,86	-	11,86	-	72,70	-	0,73			3,89
31.03.17	24,00	-	134,67	125,46	9,21	73,18	47,53	25,65	7,00	5,00	3,22	9,21	-	-	11,05	-	11,05	-	73,05	-	0,67			3,89
01.04.17	24,00	-	138,22	128,17	10,05	72,41	47,67	24,74	7,00	5,00	3,17	10,05	-	-	11,71	-	11,71	-	72,26	-	0,73			3,90
02.04.17	24,00	-	141,88	127,84	14,04	70,47	46,94	23,53	7,00	5,00	3,01	14,04	-	-	15,76	-	15,76	-	70,36	-	0,99			4,00
03.04.17	24,00	-	137,72	127,74	9,98	70,44	46,68	23,76	7,00	5,00	3,04	9,98	-	-	11,60	-	11,60	-	70,32	-	0,70			3,74
04.04.17	24,00	-	137,93	129,25	8,68	70,76	47,09	23,67	7,00	5,00	3,06	8,68	-	-	10,22	-	10,22	-	70,67	-	0,61			3,68
05.04.17	24,00	-	138,55	129,41	9,14	70,33	47,47	22,86	7,00	5,00	2,96	9,14	-	-	10,55	-	10,55	-	70,17	-	0,64			3,60
06.04.17	24,00	-	135,61	125,76	9,85	67,89	45,74	22,15	7,00	5,00	2,79	9,85	-	-	11,31	-	11,31	-	67,79	-	0,67			3,45
07.04.17	24,00	-	133,26	124,86	8,40	68,66	45,83	22,83	7,00	5,00	2,85	8,40	-	-	9,79	-	9,79	-	68,60	-	0,58			3,43
08.04.17	24,00	-	141,14	128,75	12,39	68,35	45,84	22,51	7,00	5,00	2,90	12,39	-	-	14,07	-	14,07	-	68,26	-	0,85			3,75
09.04.17	24,00	-	142,12	129,94	12,18	68,39	46,08	22,31	7,00	5,00	2,90	12,18	-	-	13,74	-	13,74	-	68,32	-	0,83			3,74
10.04.17	24,00	-	138,53	126,76	11,77	68,41	46,53	21,88	7,00	5,00	2,78	11,77	-	-	13,23	-	13,23	-	68,28	-	0,80			3,58
11.04.17	24,00	-	134,84	126,19	8,65	68,41	46,74	21,67	7,00	5,00	2,74	8,65	-	-	10,01	-	10,01	-	68,30	-	0,59			3,33
12.04.17	24,00	-	134,35	123,54	10,81	68,16	45,46	22,70	7,00	5,00	2,81	10,81	-	-	12,30	-	12,30	-	68,05	-	0,74			3,54
13.04.17	24,00	-	135,02	121,69	13,33	67,80	44,83	22,97	7,00	5,00	2,80	13,33	-	-	14,88	-	14,88	-	67,68	-	0,90			3,70
14.04.17	24,00	-	133,10	121,59	11,51	69,32	45,12	24,20	7,00	5,00	2,94	11,51	-	-	13,06	-	13,06	-	69,41	-	0,80			3,74
15.04.17	24,00	-	133,93	123,02	10,91	72,68	46,90	25,78	7,00	5,00	3,17	10,91	-	-	12,78	-	12,78	-	72,55	-	0,79			3,97
16.04.17	24,00	-	134,84	123,77	11,07	73,00	47,18	25,82	7,00	5,00	3,20	11,07	-	-	12,80	-	12,80	-	72,90	-	0,81			4,01
17.04.17	24,00	-	135,78	122,68	13,10	72,53	46,93	25,60	7,00	5,00	3,14	13,10	-	-	14,81	-	14,81	-	72,42	-	0,95			4,09
18.04.17	24,00	-	134,04	123,52	10,52	72,71	47,05	25,66	7,00	5,00	3,17	10,52	-	-	12,21	-	12,21	-	72,60	-	0,76			3,94
19.04.17	24,00	-	134,54	124,08	10,46	72,96	47,33	25,63	7,00	5,00	3,18	10,46	-	-	12,03	-	12,03	-	72,85	-	0,76			3,94
20.04.17	24,00	-	134,13	125,64	8,49	73,02	47,60	25,42	7,00	5,00	3,20	8,49	-	-	10,11	-	10,11	-	72,90	-	0,62			3,82
21.04.17	24,00	-	134,08	126,53	7,55	72,40	47,20	25,20	7,00	5,00	3,19	7,55	-	-	9,03	-	9,03	-	72,33	-	0,55			3,74
22.04.17	24,00		134,25	125,42	8,83	72,79	47,38	25,42	7,00	5,00	3,19	8,83	-	-	10,39	-	10,39	-	72,69	-	0,64	-	-	3,83
Среднее	24,00	-	130,78	120,65	10,14	70,57	46,37	24,21	7,00	5,00	2,92	10,14	-	-	11,69	-	11,69	-	70,30	-	0,71	-	-	3,63
Итого	744,00		4054,26	3740,07	314,19						90,58	314,19	0,00	0,00	362,29	0,00	362,29	0,00			22,10	0,00	0,00	112,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 09:00	46161,55	41072,95	17046,60	-	17441,32	-	1343,81	-	-
	22.04.17 11:00	50100,35	44704,34	18147,94	-	18567,62	-	1453,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **362,29** куб.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017 «__» _____ г.