Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8562.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 107 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 107 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207709-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207709 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1518

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,069

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	214,36	204,19	10,17	71,80	57,60	14,20	7,00	5,00	2,91	10,17	-	-	12,03	-	12,03	-	71,81	-	0,73			3,64
24.03.17	24,00	-	210,71	199,39	11,32	71,75	57,27	14,48	7,00	5,00	2,89	11,32	-	-	13,22	-	13,22	-	71,76	-	0,81			3,71
25.03.17	24,00	-	86,06	84,44	1,62	70,72	56,30	14,42	7,00	5,00	1,23	1,62	-	-	2,32	-	2,32	-	70,86	-	0,11			1,34
26.03.17	24,00	-	122,83	114,04	8,79	69,78	55,34	14,44	7,00	5,00	1,66	8,79	-	-	9,90	-	9,90	-	69,85	-	0,61			2,27
27.03.17	24,00	-	230,93	218,98	11,95	72,25	58,67	13,58	7,00	5,00	2,98	11,95	-	-	13,86	-	13,86	-	72,26	-	0,86			3,85
28.03.17	24,00	-	225,97	215,02	10,95	70,53	57,36	13,17	7,00	5,00	2,84	10,95	-	-	12,72	-	12,72	-	70,54	-	0,77			3,61
29.03.17	24,00	-	226,08	214,18	11,90	70,76	57,30	13,46	7,00	5,00	2,89	11,90	-	-	13,75	-	13,75	-	70,77	-	0,84			3,73
30.03.17	24,00	-	228,80	217,01	11,79	73,74	59,52	14,22	7,00	5,00	3,10	11,79	-	-	13,86	-	13,86	-	73,75	-	0,87			3,97
31.03.17	24,00	-	233,76	221,34	12,42	74,17	60,07	14,10	7,00	5,00	3,13	12,42	-	-	14,51	-	14,51	-	74,17	-	0,92			4,05
01.04.17	24,00	-	235,57	222,89	12,68	73,41	59,65	13,76	7,00	5,00	3,07	12,68	-	-	14,73	-	14,73	-	73,41	-	0,93			4,01
02.04.17	24,00	-	236,66	223,14	13,52	71,38	58,37	13,01	7,00	5,00	2,91	13,52	-	-	15,45	-	15,45	-	71,38	-	0,97			3,88
03.04.17	24,00	-	235,76	223,79	11,97	71,39	58,31	13,08	7,00	5,00	2,94	11,97	-	-	13,91	-	13,91	-	71,40	-	0,85			3,79
04.04.17	24,00	-	237,74	226,96	10,78	71,67	58,67	13,00	7,00	5,00	2,96	10,78	-	-	12,71	-	12,71	-	71,68	-	0,77			3,73
05.04.17	24,00	-	238,18	226,69	11,49	71,22	58,64	12,58	7,00	5,00	2,86	11,49	-	-	13,33	-	13,33	-	71,24	-	0,82			3,68
06.04.17	24,00	-	233,37	222,20	11,17	68,71	56,68	12,03	7,00	5,00	2,68	11,17	-	-	12,85	-	12,85	-	68,73	-	0,77			3,45
07.04.17	24,00	-	233,64	222,17	11,47	69,48	57,08	12,40	7,00	5,00	2,76	11,47	-	-	13,23	-	13,23	-	69,50	-	0,80			3,56
08.04.17	24,00	-	242,22	228,61	13,61	69,14	56,97	12,17	7,00	5,00	2,79	13,61	-	-	15,45	-	15,45	-	69,16	-	0,94			3,73
09.04.17	24,00	-	244,33	230,88	13,45	69,18	57,07	12,11	7,00	5,00	2,81	13,45	-	-	15,28	-	15,28	-	69,20	-	0,93			3,74
10.04.17	24,00	-	238,11	226,80	11,31	69,18	57,27	11,91	7,00	5,00	2,71	11,31	-	-	13,04	-	13,04	-	69,20	-	0,78			3,49
11.04.17	24,00	-	235,97	225,10	10,87	69,19	57,29	11,90	7,00	5,00	2,68	10,87	-	-	12,58	-	12,58	-	69,21	-	0,75			3,44
12.04.17	24,00	-	231,20	219,46	11,74	68,98	56,70	12,28	7,00	5,00	2,70	11,74	-	-	13,46	-	13,46	-	69,00	-	0,81			3,51
13.04.17	24,00	-	228,86	216,02	12,84	68,69	56,06	12,63	7,00	5,00	2,74	12,84	-	-	14,56	-	14,56	-	68,71	-	0,88			3,62
14.04.17	24,00	-	227,45	215,14	12,31	70,18	56,80	13,38	7,00	5,00	2,88	12,31	-	-	14,17	-	14,17	-	70,19	-	0,86			3,75
15.04.17	24,00	-	228,92	215,69	13,23	73,68	59,31	14,37	7,00	5,00	3,11	13,23	-	-	15,32	-	15,32	-	73,68	-	0,97			4,08
16.04.17	24,00	-	229,35	218,42	10,93	74,02	59,66	14,36	7,00	5,00	3,14	10,93	-	-	13,04	-	13,04	-	74,02	-	0,81			3,95
17.04.17	24,00	-	229,32	217,52	11,80	73,52	59,31	14,21	7,00	5,00	3,10	11,80	-	-	13,83	-	13,83	-	73,53	-	0,87			3,97
18.04.17	24,00	-	229,89	218,50	11,39	73,74	59,50	14,24	7,00	5,00	3,12	11,39	-	-	13,47	-	13,47	-	73,75	-	0,84			3,96
19.04.17	24,00	-	231,45	218,88	12,57	73,97	59,78	14,19	7,00	5,00	3,11	12,57	-	-	14,66	-	14,66	-	73,98	-	0,93			4,04
20.04.17	24,00	-	233,17	222,59	10,58	74,03	60,05	13,98	7,00	5,00	3,12	10,58	-	-	12,62	-	12,62	-	74,03	-	0,78			3,90
21.04.17	24,00	-	234,61	220,48	14,13	73,38	60,12	13,26	7,00	5,00	2,93	14,13	-	-	16,14	-	16,14	-	73,38	-	1,04			3,97
22.04.17	24,00		233,08	220,65	12,43	73,79	59,98	13,81	7,00	5,00	3,06	12,43	-	-	14,47	-	14,47	-	73,80	-	0,92	-	-	3,97
Среднее	24,00	-	223,50	211,97	11,52	71,53	58,15	13,38	7,00	5,00	2,83	11,52	-	-	13,37	-	13,37	-	71,55	-	0,82	-	-	3,66
Итого	744,00		6928,35	6571,17	357,18						87,81	357,18	0,00	0,00	414,47	0,00	414,47	0,00			25,57	0,00	0,00	113,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 08:00	98823,55	90817,48	82672,58	-	84766,65	-	1821,51	-	-
	22.04.17 11:00	105565,36	97207,46	88706,69	-	90941,90	-	1931,88	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,10 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **113,28** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **414,47** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

печать потребителя

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления. Урегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Группа обслуживания КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017

«___» _____ г.