Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8794.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 11 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 11 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207218-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207218 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dМ,	Т1,	Т2,	dТ,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dМ,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	90,16	74,90	15,26	69,31	45,18	24,13	7,00	5,00	2,10	11,03	-	-	11,26	-	11,26	-	69,10	-	0,76			2,87
24.03.17	24,00	-	90,41	74,88	15,53	69,18	45,04	24,14	7,00	5,00	2,10	11,28	-	-	11,52	-	11,52	-	68,97	-	0,78			2,88
25.03.17	24,00	-	90,42	74,81	15,61	69,57	45,02	24,55	7,00	5,00	2,13	11,47	-	-	11,71	-	11,71	-	69,32	-	0,80			2,93
26.03.17	24,00	-	92,35	74,59	17,76	69,22	44,99	24,23	7,00	5,00	2,08	13,82	-	-	14,11	-	14,11	-	69,06	-	0,96			3,04
27.03.17	24,00	-	89,58	74,62	14,96	69,33	44,89	24,44	7,00	5,00	2,12	10,77	-	-	10,99	-	10,99	-	69,12	-	0,75			2,86
28.03.17	24,00	-	89,27	76,58	12,69	69,49	44,86	24,63	7,00	5,00	2,05	10,43	-	-	10,65	-	10,65	-	69,43	-	0,72			2,77
29.03.17	24,00	-	89,25	79,03	10,22	70,66	45,40	25,26	7,00	5,00	1,98	10,44	-	-	10,67	-	10,67	-	70,53	-	0,74			2,72
30.03.17	24,00	-	89,63	79,24	10,39	71,37	45,57	25,80	7,00	5,00	2,02	10,81	-	-	11,06	-	11,06	-	71,06	-	0,77			2,79
31.03.17	24,00	-	86,55	77,17	9,38	71,03	45,63	25,40	7,00	5,00	1,86	10,82	-	-	11,05	-	11,05	-	70,66	-	0,76			2,63
01.04.17	24,00	-	90,85	79,39	11,46	70,20	45,35	24,85	7,00	5,00	1,91	12,31	-	-	12,58	-	12,58	-	70,24	-	0,86			2,78
02.04.17	24,00	-	90,78	79,16	11,62	69,72	45,46	24,26	7,00	5,00	1,86	12,54	-	-	12,77	-	12,77	-	69,61	-	0,87			2,73
03.04.17	24,00	-	89,37	79,45	9,92	69,35	45,20	24,15	7,00	5,00	1,86	10,82	-	-	11,05	-	11,05	-	69,34	-	0,75			2,61
04.04.17	24,00	-	89,95	79,47	10,48	69,51	45,47	24,04	7,00	5,00	1,85	11,37	-	-	11,60	-	11,60	-	69,35	-	0,79			2,64
05.04.17	24,00	-	89,59	79,30	10,29	67,90	45,35	22,55	7,00	5,00	1,74	11,05	-	-	11,29	-	11,29	-	67,50	-	0,75			2,49
06.04.17	24,00	-	89,93	79,20	10,73	66,48	44,56	21,92	7,00	5,00	1,67	11,71	-	-	11,93	-	11,93	-	66,29	-	0,78			2,45
07.04.17	24,00	-	90,52	79,18	11,34	66,71	44,48	22,23	7,00	5,00	1,70	12,30	-	-	12,56	-	12,56	-	66,59	-	0,82			2,52
08.04.17	24,00	-	90,26	79,27	10,99	66,77	44,40	22,37	7,00	5,00	1,72	11,90	-	-	12,13	-	12,13	-	66,57	-	0,79			2,51
09.04.17	24,00	-	92,05	79,19	12,86	66,64	44,27	22,37	7,00	5,00	1,71	13,85	-	-	14,14	-	14,14	-	66,84	-	0,92			2,63
10.04.17	24,00	-	89,28	78,80	10,48	66,75	45,01	21,74	7,00	5,00	1,69	10,89	-	-	11,12	-	11,12	-	66,47	-	0,72			2,42
11.04.17	24,00	-	89,20	77,94	11,26	66,40	45,03	21,37	7,00	5,00	1,70	10,89	-	-	11,11	-	11,11	-	66,27	-	0,72			2,42
12.04.17	24,00	-	87,30	78,45	8,85	66,08	44,28	21,80	7,00	5,00	1,74	8,41	-	-	8,57	-	8,57	-	66,31	-	0,56			2,30
13.04.17	24,00	-	71,08	64,55	6,53	74,90	45,79	29,11	7,00	5,00	1,97	6,37	-	-	6,50	-	6,50	-	62,34	-	0,40			2,37
14.04.17	24,00	-	20,91	18,76	2,15	68,89	40,79	28,10	7,00	5,00	-0,09	14,66	-	-	14,86	-	14,86	-	52,85	-	0,78			0,69
15.04.17	24,00	-	61,42	33,38	28,04	70,59	39,10	31,49	7,00	5,00	2,14	12,69	-	-	12,96	-	12,96	-	70,37	-	0,89			3,03
16.04.17	24,00	-	61,31	24,51	36,80	69,60	38,40	31,20	7,00	5,00	2,48	12,21	-	-	12,48	-	12,48	-	69,59	-	0,85			3,33
17.04.17	24,00	-	60,17	38,64	21,53	69,30	47,47	21,83	7,00	5,00	1,56	11,22	-	-	11,47	-	11,47	-	69,27	-	0,78			2,34
18.04.17	24,00	-	61,19	49,02	12,17	69,51	41,10	28,41	7,00	5,00	1,40	12,07	-	-	12,34	-	12,34	-	69,62	-	0,84			2,24
19.04.17	24,00	-	61,65	49,08	12,57	70,47	39,80	30,67	7,00	5,00	1,56	11,76	-	-	12,02	-	12,02	-	70,35	-	0,83			2,39
20.04.17	24,00	-	61,79	48,95	12,84	70,73	39,88	30,85	7,00	5,00	1,61	11,44	-	-	11,69	-	11,69	-	70,62	-	0,81			2,42
21.04.17	24,00	-	61,67	49,60	12,07	70,12	39,57	30,55	7,00	5,00	1,60	10,95	-	-	11,18	-	11,18	-	69,99	-	0,77			2,36
22.04.17	24,00		61,70	49,21	12,49	70,44	39,75	30,69	7,00	5,00	1,59	11,38	-	-	11,63	-	11,63	-	70,32	-	0,80	-	-	2,39
Среднее	24,00	-	79,66	66,46	13,20	69,23	43,78	25,46	7,00	5,00	1,79	11,41	-	-	11,65	-	11,65	-	68,19	-	0,78	-	-	2,56
Итого	744,00		2469,59	2060,32	409,27						55,40	353,66	0,00	0,00	361,00	0,00	361,00	0,00			24,11	0,00	0,00	79,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 11:00	35492,48	30633,09	5761,33	-	5891,19	-	1157,20	-	-
	22.04.17 11:00	37887,73	32633,76	6102,80	-	6239,71	-	1234,05	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °С = -0,57 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **78,94** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **361,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ГЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017 г.

печать энергосбыта