Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 111 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 15831 | Режим (схема): 2;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00		199,71	180,25	19,45	74,29	46,19	28,10	7,20	3,90	5,18	18,06	0,00	0,00	18,51	0,00	18,51	-	74,32	0,00	1,34			6,53
24.03.17	24,00		197,28	176,76	20,52	74,37	45,68	28,69	7,20	3,90	5,21	18,89	0,00	0,00	19,37	0,00	19,37	-	74,28	0,00	1,40			6,61
25.03.17	24,00	*	81,15	73,54	10,30	71,48	45,20	26,28	7,20	3,90	2,09	6,77	0,00	0,00	6,89	0,00	6,89	-	57,38	0,00	0,39			2,48
26.03.17	24,00	*	106,99	85,81	24,52	72,71	56,06	16,66	7,20	3,90	1,59	20,40	0,00	0,00	20,86	0,00	20,86	-	67,69	0,00	1,38			2,97
27.03.17	24,00		195,78	175,98	19,80	74,80	49,91	24,89	7,20	3,90	4,46	19,05	0,00	0,00	19,53	0,00	19,53	-	74,56	0,00	1,42			5,88
28.03.17	24,00		193,24	172,11	21,13	73,15	44,95	28,20	7,20	3,90	4,93	20,29	0,00	0,00	20,79	0,00	20,79	-	72,90	0,00	1,48			6,41
29.03.17	24,00		192,69	172,03	20,65	73,33	44,35	28,98	7,20	3,90	5,13	18,82	0,00	0,00	19,28	0,00	19,28	-	73,45	0,00	1,38			6,51
30.03.17	24,00		195,44	174,40	21,05	76,51	45,81	30,70	7,20	3,90	5,57	18,41	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90	-	76,42	0,00	1,41			6,98
31.03.17	24,00		198,18	176,60	21,58	76,88	46,48	30,40	7,20	3,90	5,61	18,70	0,00	0,00	19,19	0,00	19,19	-	76,65	0,00	1,43			7,04
01.04.17	24,00		200,36	176,06	24,30	76,12	46,31	29,82	7,20	3,90	5,52	21,03	0,00	0,00	21,58	0,00	21,58	-	75,79	0,00	1,59			7,11
02.04.17	24,00		201,44	177,04	24,40	73,83	45,71	28,11	7,20	3,90	5,23	21,26	0,00	0,00	21,79	0,00	21,79	-	73,65	0,00	1,57			6,79
03.04.17	24,00		197,46	176,99	20,47	73,88	45,54	28,34	7,20	3,90	5,26	17,41	0,00	0,00	17,85	0,00	17,85	-	73,64	0,00	1,28			6,54
04.04.17	24,00		200,03	179,07	20,96	74,11	45,91	28,20	7,20	3,90	5,29	18,01	0,00	0,00	18,46	0,00	18,46	-	73,91	0,00	1,33			6,62
05.04.17	24,00		201,46	179,63	21,83	73,60	46,31	27,29	7,20	3,90	5,11	19,29	0,00	0,00	19,76	0,00	19,76	-	73,09	0,00	1,41			6,52
06.04.17	24,00		199,62	177,18	22,44	70,95	45,05	25,91	7,20	3,90	4,78	19,95	0,00	0,00	20,41	0,00	20,41	-	70,79	0,00	1,41			6,20
07.04.17	24,00		200,48	177,33	23,15	71,77	45,36	26,41	7,20	3,90	4,89	20,48	0,00	0,00	20,96	0,00	20,96	-	71,54	0,00	1,47			6,36
08.04.17	24,00		206,82	182,98	23,84	71,38	45,45	25,93	7,20	3,90	4,95	21,15	0,00	0,00	21,64	0,00	21,64	-	71,28	0,00	1,51			6,46
09.04.17	24,00		207,71	183,92	23,79	71,35	45,55	25,80	7,20	3,90	4,88	22,11	0,00	0,00	22,62	0,00	22,62	-	71,24	0,00	1,58			6,46
10.04.17	24,00		200,44	180,53	19,92	71,24	45,76	25,48	7,20	3,90	4,68	19,05	0,00	0,00	19,49	0,00	19,49	-	71,03	0,00	1,35			6,03
11.04.17	24,00		198,78	177,71	21,07	71,31	45,70	25,61	7,20	3,90	4,67	19,68	0,00	0,00	20,13	0,00	20,13	-	71,14	0,00	1,40			6,07
12.04.17	24,00		196,07	174,12	21,95	71,27	44,85	26,43	7,20	3,90	4,76	19,92	0,00	0,00	20,38	0,00	20,38	-	71,09	0,00	1,42			6,18
13.04.17	24,00		194,79	171,91	22,89	71,11	44,29	26,81	7,20	3,90	4,79	20,55	0,00	0,00	21,02	0,00	21,02	-	70,95	0,00	1,46			6,25
14.04.17	24,00		191,69	170,80	20,90	72,65	44,24	28,41	7,20	3,90	5,01	18,80	0,00	0,00	19,26	0,00	19,26	-	72,89	0,00	1,37			6,38
15.04.17	24,00		195,02	172,45	22,57	76,44	45,90	30,55	7,20	3,90	5,46	20,32	0,00	0,00	20,85	0,00	20,85	-	76,18	0,00	1,55			7,01
16.04.17	24,00		195,14	173,68	21,46	76,80	46,18	30,62	7,20	3,90	5,48	19,60	0,00	0,00	20,12	0,00	20,12	-	76,62	0,00	1,50			6,98
17.04.17	24,00		195,18	174,24	20,94	76,25	45,94	30,30	7,20	3,90	5,43	19,21	0,00	0,00	19,72	0,00	19,72	-	76,06	0,00	1,46			6,89
18.04.17	24,00		195,45	174,92	20,54	76,47	46,19	30,28	7,20	3,90	5,44	18,86	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36	-	76,30	0,00	1,44			6,88
19.04.17	24,00		195,36	176,34	19,02	76,69	46,67	30,02	7,20	3,90	5,43	17,44	0,00	0,00	17,90	0,00	17,90	-	76,48	0,00	1,33			6,77
20.04.17	24,00		196,53	178,21	18,32	76,64	47,04	29,60	7,20	3,90	5,39	17,01	0,00	0,00	17,45	0,00	17,45	-	76,36	0,00	1,30			6,69
21.04.17	24,00		198,24	178,65	19,59	75,91	46,74	29,17	7,20	3,90	5,33	18,18	0,00	0,00	18,66	0,00	18,66	-	75,99	0,00	1,38			6,71
22.04.17	24,00		196,71	177,73	18,98	76,41	46,82	29,59	7,20	3,90	5,39	17,54	-	-	18,00	-	18,00	-	76,28	-	1,34	-	-	6,72
Среднее	24,00	-	191,14	170,29	21,04	73,99	46,20	27,79	7,20	3,90	4,93	18,91	-	-	19,38	-	19,38	-	73,22	-	1,39	-	-	6,32
Итого	744,00		5925,27	5278,98	652,32						152,94	586,25	0,00	0,00	600,74	0,00	600,74	0,00			43,11	0,00	0,00	196,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 07:00	33225,41	37357,57	3218,46	0,00	3301,81	0,00	1681,39	241,80	-
	22.04.17 11:00	38996,76	42496,65	3791,79	0,00	3889,29	0,00	1873,16	283,92	

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,18 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **195,87** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **600,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017 «___» _____ г.