Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 111 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 10250 | Режим (схема): 2;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	*	106,31	91,83	14,48	73,13	43,99	29,14	7,20	3,90	2,71	14,14	0,00	0,00	14,49	0,00	14,49	-	72,84	0,00	1,03			3,74
24.03.17	24,00	*	105,11	90,07	15,04	73,17	43,59	29,58	7,20	3,90	2,71	14,63	0,00	0,00	14,98	0,00	14,98	-	72,80	0,00	1,07			3,77
25.03.17	24,00	*	41,77	40,03	1,74	71,02	42,08	28,94	7,20	3,90	1,00	4,73	0,00	0,00	4,82	0,00	4,82	-	59,19	0,00	0,28			1,28
26.03.17	24,00	*	57,55	45,30	12,25	71,61	47,80	23,82	7,20	3,90	1,03	13,53	0,00	0,00	13,83	0,00	13,83	-	68,17	0,00	0,92			1,96
27.03.17	24,00	*	107,75	91,48	16,27	73,59	45,01	28,57	7,20	3,90	2,66	15,82	0,00	0,00	16,21	0,00	16,21	-	73,10	0,00	1,16			3,82
28.03.17	24,00	*	103,49	89,76	13,73	71,95	43,10	28,85	7,20	3,90	2,64	13,20	0,00	0,00	13,51	0,00	13,51	-	71,34	0,00	0,94			3,58
29.03.17	24,00	*	104,01	89,33	14,67	72,11	42,69	29,42	7,20	3,90	2,69	13,97	0,00	0,00	14,30	0,00	14,30	-	71,96	0,00	1,01			3,69
30.03.17	24,00	*	105,54	90,28	15,26	75,23	44,04	31,18	7,20	3,90	2,90	14,38	0,00	0,00	14,75	0,00	14,75	-	74,76	0,00	1,08			3,97
31.03.17	24,00	*	104,93	91,28	13,65	75,58	44,26	31,32	7,20	3,90	2,94	12,76	0,00	0,00	13,09	0,00	13,09	-	74,94	0,00	0,96			3,90
01.04.17	24,00	*	107,03	91,00	16,04	74,90	44,18	30,72	7,20	3,90	2,89	15,08	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45	-	74,20	0,00	1,12			4,00
02.04.17	24,00	*	109,30	91,54	17,76	72,69	43,74	28,96	7,20	3,90	2,72	16,94	0,00	0,00	17,35	0,00	17,35	-	72,23	0,00	1,22			3,95
03.04.17	24,00	*	105,00	91,35	13,65	72,69	43,60	29,08	7,20	3,90	2,73	12,84	0,00	0,00	13,15	0,00	13,15	-	72,12	0,00	0,93			3,66
04.04.17	24,00	*	106,41	92,33	14,08	72,93	43,93	28,99	7,20	3,90	2,74	13,35	0,00	0,00	13,67	0,00	13,67	-	72,40	0,00	0,97			3,71
05.04.17	24,00	*	106,99	92,74	14,25	72,46	44,23	28,23	7,20	3,90	2,69	13,51	0,00	0,00	13,82	0,00	13,82	-	71,61	0,00	0,97			3,66
06.04.17	24,00	*	105,51	91,52	13,98	69,83	42,89	26,94	7,20	3,90	2,53	13,26	0,00	0,00	13,55	0,00	13,55	-	69,36	0,00	0,92			3,45
07.04.17	24,00	*	106,20	91,64	14,56	70,63	43,17	27,45	7,20	3,90	2,58	13,87	0,00	0,00	14,18	0,00	14,18	-	70,01	0,00	0,97			3,55
08.04.17	24,00	*	110,61	94,35	16,26	70,30	43,30	27,00	7,20	3,90	2,61	15,62	0,00	0,00	15,97	0,00	15,97	-	69,84	0,00	1,09			3,70
09.04.17	24,00	*	112,92	95,22	17,69	70,32	43,44	26,87	7,20	3,90	2,62	16,96	0,00	0,00	17,34	0,00	17,34	-	69,94	0,00	1,19			3,81
10.04.17	24,00	*	107,32	94,14	13,18	70,17	43,71	26,47	7,20	3,90	2,55	12,57	0,00	0,00	12,86	0,00	12,86	-	69,68	0,00	0,88			3,42
11.04.17	24,00	*	107,38	92,99	14,40	70,23	43,66	26,57	7,20	3,90	2,52	13,83	0,00	0,00	14,14	0,00	14,14	-	69,76	0,00	0,97			3,49
12.04.17	24,00	*	104,83	91,10	13,73	70,15	43,03	27,12	7,20	3,90	2,52	13,18	0,00	0,00	13,47	0,00	13,47	-	69,56	0,00	0,92			3,44
13.04.17	24,00	*	105,55	89,86	15,70	70,00	42,54	27,46	7,20	3,90	2,52	15,09	0,00	0,00	15,42	0,00	15,42	-	69,52	0,00	1,05			3,57
14.04.17	24,00	*	103,11	89,34	13,76	71,40	42,48	28,92	7,20	3,90	2,64	13,15	0,00	0,00	13,46	0,00	13,46	-	71,22	0,00	0,94			3,57
15.04.17	24,00	*	105,43	89,79	15,64	75,16	43,96	31,20	7,20	3,90	2,87	14,99	0,00	0,00	15,37	0,00	15,37	-	74,58	0,00	1,12			3,98
16.04.17	24,00	*	106,03	90,16	15,87	75,52	44,15	31,37	7,20	3,90	2,88	15,38	0,00	0,00	15,78	0,00	15,78	-	75,01	0,00	1,15			4,04
17.04.17	24,00	*	103,80	90,67	13,13	74,96	44,06	30,90	7,20	3,90	2,85	12,72	0,00	0,00	13,04	0,00	13,04	-	74,42	0,00	0,95			3,79
18.04.17	24,00	*	104,12	90,83	13,29	75,18	44,20	30,97	7,20	3,90	2,86	12,82	0,00	0,00	13,15	0,00	13,15	-	74,63	0,00	0,96			3,82
19.04.17	24,00	*	104,70	91,36	13,33	75,41	44,44	30,97	7,20	3,90	2,88	12,91	0,00	0,00	13,24	0,00	13,24	-	74,89	0,00	0,97			3,84
20.04.17	24,00	*	106,38	92,22	14,16	75,38	44,73	30,65	7,20	3,90	2,87	13,84	0,00	0,00	14,19	0,00	14,19	-	74,77	0,00	1,04			3,90
21.04.17	24,00	*	105,40	92,74	12,67	74,67	44,53	30,14	7,20	3,90	2,83	12,32	0,00	0,00	12,62	0,00	12,62	-	74,28	0,00	0,92			3,75
22.04.17	24,00		105,49	92,11	13,39	75,15	44,57	30,59	7,20	3,90	2,86	13,02	-	-	13,35	-	13,35	-	74,65	-	0,97	-	-	3,83
Среднее	24,00	-	102,45	88,33	14,12	72,82	43,84	28,98	7,20	3,90	2,61	13,69	-	-	14,02	-	14,02	-	71,86	-	0,99	-	-	3,60
Итого	744,00		3175,96	2738,36	437,60						81,04	424,39	0,00	0,00	434,52	0,00	434,52	0,00			30,63	0,00	0,00	111,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 07:00	24832,55	21841,62	2538,15	0,00	2606,29	0,00	883,06	194,31	-
	22.04.17 11:00	27926,95	24507,82	2953,38	0,00	3031,41	0,00	1001,15	224,26	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,12 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **111,54** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **434,52** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Петербургский" Управление приборного учета и информационных коммуникаций КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017 г. печать энергосбыта