Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9977.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219419-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219419 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,24211 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,31547

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,07676

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=72,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=30,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	111,35	64,99	46,36	73,81	45,70	28,11	7,00	5,00	1,42	51,97	-	-	53,23	-	53,23	-	73,76	-	3,83			5,25
24.03.17	24,00	-	109,42	61,95	47,47	73,84	44,76	29,08	7,00	5,00	1,42	52,68	-	-	53,99	-	53,99	-	73,80	-	3,89			5,31
25.03.17	24,00	-	112,84	65,76	47,08	72,93	44,89	28,04	7,00	5,00	1,45	52,57	-	-	53,83	-	53,83	-	72,81	-	3,83			5,28
26.03.17	24,00	-	118,03	68,90	49,13	74,59	46,71	27,88	7,00	5,00	1,51	54,69	-	-	56,10	-	56,10	-	74,51	-	4,08			5,59
27.03.17	24,00	-	111,67	64,23	47,44	74,35	45,77	28,58	7,00	5,00	1,48	52,31	-	-	53,65	-	53,65	-	74,28	-	3,89			5,37
28.03.17	24,00	-	109,22	62,02	47,20	72,53	44,36	28,17	7,00	5,00	1,41	51,97	-	-	53,21	-	53,21	-	72,45	-	3,77			5,17
29.03.17	24,00	-	107,83	62,43	45,40	72,92	44,10	28,82	7,00	5,00	1,45	50,24	-	-	51,47	-	51,47	-	72,87	-	3,66			5,11
30.03.17	24,00	-	111,05	63,44	47,61	75,95	45,72	30,23	7,00	5,00	1,55	52,57	-	-	53,96	-	53,96	-	75,90	-	3,99			5,54
31.03.17	24,00	-	111,87	63,99	47,88	76,33	46,17	30,16	7,00	5,00	1,56	52,87	-	-	54,27	-	54,27	-	76,26	-	4,03			5,59
01.04.17	24,00	-	111,58	63,44	48,14	75,48	45,74	29,74	7,00	5,00	1,51	53,23	-	-	54,59	-	54,59	-	75,38	-	4,01			5,52
02.04.17	24,00	-	114,03	64,62	49,41	73,36	45,60	27,76	7,00	5,00	1,41	54,66	-	-	55,98	-	55,98	-	73,30	-	4,01			5,42
03.04.17	24,00	-	110,81	63,48	47,33	73,39	45,12	28,27	7,00	5,00	1,43	52,37	-	-	53,64	-	53,64	-	73,33	-	3,84			5,27
04.04.17	24,00	-	112,97	65,32	47,65	73,64	45,87	27,77	7,00	5,00	1,44	52,82	-	-	54,11	-	54,11	-	73,57	-	3,89			5,33
05.04.17	24,00	-	113,80	66,13	47,67	73,01	46,35	26,66	7,00	5,00	1,39	52,97	-	-	54,26	-	54,26	-	72,89	-	3,86			5,25
06.04.17	24,00	-	111,92	63,78	48,14	70,52	44,54	25,98	7,00	5,00	1,30	53,32	-	-	54,53	-	54,53	-	70,46	-	3,76			5,06
07.04.17	24,00	-	111,44	65,06	46,38	71,30	44,81	26,49	7,00	5,00	1,35	51,71	-	-	52,89	-	52,89	-	71,21	-	3,68			5,03
08.04.17	24,00	-	113,84	66,41	47,43	70,91	44,83	26,08	7,00	5,00	1,36	52,84	-	-	54,05	-	54,05	-	70,86	-	3,75			5,10
09.04.17	24,00	-	115,80	66,50	49,30	70,93	44,83	26,10	7,00	5,00	1,36	54,71	-	-	55,95	-	55,95	-	70,89	-	3,88			5,24
10.04.17	24,00	-	113,18	66,47	46,71	70,86	45,64	25,22	7,00	5,00	1,30	52,03	-	-	53,23	-	53,23	-	70,80	-	3,69			4,99
11.04.17	24,00	-	113,92	66,44	47,48	70,91	45,69	25,22	7,00	5,00	1,30	52,87	-	-	54,08	-	54,08	-	70,86	-	3,75			5,05
12.04.17	24,00	-	112,10	64,54	47,56	70,80	44,51	26,29	7,00	5,00	1,33	52,87	-	-	54,08	-	54,08	-	70,75	-	3,74			5,07
13.04.17	24,00	-	108,72	61,62	47,10	70,55	43,39	27,16	7,00	5,00	1,32	52,19	-	-	53,37	-	53,37	-	70,49	-	3,68			5,00
14.04.17	24,00	-	106,44	60,69	45,75	72,30	43,34	28,96	7,00	5,00	1,39	50,86	-	-	52,07	-	52,07	-	72,26	-	3,68			5,07
15.04.17	24,00	-	108,12	61,50	46,62	75,86	45,20	30,66	7,00	5,00	1,51	51,61	-	-	52,96	-	52,96	-	75,79	-	3,91			5,43
16.04.17	24,00	-	109,39	61,64	47,75	76,24	45,29	30,95	7,00	5,00	1,54	52,70	-	-	54,07	-	54,07	-	76,18	-	4,02			5,55
17.04.17	24,00	-	109,11	62,31	46,80	75,66	45,27	30,39	7,00	5,00	1,52	51,82	-	-	53,16	-	53,16	-	75,60	-	3,92			5,44
18.04.17	24,00	-	109,91	62,98	46,93	75,91	45,69	30,22	7,00	5,00	1,53	51,99	-	-	53,35	-	53,35	-	75,85	-	3,94			5,47
19.04.17	24,00	-	111,35	64,09	47,26	76,12	46,01	30,11	7,00	5,00	1,55	52,40	-	-	53,78	-	53,78	-	76,05	-	3,98			5,53
20.04.17	24,00	-	112,81	65,74	47,07	76,12	46,76	29,36	7,00	5,00	1,53	52,42	-	-	53,81	-	53,81	-	76,04	-	3,99			5,52
21.04.17	24,00	-	112,80	66,58	46,22	75,41	46,77	28,64	7,00	5,00	1,48	51,96	-	-	53,31	-	53,31	-	75,35	-	3,92			5,40
22.04.17	24,00		112,32	65,47	46,85	75,88	46,51	29,37	7,00	5,00	1,52	52,26	-	-	53,63	-	53,63	-	75,81	-	3,96	-	-	5,48
Среднее	24,00	-	111,60	64,27	47,33	73,63	45,35	28,27	7,00	5,00	1,44	52,53	-	-	53,83	-	53,83	-	73,56	-	3,87	-	-	5,30
Итого	744,00		3459,64	1992,52	1467,12						44,57	1628,48	0,00	0,00	1668,61	0,00	1668,61	0,00			119,82	0,00	0,00	164,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 09:00	70716,90	38766,56	32216,63	-	33001,83	-	3166,32	-	-
	22.04.17 11:00	74074,01	40700,21	33796,78	-	34620,92	-	3325,76	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,41 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **163,99** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1668,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017 «___» _____ г.