Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 42-1 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9071.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 42-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ: ?
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205767-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205767 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin= ?	Gmax= ?	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin= ?	Gmax=	Термопреобр.: ?	Преобр.давления:	?
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: ? Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	103,50	103,50	0,00	71,66	46,81	24,85	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
24.03.17	24,00	-	101,88	101,88	0,00	71,59	46,08	25,51	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
25.03.17	24,00	-	43,89	43,89	0,00	68,68	44,41	24,27	7,00	5,00	1,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,07
26.03.17	24,00	-	25,40	25,40	0,00	57,89	40,73	17,16	7,00	5,00	0,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,44
27.03.17	24,00	-	104,80	104,80	0,00	71,99	49,15	22,84	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
28.03.17	24,00	-	101,69	101,69	0,00	70,52	45,60	24,92	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
29.03.17	24,00	-	101,54	101,19	0,35	70,55	45,38	25,17	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
30.03.17	24,00	-	102,68	102,68	0,00	73,63	46,20	27,43	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
31.03.17	24,00	-	103,48	103,48	0,00	74,13	46,84	27,29	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
01.04.17	24,00	-	102,88	102,88	0,00	73,46	46,60	26,86	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
02.04.17	24,00	-	104,08	104,08	0,00	71,32	45,97	25,35	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
03.04.17	24,00	-	104,22	104,22	0,00	71,23	46,02	25,21	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
04.04.17	24,00	-	103,95	103,95	0,00	71,62	46,42	25,20	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
05.04.17	24,00	-	104,38	104,38	0,00	71,31	46,99	24,32	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
06.04.17	24,00	-	103,02	103,02	0,00	68,64	45,54	23,10	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
07.04.17	24,00	-	105,85	105,85	0,00	69,36	46,28	23,08	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
08.04.17	24,00	-	56,05	56,05	0,00	64,03	44,45	19,58	7,00	5,00	1,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,10
09.04.17	24,00	-	118,24	118,24	0,00	68,49	53,57	14,92	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
10.04.17	24,00	-	104,58	104,35	0,23	69,19	50,48	18,71	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
11.04.17	24,00	-	99,71	99,71	0,00	69,34	46,12	23,22	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
12.04.17	24,00	-	98,32	98,14	0,18	69,19	45,40	23,79	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
13.04.17	24,00	-	97,08	97,08	0,00	68,99	44,70	24,29	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
14.04.17	24,00	-	96,02	96,02	0,00	70,27	44,37	25,90	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
15.04.17	24,00	-	97,56	97,56	0,00	73,97	46,12	27,85	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
16.04.17	24,00	-	98,49	98,49	0,00	74,33	46,34	27,99	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
17.04.17	24,00	-	98,62	98,62	0,00	73,83	46,02	27,81	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
18.04.17	24,00	-	98,66	98,66	0,00	74,06	46,17	27,89	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
19.04.17	24,00	-	99,59	99,59	0,00	74,34	46,58	27,76	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
20.04.17	24,00	-	100,71	100,71	0,00	74,38	47,10	27,28	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
21.04.17	24,00	-	68,74	68,74	0,00	73,26	46,71	26,55	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
22.04.17	24,00		89,68	89,68	0,00	73,99	46,80	27,20	7,00	5,00	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
Среднее	24,00	-	94,82	94,79	0,02	70,94	46,32	24,62	7,00	5,00	2,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,35
Итого	744,00		2939,29	2938,53	0,76						72,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	72,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.03.17 23:00	26428,60	26438,83	0,00	-	0,00	-	818,92	-	-
	22.04.17 11:00	29286,89	29301,79	0,00	-	0,00	-	889,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **72,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25» 04 «17» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Наладить работу системы отопления