

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за апрель 2017  
 Договор: 9067.038.1  
 Строит. Адрес: Бабushкина 49  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Четырехтрубная

Узел учета: СЦО+ГВС  
 Код УТЗ:  
 Рассчитывать совместно с УТЗ: график: 150/70

Телефон:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВК17-208366-(С)-0417.04

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВК1-7 № 208366  
 Подкач.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Режим (Сема): 3003  
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.2 Gmax= 30  
 Тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.2 Gmax= 30  
 Тр-цирк. ГВС(M4): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.2 Gmax= 30  
 Тр-подпитки(V5): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.2 Gmax= 30  
 расчетный алгоритм: зим: Q=M1\*(P1-hw)+M2\*(P2-hw)+M3\*(P3-hw)+M4\*(P4-hw)+M5\*(P5-hw)  
 Qот=0.36 Qтепл.от.=

Приборы УТЗ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термомонобр.: КТСПН  
 Термомонобр.: КТСПН  
 Термомонобр.: КТСПН  
 Термомонобр.: КТСПН  
 Термомонобр.: КТСПН  
 Термомонобр.: КТСПН

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср.час): Gот=108.528 Светл.=0 Стекл.пот.=0  
 Договорные расходы (ср.сут.): Т(сут):  
 фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ti, C	Tj, C	dT, C	P1, Гкал/см2	P2, Гкал/см2	Qотопл, Гкал	M3, Т	M4, Т	dM, Т	V3, м.куб	V4, м.куб	Учет ГВС (ТВ-2)			Контрольные данные			Общие теплотопре
												д/ГВС, м.куб	Т3, C	Т4, C	Qгвс кал.	Qгвс Гкал.	Q общ. Гкал.	
23.03.17	24.00	-	-	-	-	-	25.33	1.49	23.84	25.86	1.49	24.37	-	68.04	21.49	1.69	1.69	
24.03.17	24.00	-	-	-	-	-	23.96	1.68	22.28	24.47	1.68	22.79	-	67.59	20.56	1.58	1.58	
25.03.17	24.00	-	-	-	-	-	24.12	1.71	22.41	24.63	1.71	22.92	-	67.87	21.40	1.60	1.60	
26.03.17	24.00	-	-	-	-	-	27.02	1.37	25.65	27.62	1.37	26.25	-	68.31	19.51	1.82	1.82	
27.03.17	24.00	-	-	-	-	-	25.06	1.57	23.49	25.60	1.57	24.03	-	67.40	21.93	1.66	1.66	
28.03.17	24.00	-	-	-	-	-	22.82	1.67	21.15	23.33	1.67	21.66	-	67.88	22.98	1.51	1.51	
29.03.17	24.00	-	-	-	-	-	24.58	1.73	22.85	25.13	1.73	23.40	-	68.48	21.89	1.64	1.64	
30.03.17	24.00	-	-	-	-	-	23.55	1.70	21.85	24.10	1.70	22.40	-	69.68	21.75	1.60	1.60	
31.03.17	24.00	-	-	-	-	-	25.05	1.96	23.09	25.60	1.96	23.64	-	69.97	26.07	1.70	1.70	
01.04.17	24.00	-	-	-	-	-	25.12	1.96	23.16	25.70	1.96	23.74	-	70.24	25.23	1.72	1.72	
02.04.17	24.00	-	-	-	-	-	27.76	1.76	26.00	28.37	1.76	26.61	-	70.33	23.75	1.91	1.91	
03.04.17	24.00	-	-	-	-	-	24.48	1.77	22.71	25.01	1.77	23.24	-	69.04	24.93	1.65	1.65	
04.04.17	24.00	-	-	-	-	-	27.14	1.71	25.43	27.75	1.71	26.04	-	69.17	25.10	1.85	1.85	
05.04.17	24.00	-	-	-	-	-	24.71	1.86	22.85	25.27	1.86	23.41	-	69.17	25.70	1.66	1.66	
06.04.17	24.00	-	-	-	-	-	24.57	1.72	22.85	25.12	1.72	23.40	-	69.32	26.01	1.66	1.66	
07.04.17	24.00	-	-	-	-	-	26.39	1.61	24.78	26.99	1.61	25.38	-	68.95	23.91	1.78	1.78	
08.04.17	24.00	-	-	-	-	-	27.81	1.54	26.27	28.40	1.54	26.86	-	67.68	22.82	1.85	1.85	
09.04.17	24.00	-	-	-	-	-	28.73	1.53	27.20	29.36	1.53	27.83	-	68.09	22.48	1.92	1.92	
10.04.17	24.00	-	-	-	-	-	25.26	1.56	23.70	25.81	1.56	24.25	-	68.93	24.72	1.70	1.70	
11.04.17	24.00	-	-	-	-	-	25.42	1.52	23.90	25.97	1.52	24.45	-	68.77	24.36	1.71	1.71	
12.04.17	24.00	-	-	-	-	-	26.26	1.50	24.76	26.86	1.50	25.36	-	68.74	22.36	1.77	1.77	
13.04.17	24.00	-	-	-	-	-	30.03	1.37	28.66	30.67	1.37	29.30	-	68.20	22.90	2.02	2.02	
14.04.17	24.00	-	-	-	-	-	25.60	1.59	24.01	26.15	1.59	24.56	-	68.00	22.23	1.71	1.71	
15.04.17	24.00	-	-	-	-	-	29.04	1.57	27.47	29.68	1.57	28.11	-	69.32	19.22	1.98	1.98	
16.04.17	24.00	-	-	-	-	-	26.61	1.56	25.05	27.21	1.56	25.65	-	69.36	21.95	1.81	1.81	
17.04.17	24.00	-	-	-	-	-	26.05	1.67	24.38	26.65	1.67	24.98	-	69.80	22.38	1.78	1.78	
18.04.17	24.00	-	-	-	-	-	26.70	1.70	25.00	27.33	1.70	25.63	-	69.99	22.45	1.83	1.83	
19.04.17	24.00	-	-	-	-	-	26.55	1.62	24.93	27.15	1.62	25.53	-	69.95	22.76	1.82	1.82	
20.04.17	24.00	-	-	-	-	-	25.71	1.65	24.06	26.29	1.65	24.64	-	69.84	23.96	1.76	1.76	
21.04.17	24.00	-	-	-	-	-	25.43	1.74	23.69	25.99	1.74	24.25	-	69.08	22.63	1.72	1.72	
22.04.17	24.00	-	-	-	-	-	25.90	1.67	24.23	26.48	1.67	24.81	-	69.62	23.12	1.77	1.77	
Среднее	24.00	-	-	-	-	-	25.90	1.65	24.25	26.47	1.65	24.82	-	68.95	22.99	1.75	1.75	
Итого	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,76	51,06	751,70	820,55	51,06	769,49	0,00	0,00	0,00	54,20	54,20	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		Q, ГВС (Гкал)		Q, СЦО (Гкал)		Траб, ч	
	M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(м3)	V4(м3)	Q, ГВС (Гкал)	Траб, ч
	94767,10	94737,84	10550,39	749,70	10811,39	749,70	756,59	-
	103920,77	103891,51	11331,26	799,49	11609,56	799,49	809,69	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого по приборам учета:  
 с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета:  
 с учетом корректировок

0,28 °C = -0,21 Гкал;  
 53,99 Гкал;  
 769,49 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

