Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ: 24125
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206429-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206429 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,27938 Qот=0,276687 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 83,81 Gот=83,006 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	82,45	82,45	0,00	71,60	44,97	26,63	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
24.03.17	24,00	-	81,10	81,10	0,00	71,55	44,57	26,98	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
25.03.17	24,00	-	53,86	53,86	0,00	70,97	43,75	27,22	7,00	5,00	1,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,47
26.03.17	24,00	-	1,20	1,20	0,00	16,46	12,75	3,71	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
27.03.17	24,00	-	78,47	78,47	0,00	70,07	44,13	25,94	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
28.03.17	24,00	-	80,23	80,23	0,00	70,83	42,96	27,87	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
29.03.17	24,00	-	79,40	79,40	0,00	69,89	42,46	27,43	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
30.03.17	24,00	-	80,53	80,53	0,00	73,14	43,86	29,28	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
31.03.17	24,00	-	81,58	81,58	0,00	73,94	44,60	29,34	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
01.04.17	24,00	-	81,58	81,58	0,00	73,98	44,73	29,25	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
02.04.17	24,00	-	82,10	82,10	0,00	71,22	43,94	27,28	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
03.04.17	24,00	-	81,99	81,99	0,00	71,08	43,92	27,16	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
04.04.17	24,00	-	81,89	81,89	0,00	71,35	44,22	27,13	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
05.04.17	24,00	-	82,66	82,66	0,00	71,87	45,35	26,52	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
06.04.17	24,00	-	81,37	81,37	0,00	68,77	43,92	24,85	7,00	5,00	2,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,02
07.04.17	24,00	-	81,44	81,44	0,00	69,08	43,95	25,13	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
08.04.17	24,00	-	51,75	51,75	0,00	68,55	44,07	24,48	7,00	5,00	1,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,27
09.04.17	24,00	-	16,63	16,63	0,00	66,98	39,17	27,81	7,00	5,00	0,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,46
10.04.17	24,00	-	85,90	85,90	0,00	68,87	44,17	24,70	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
11.04.17	24,00	-	77,23	77,23	0,00	69,25	43,76	25,49	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
12.04.17	24,00	-	76,59	76,59	0,00	69,19	43,30	25,89	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
13.04.17	24,00	-	75,59	75,59	0,00	69,04	42,57	26,47	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
14.04.17	24,00	-	77,71	77,71	0,00	69,36	42,38	26,98	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
15.04.17	24,00	-	78,69	78,69	0,00	73,79	44,23	29,56	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
16.04.17	24,00	-	78,72	78,72	0,00	74,28	44,53	29,75	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
17.04.17	24,00	-	78,84	78,84	0,00	74,00	44,42	29,58	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
18.04.17	24,00	-	78,62	78,62	0,00	74,12	44,32	29,80	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
19.04.17	24,00	-	83,01	83,01	0,00	74,30	45,34	28,96	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
20.04.17	24,00	-	83,37	83,37	0,00	74,33	45,87	28,46	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
21.04.17	24,00	-	83,72	83,72	0,00	73,52	45,81	27,71	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
22.04.17	24,00		83,37	83,37	-	74,05	45,67	28,38	7,00	5,00	2,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,37
Среднее	24,00	-	74,24	74,24	-	69,66	43,02	26,64	7,00	5,00	2,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,04
Итого	744,00		2301,59	2301,59	0,00						63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	63,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 09:00	31982,36	31986,02	0,00	-	0,00	-	942,46	-	-
	22.04.17 11:00	34156,34	34164,53	0,00	-	0,00	-	1002,02	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 04 «17» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.