Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206496-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206496 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,14619 Qот=0,142992 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 43,86 Gот=42,898 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	88,43	88,43	0,00	71,95	45,44	26,51	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
24.03.17	24,00	-	87,02	87,02	0,00	71,91	44,91	27,00	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
25.03.17	24,00	-	38,93	38,93	0,00	69,20	43,37	25,83	7,00	5,00	1,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,00
26.03.17	24,00	-	19,97	19,97	0,00	58,54	34,64	23,90	7,00	5,00	0,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,48
27.03.17	24,00	-	88,20	88,20	0,00	72,27	45,06	27,21	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
28.03.17	24,00	-	86,59	86,59	0,00	70,84	43,83	27,01	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
29.03.17	24,00	-	86,56	86,56	0,00	70,85	43,76	27,09	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
30.03.17	24,00	-	87,48	87,48	0,00	74,00	45,28	28,72	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
31.03.17	24,00	-	88,23	88,23	0,00	74,52	45,94	28,58	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
01.04.17	24,00	-	88,03	88,03	0,00	73,87	45,68	28,19	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
02.04.17	24,00	-	88,55	88,55	0,00	71,63	45,24	26,39	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
03.04.17	24,00	-	88,44	88,44	0,00	71,57	45,07	26,50	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
04.04.17	24,00	-	88,96	88,96	0,00	71,92	45,50	26,42	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
05.04.17	24,00	-	89,24	89,24	0,00	71,60	46,05	25,55	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
06.04.17	24,00	-	88,31	88,31	0,00	68,92	44,72	24,20	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
07.04.17	24,00	-	88,86	88,86	0,00	69,70	45,15	24,55	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
08.04.17	24,00	-	34,35	34,35	0,00	69,08	44,99	24,09	7,00	5,00	0,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,83
09.04.17	24,00	-	40,58	40,58	0,00	68,66	43,12	25,54	7,00	5,00	1,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,04
10.04.17	24,00	-	89,47	89,47	0,00	69,42	44,86	24,56	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
11.04.17	24,00	-	84,84	84,84	0,00	69,75	44,76	24,99	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
12.04.17	24,00	-	83,58	83,58	0,00	69,66	44,15	25,51	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
13.04.17	24,00	-	82,67	82,67	0,00	69,52	43,41	26,11	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
14.04.17	24,00	-	81,77	81,77	0,00	70,79	43,15	27,64	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
15.04.17	24,00	-	82,17	82,17	0,00	74,64	44,98	29,66	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
16.04.17	24,00	-	82,43	82,43	0,00	75,02	45,23	29,79	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
17.04.17	24,00	-	82,62	82,62	0,00	74,51	44,99	29,52	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
18.04.17	24,00	-	84,08	84,08	0,00	74,70	45,33	29,37	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
19.04.17	24,00	-	88,22	88,22	0,00	74,78	46,38	28,40	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
20.04.17	24,00	-	89,00	89,00	0,00	74,77	46,85	27,92	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
21.04.17	24,00	-	71,80	71,80	0,00	73,75	46,40	27,35	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
22.04.17	24,00		83,01	83,01	-	74,43	46,54	27,89	7,00	5,00	2,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
Среднее	24,00	-	79,11	79,11	-	71,51	44,67	26,84	7,00	5,00	2,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
Итого	744,00		2452,39	2452,39	0,00						66,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	66,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Наладить работу системы отопления

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 04 « 17 » г.
ЯСКЕВИЧ Я. А.