Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-4 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-4 СЦО
Код УУТЭ: 28589
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208185-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208185 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,18719 Qот=0,193487 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 56,16 Gот=58,046 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	109,05	107,46	1,59	72,66	45,38	27,28	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
24.03.17	24,00	-	107,18	105,20	1,98	72,62	44,96	27,66	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
25.03.17	24,00	-	45,85	45,79	0,06	70,43	43,60	26,83	7,00	5,00	1,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,23
26.03.17	24,00	-	27,88	27,88	0,00	62,10	39,12	22,98	7,00	5,00	0,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,64
27.03.17	24,00	-	112,07	106,50	5,57	73,14	46,81	26,33	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
28.03.17	24,00	-	109,55	104,08	5,47	71,54	44,41	27,13	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
29.03.17	24,00	-	105,62	100,12	5,50	71,63	43,46	28,17	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
30.03.17	24,00	-	107,14	101,74	5,40	74,78	45,04	29,74	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
31.03.17	24,00	-	109,77	105,21	4,56	75,29	46,04	29,25	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
01.04.17	24,00	-	108,36	103,35	5,01	74,54	45,60	28,94	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
02.04.17	24,00	-	109,14	104,10	5,04	72,34	45,08	27,26	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
03.04.17	24,00	-	107,71	102,74	4,97	72,28	44,64	27,64	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
04.04.17	24,00	-	109,93	104,94	4,99	72,64	45,21	27,43	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
05.04.17	24,00	-	111,37	106,19	5,18	72,25	45,84	26,41	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
06.04.17	24,00	-	110,26	105,22	5,04	69,60	44,54	25,06	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
07.04.17	24,00	-	108,87	104,34	4,53	70,39	44,71	25,68	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
08.04.17	24,00	-	40,88	39,65	1,23	69,73	44,79	24,94	7,00	5,00	1,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,08
09.04.17	24,00	-	76,73	73,71	3,02	69,81	52,08	17,73	7,00	5,00	1,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,52
10.04.17	24,00	-	108,99	104,10	4,89	70,17	44,97	25,20	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
11.04.17	24,00	-	106,81	101,36	5,45	70,26	44,90	25,36	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
12.04.17	24,00	-	105,32	99,50	5,82	70,16	44,12	26,04	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
13.04.17	24,00	-	103,81	98,39	5,42	69,99	43,48	26,51	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
14.04.17	24,00	-	102,62	98,20	4,42	71,37	43,33	28,04	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
15.04.17	24,00	-	104,11	99,30	4,81	75,17	45,04	30,13	7,00	5,00	3,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,35
16.04.17	24,00	-	104,56	101,45	3,11	75,56	45,44	30,12	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
17.04.17	24,00	-	102,62	100,96	1,66	74,99	44,94	30,05	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
18.04.17	24,00	-	102,71	102,52	0,19	75,24	45,25	29,99	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
19.04.17	24,00	-	103,45	102,74	0,71	75,51	45,67	29,84	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
20.04.17	24,00	-	104,88	104,69	0,19	75,53	46,25	29,28	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
21.04.17	24,00	-	83,33	82,88	0,45	74,49	45,89	28,60	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
22.04.17	24,00		97,22	96,77	0,45	75,18	45,94	29,24	7,00	5,00	2,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,87
Среднее	24,00	-	98,32	94,87	3,44	72,30	45,05	27,25	7,00	5,00	2,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
Итого	744,00		3047,79	2941,08	106,71						88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	88,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч.
	23.03.17 07:00	44738,18	44277,77	0,00	-	0,00	-	1186,29	-	-
	22.04.17 11:00	47661,47	47095,53	0,00	-	0,00	-	1271,34	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **88,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 25 » 04 «17» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.
печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления